



Regione Abruzzo
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
- DPC025 Ufficio Energia e Sostenibilità

Elenco Autorizzazioni rilasciate per
impianti di trasporto energia elettrica
(elettrodotti) < 150 kVat sensi della L.R. n.
83/1988

n. ARE	PROPONENTE	oggetto intervento	Comune ubicazione intervento	data ARE	n. determina	VOLTURE
1	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_2009948 Delocalizzazione del quadro di Alta Tensione della cabina primaria 150 kV/20 kV di Teramo, ai sensi dell'art. 3 e al secondo comma dell'art 5 della Legge Regionale 20 settembre 1988, n.83 modificata ed integrata con Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 132, e della legge n.72/1998 art. 62. Codice SGQ DF0000123327246 richiesta dal Comune di Teramo	TERAMO (TE)	19-apr-21	DPC025/151	
2	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_1970544 PIANO RESILIENZA 2019-2020. Ricostruzione elettrodotto in linea aerea in media tensione a 20 kV n. D52016940 denominato "San Valentino" Lotto 1 - della lunghezza di circa 3,645 km, tratta cabina Olivuccia (1397) a PTP Clementi ADR (3725) nei territori del Comune di San Valentino (parte) (PE) e del Comune di Turrialignani (parte) (PE) e Comune di Scafa (parte) (PE). Progetto: D52F190060.	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE)	25-giu-21	DPC025/210	
3	K S.r.l.	Realizzazione delle opere di rete, che ricadono in parte anche nel Comune di San Benedetto dei Marsi, per l'adeguamento della connessione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel territorio del Comune di Pescina (AQ) [41° 59' 38.60"N - 13° 38' 29.20"E], con particolare riferimento al cavidotto MT, che partendo dalla cabina di consegna dell'impianto si estende fino al punto di connessione con la RTN	PESCINA (AQ)	26-nov-21	DPC025/388	
4	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_2018748. Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato "RIPA TEATINA 1° LOTTO", della lunghezza di circa 2,596 km in aereo, nel territorio del Comune di Ripa Teatina (CH). rif. Progetto ED52F200002	RIPA TEATINA (CH)	15-dic-21	DPC025/407	
5	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_2007440 PIANO RESILIENZA 2019-2020. Costruzione di Km 5,326 di elettrodotto MT 20 KV in cavo interrato, denominato "Richiusura linee MT 20 KV Appia 1 da CP Scoppito e Campo Felice da CP Rocca di Cambio", nei Comuni di Lucoli e Rocca di Cambio (AQ) e realizzazione di nuova cabina di sezionamento nel Comune di Lucoli (AQ). Rif. ProLav: D52G160009	LUCOLI (AQ) ROCCA DI CAMBIO (AQ)	24-dic-21	DPC025/420	

6	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_2048972. PIANO RESILIENZA 2019-2020 Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kVn.D52018857 denominato "Capistrello 40282 " Lotto 2 in tratto interrato su strada Vicinale del Cancellò, Via Ponticello e via Canistro verso nuovo box Cabina, da Cabina Pescoc. a Cabina Capi, e su S.P dell'alto Liri n.23 a Nodo Rigido D5204151109, e in tratto aereo da nuovo tratto di strada via del Vicinale del Cancellò a via Ponticello , da nuovo Box Cabina a Cabina Pescoc.ne, da Cabina Pescoc.ne a Cabina Capi, da Nodo Rigido D5204151109 a PTP Fontevecchia, da Nodo Rigido D5204151109 a Nodo Rigido D5204177129, e da PTP Rai a Nodo Rigido D5204341142 Comune di Capistrello (AQ), rif.ProLav D52G190073. Lunghezza complessiva elettrodotto km 4,901 di cui Km 2,861 in cavo aereo e km 2,040 in cavo interrato.	CAPISTRELLO (AQ)	24-dic-21	DPC025/421	
7	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_2127424 Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV. denominato "Castel del Monte Lotto 3" di cui un tratto di 2.860,00 metri con cavo aereo ed un tratto di 2.445,00 con cavo interrato, da cabina Ofena 2-606264 a PTP Seminario 2-482277, ricadente nel comune di Ofena (AQ)	OFENA (AQ)	24-dic-21	DPC025/422	
8	E-DISTRIBUZIONE SPA	Rif. AUT_2127384 PIANO RESILIENZA 2019-2020 Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV. denominato "Castel del Monte" Lotto 2 in tratto aereo per 7150 metri ed in tratto interrato per 1540 metri, la prima tratta da cabina Castelvecchio Calvisio Torretta 2-133831 a cabina CDM Torretta 2-625030, la seconda tratta da Cabina Ofena 2-606264 a PTP Villa Santa Lucia 2-332641 ricadente nei comuni di Castelvecchio Calvisio (AQ), Calascio (AQ), Castel del Monte (AQ), Ofena (AQ), Santa Lucia degli Abruzzi (AQ)	Comuni di Castel del Monte, Calascio, Ofena, Santa Lucia degli Abruzzi, Castelvecchio Calvisio (AQ)	8-mar-22	DPC025/056	
9	NP MONTENERO 2 S.R.L.	Elettrodotto interrato in cavo elicordato ad elica al 3*1*185 mmq per la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto fotovoltaico	SAN SALVO (CH)	15-mar-22	DPC025/064	Voltura da Next Power Developpement Italia S.r.l. a NP Montenero 2 S.r.l. con det. DPC025/265 del 21/10/2022
10	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_1970568. Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato "TOLLO" (2° lotto), della lunghezza di circa 4,840 km in cavo interrato, nel territorio del Comune di Tollo (CH). (Progetto ED52F190012)	TOLLO (CH)	22-mar-22	DPC025/069	
11	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_1998128 Ricostruzione linea MT 20 KV aerea esistente denominata APPIA 1-D52014215 - LOTTO 2, nel Comune di Lucoli (AQ). Rif. Prolav: D52G180090	LUCOLI (AQ)	28-mar-22	DPC025/83	

12	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_1997964 Ricostruzione linea MT 20 KV aerea esistente denominata APPIA 1- 52014215 -LOTTO 1, nel Comune di Lucoli (AQ). rif. Pro. Lav. D52G180089	LUCOLI (AQ)	5-apr-22	DPC025/98	
13	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_2030216 Ricostruzione linea MT 20 KV aerea esistente denominata "MAGLIANO- D52029568" LOTTO 2, nei Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano dei Marsi (AQ). Rif. Pro. Lav: D52G190173	MAGLIANO DE' MARSII (AQ) SCURCOLA MARSICANA (AQ)	5-apr-22	DPC025/99	
14	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_2015052 Ricostruzione della linea MT 20 kV aerea in conduttori nudi esistente, denominata SAN VINCENZO - D052016016" - LOTTO 1 PARTE PRIMA, di lunghezza km 7,590, nei Comuni di Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Civita D'Antino (AQ) Rif. Pro.Lav D52G180095	MORINO (AQ) SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ) CIVITA D'ANTINO (AQ)	21-apr-22	DPC025/115	
15	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_2126632 Costruzione ed esercizio di linee elettriche MT interrate a 20 kV della lunghezza complessiva di 3300 mt, per aumento di potenza cliente ACS DOBFAR S.p.A. in località Villa Zaccheo nel Comune di Castellalto (TE). (codice SGQ LF0000136187842)	CASTELLALTO (TE)	26-apr-22	DPC025/122	
16	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_1970676 Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n.D52F190054 denominato "Colleciovino 2° Lotto" della lunghezza di circa complessiva di km 5,866 Tutte le tratte sono ricadenti all'interno dei Comuni di Penne e Picciano (PE). Rif. Progetto D52F190054	PENNE (PE) PICCIANO (PE)	13-mag-22	DPC025/133	
17	E-DISTRIBUZIONE SPA	AUT_2048844 Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n. D52018857 denominato "Capistrello 40282" Lotto 1, in cavo interrato AL 1x3x185 tratta da Sezionatore D5203219528 a Sezionatore D5203120807, in cavo aereo da Sezionatore D5203120807 verso nodo rigido D5204216297, da nodo rigido D5204125399 a PTP Paravani, 1° Campata nodo rigido D5204320547 a Cabina Giorgia S.M., nel territorio del Comune di Canistro (parte) e nel Comune di Capistrello (parte). Lunghezza complessiva elettrodotto Km 2,253 di cui km 1,358 in cavo aereo e km 0,895 in cavo interrato, rif.ProLav D52G1808098.	CAPISTRELLO (AQ) CANISTRO (AQ)	31-mag-22	DPC025/160	
18	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_2027336. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3,5,6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.	TAGLIACOZZO (AQ), SCURCOLA MARSICANA (AQ)	18-lug-22	DPC025/185	

19	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_2346840. Realizzazione Linea MT 20 KV in cavo aereo, interrato e cabina - "Derivazione per nuova cabina Chalet" (Allacciamento Chalet Ente Parco Sirente Velino in località Fonte Dell'Acqua) nel Comune di Secinaro (AQ). Rif. Pro.Lav: D52G110093. Lunghezza cavo aereo mt.215,00 - Lunghezza cavo interrato mt. 5.943,00.	SECINARO (AQ)	21-lug-22	DPC025/189	
20	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_2292248. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..	CELANO (AQ)	1-set-22	DPC025/204	
21	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_2048932 Ricostruzione di ml 9426 dell' elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato "Capistrello 40282" Lotto 3 (ml 8621 in cavo aereo, ml 805 in cavo interrato), ricadente nei comuni di Capistrello (AQ), Castellafiume (AQ) e Cappadocia (AQ) e realizzazione di nuova cabina nel Comune di Castellafiume (AQ). Tratto in cavo aereo: da Cabina D5202194149 a Nodo Rigido D5204268636 (ml 2394); Tratto in cavo aereo: da Nodo Rigido D5204268636 a PTP D525202585605 (ml 28). Tratto in cavo aereo: da Nodo Rigido D5204268636 a Snodo Vs Cabina D5202545042 (ml 1096). Tratto in cavo aereo: da Snodo Vs Cabina D5202545042 a Cabina D5202545042 (ml 129). Tratto in cavo aereo ed interrato: da Snodo Vs Cabina D5202545042 a cabina D5202638307 (aereo ml 1610, interrato ml 585). Tratto in cavo aereo ed interrato: su strada comunale Via S.Rocco a PTP IACP D5202551535 (aereo ml 25 interrato ml 220). Tratto in cavo aereo: da Cabina D5202494025 a Nodo Rigido D5204177129 (ml .3199). Tratto in cavo aereo: da Nodo Rigido D5204129364 a PTP D5202231988 (ml 140). Rif. ProLav D52G190075	CAPISTRELLO (AQ), CASTELLAFIUME (AQ) CAPPADOCIA (AQ)	9-set-22	DPC025/220	
22	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_2116588 Costruzione nuova Cabina Primaria 132 kV/20 kV denominata Castilenti con relative opere accessorie e raccordi linee MT interrate a 20 kV nei Comuni di Castilenti (TE) e Elice (PE), per il miglioramento della qualità del servizio elettrico. AUT_2116588	CASTILENTI (TE) ELICE (PE)	15-set-22	DPC025/225	
23	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_2241336 Nuova linea MT 20 KV in cavo interrato denominata "MAGLIANO D52029568" - LOTTO 2 PARTE SECONDA; Tratto: Cabina Rosciolo-Cabina Via Di Mezzo nel Comune di Magliano De Marsi (AQ). Rif. Pro.Lav: D52G190173.	MAGLIANO DE' MARSÌ (AQ)	28-set-22	DPC025/242	
24	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_2393584 Demolizione vecchia linea in conduttori nudi e ricostruzione linea MT 20 KV denominate " PESCASSEROLI LOTTO 4" nel Comune di Pescasseroli (AQ)	PESCASSEROLI (AQ)	11-ott-22	DPC025/255	

25	NP MONTENERO 1 S.R.L.	Elettrodotta interrato in cavo elicoidale ad elica al 3*1*185 mmq per la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto fotovoltaico denominato Montenero 1 di tensione di esercizio 20 kv della lunghezza di circa km 2,1 da ubicarsi nel Comune di San Salvo.	SAN SALVO (CH)	21-ott-22	DPC025/264	
26	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_1975808 Piano Resilienza 2019-2020.Ricostruzione elettrodotta in media tensione a 20 kv n. D52034747 denominato "TARANTA" della lunghezza di circa 4,560 km in aereo e di km 1,122 in cavo interrato nei territori dei Comuni di Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena e Palena Rif. Pro.Lav. D52F190099.	LAMA DEI PELIGNI(CH)-TARANTA PELIGNA (CH)-LETTOPALENA(CH)-PALENA(CH)	17-nov-22	DPC025/289	
27	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_2368588 - Costruzione nuova linea MT 20 kV, in cavo interrato, della lunghezza di circa 3,550 km, denominata D52055366 RIVECO da C.P. Chieti Scalo, per modifica punto di consegna da cessione pura a fornitura in prelievo della potenza di 9.000 kW richiesto dal cliente RIVECO GENERAL SIDER S.p.A. in via Marino Carboni, sn Chieti (CH)	CHIETI	12-dic-22	DPC025/311	
28	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_2393684 - PIANO RESILIENZA 2019-2020. Demolizione della linea aerea esistente MT 20 Kv in conduttori denominata "Pescasseroli Lotto 2" e ricostruzione in cavo MT interrato in Al 3x1x185 mmq, modalità T.O.C., per Km 5,145, tratta da nodo 170088 cabina "la vallett" 33933 nei Comuni di Opi e Civitella Alfedena (AQ) ProLav: DJ2B1193005	OPI (AQ) - CIVITELLA ALFEDENA (AQ)	22-dic-22	DPC025/328	
30	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_2244212 Costruzione nuova linea MT 20 KV in cavo interrato, denominata Lotto 1-2, della lunghezza complessiva di km 4,180, uscente dalla cabina primaria di Montesilvano fino alla cabina Piomba Ovest, attraversando i Comuni di Silvi (TE), Città Sant'Angelo (PE), Montesilvano (PE). ProLav: DJ2H200122.	CITTA' SANT'ANGELO (PE), MONTESILVANO (PE), SILVI (TE)	14-feb-23	DPC025/040	
31	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_1970556 -Ricostruzione elettrodotta in media tensione a 20 kV n. D52F190062 denominato "San Valentino" -Lotto 3 - della lunghezza di circa 4,673 km, tratta da CABINA 1275 "SAN TOMMASO" a PTP 1393 "S. GIOVANNI" a PTP 285550"TOBIA" a PTP 273452 "S. ELIA" nei territori dei Comuni di CARAMANICO TERME e SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) rif. ProLav: D52F190062 AUT_1970556.	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE), CARAMANICO TERME (PE)	17-feb-23	DPC025/046	
32	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_1970552-Ricostruzione elettrodotta in media tensione a 20 kV denominato "San Valentino" -Lotto 2 - della lunghezza di circa 4,748 km, tratta da NODO 141653 A CABINA 2566094 DA PTP 1394 "S. ROCCO" a cabina 1397"OLIVUCCIA", nel territorio del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE). Rif.Pro.Lav. D52F190061.	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE)	17-feb-23	DPC025/047	
33	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_2244172-Costruzione ed esercizio di linea MT in cavo interrato a 20 kV, denominata "Collepatito", della lunghezza complessiva di 4900,00 MT uscente dalla CP Roseto fino ad arrivare alla CS Mag Gabri, la quale consentirà il miglioramento della qualità del servizio elettrico del comprensorio interessato. Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) ATLANTE-DJ2H200121.	ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	27-feb-23	DPC025/058	
34	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	AUT_2043564 -Ricostruzione linea MT PIZZOLI per complessivi km 3,5 di cui km 1,5 in cavo aereo e km 2,00 in cavo interrato. Tratto: Da nodo D520-2130620 CP CAGNANO a nodo D520-2-316017 denominato LA GIOIA. Rif Pro. Lav n. ED52G190047.	PIZZOLI (AQ), BARETE (AQ)	8-mar-23	DPC025/069	

35	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Impianto di rete per la connessione alla Rete MT alla tensione di 20 kV, per soddisfare la richiesta di allaccio e connessione in media tensione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete nazionale, denominato "Albegna", nel comune di Pescara (PE), della potenza nominale di 999,78 kWp e della potenza in immissione di 920,00 kW' di tensione di esercizio 20 kV, della lunghezza complessiva di km. 0,02, da ubicarsi nel Comune di PESCARA, Provincia (PE)	PESCARA	8-mar-23	DPC025/072	Voltura da SUNCITY S.r.l. a E-DISTRIBUZIONE S.p.a. Con det. DPC025/096 del 18/03/2024
36	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANO RESILIENZA 2019-2020. Ricostruzione linea MT 20 KV aerea e cavo interrato denominata <COLLELONGO D52040942= LOTTO 1 per una lunghezza di km 2,070 in cavo interrato, km 1,556 in cavo aereo e realizzazione di nuova cabina tipo box; Trattati: CAVO INTERRATO - Punto A -Nuova cabina Villavallelonga Punto B Punto C - Cabina Villavallelonga Chiosco; RICOSTRUZIONE IN CAVO AEREO: Cabina Villavallelonga Chiosco – Nodo D5204284185; Nodo D5204284185 PTP La Rena; Nodo D5204116519 PTP V.D. Pozzi 2, nei Comuni di Villavallelonga (AQ) e Luco Dei Marsi (AQ). Rif. Pro.Lav: D52G200207. AUT_2222440	LUCO DEI MARS(AQ), VILLAVALLELONGA(AQ)	15-mag-23	DPC025/129	
37	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANO RESILIENZA 2019-2020. Ricostruzione elettrodotto aereo in media tensione a 20 kV denominato "Atri Satellite" Lotto 1, della lunghezza di 3,430 km, nel Comune di Atri (TE) rif. Atlante D52G190161 - AUT_2037988	ATRI (TE)	15-mag-23	DPC025/135	
38	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANO RESILIENZA 2019-2020. Ricostruzione linea MT "Luco dei Marsi", in variante, in cavo aereo ed interrato rispettivamente di lunghezza Km 2,815 e Km 4,661. Tratti aerei: CAB. D5202275464 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.972308, Long 13.45924 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.966984, Long 13.462296, NODO RIGIDO D5204154108 – PTP D5202131586. Tratti interrati: CAB. COAM M D5202569052 – CAB. TO SR 43 D5202622912, PTP A. COLONNELLA D5202630733 – CAB. PADULI M. D5202114300, CAB. PERNETTI M D5202386148 – PTP TRIOLI D5202380527, NODO RIGIDO D5204232482 – CAB. QUERCETO D5202207557, ricadente nel comune di Luco dei Marsi (AQ), e Trasacco (AQ). Rif. ProLavED52G190049. AUT_2104948	LUCO DEI MARS(AQ), TRASACCO(AQ)	7-giu-23	DPC025/169	
39	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Potenziamento di Cabina Primaria 150/20 kV ubicata nel Comune di Rosciano (PE) – Loc. Villa Oliveti – S.P. N°20 – Strada Comunale della Villa di proprietà di e-distribuzione S.p.A. AUT_2180276	ROSCIANO (PE)	15-giu-23	DPC025/186	
40	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Linea MT a 20 kV denominata "Via Nuova". Costruzione di nuovi tronchi in cavo interrato per una lunghezza complessiva di 675,00 metri e ricostruzione di tronchi in conduttori nudi in cavo aereo per una lunghezza complessiva di 9960,00 metri ricadenti nel Comuni di Avezzano e Celano necessari per consentire la connessione dell'impianto di cogenerazione della Soc. A.C.I.A.M. S.p.A. ubicato nel Comune di Aielli. Rif. Pro.Lav: DJ2B210122 - AUT_2384136	AVEZZANO (AQ), CELANO (AQ)	15-giu-23	DPC025/190	

41	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Costruzione ed esercizio di un ampliamento della cabina elettrica denominata "CP SAN SALVO SEZIONAMENTO" di tensione di esercizio 150Kv da ubicarsi nel Comune di San Salvo (CH). AUT_2618156	SAN SALVO (CH)	27-giu-23	DPC025/214	
42	EDISON RINNOVABILI S.P.A.	Adeguamento tecnico elettrodotto aereo linea AT 150 kV esistente "Villa Santa Maria - Roccapivara", opera connessa agli impianti eolici repowering IR3 ed IR4 di tensione di esercizio 150 kV, della lunghezza complessiva di km 26,723	VILLA SANTA MARIA (CH), MONTEFERRANTE (CH), MONTAZZOLI (CH), ROCCASPINALVETI (CH), CARUNCHIO (CH), CELENZA SUL TRIGNO (CH), ROCCAVIVARA (CB)	25-lug-23	DPC025/240	
43	TOP SOLAR 2 S.R.L.	Costruzione elettrodotto interrato di media tensione 20 K, della lunghezza complessiva di 2,8 Km, da ubicarsi nel Comune di San Salvo (CH) - Rif. TICA: codice rintracciabilità 240385539 E-Distribuzione S.p.A. - Elettrodotto necessario per il collegamento alla R.T.N.dell'impianto denominato "Montenero Industriale 1" di potenza di picco pari a 5.340,20 KW e potenza massima in immissione pari a 5.999,00 KW ubicato presso il Comune di Montenero di Bisaccia (CB)in località "Masseria Zinni/Contrada Padula" - P.A.S. prot. n. 17680 del 27/12/2022.	SAN SALVO (CH)	16-ago-23	DPC025/262	
44	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANO RESILIENZA 2019-2020 Ricostruzione in cavo aereo della linea esistente MT 20 KV aerea in conduttori nudi denominata APPIA 1 - D52014215 – LOTTO 3, di lunghezza Km 2,614, nel Comune di Lucoli (AQ). Rif. Prolav: D52G180072. AUT_1998396	LUCOLI (AQ)	11-set-23	DPC025/284	
45	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2022-2023.Ricostruzione linea MT 20 KV aerea esistente in conduttori nudi denominata ANTROSANO DJ2022925" - LOTTO 1; in cavo aereo per metri 1.803,00, in cavo interrato per ml.4.522,00; nei Comuni di Massa D'Albe, Magliano de Marsi, Scurcola Marsicana, Avezzano (AQ) e realizzazione di nuova cabina box. Rif. Pro.Lav: DJ2B210145. Aut_2415688.	MASSA D'ALBE (AQ), MAGLIANO DE' MARSÌ (AQ), SCURCOLA MARSICANA (AQ), AVEZZANO (AQ)	29-set-23	DPC025/302	
46	TOP SOLAR 2 S.R.L.	Costruzione ed esercizio elettrodotto interrato di media tensione 20 KV, della lunghezza complessiva di 2,6 Km, da ubicarsi nel Comune di San Salvo (CH) - Rif. TICA: codice rintracciabilità 269773525 e- Distribuzione S.p.A. - Elettrodotto necessario per il collegamento alla R.T.N. dell'impianto denominato "MONTENERO 3" di potenza di picco pari a 5.934,50 KW e potenza massima in immissione pari a 5.999,00 KW ubicato presso il Comune di Montenero di Bisaccia (CB) in località "Bonifica/Contrada Padula" - P.A.S. prot. n. 17875 del 30/12/2022.	SAN SALVO (CH)	29-set-23	DPC025/303	

47	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Smantellamento di linea aerea MT "PAOLANTONIO LOTTO 1 DJ2H220056" in conduttore aereo nudo per una lunghezza totale di circa ml 1212, Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato sez.ne conduttori 3x185 mm2 della lunghezza totale di circa ml 2320, Costruzione nuova linea BT 1kV in cavo interrato sez.ne conduttori 3x150 mm2 della lunghezza di circa ml 130, Installazione di n.2 cabine MT/BT in viale J. F. Kennedy e in via M. Buonarrotti nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE). Cod. Atlante: DJ2H220056, Codice di rintracciabilità: 233578930 – AUT_2076568.	SANTEGIDIO ALLA VIBRATA (TE)	9-nov-23	DPC025/375	
48	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Ricostruzione linea MT 20 KV aerea esistente in conduttori nudi denominata "ANTROSANO DJ2022925" - LOTTO 3 per complessivi metri 5.121,00 di cui metri 2.959,00 in cavo aereo, metri 2.162,00, in cavo interrato, nei Comuni di Massa D'Albe e Avezzano (AQ) e realizzazione nuova cabina box nel Comune di Massa d'Albe (AQ). Rif. Pro.Lav: DJ2B210164. AUT_2415664	MASSA D'ALBE (AQ), AVEZZANO (AQ)	15-gen-24	DPC025/023	
49	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n. D52025422 denominato "Campo di Giove" Lotto 5 - in uscita dalla CP Roccaraso, della lunghezza di circa 4,190 km, tratta cabina Case PENT (269613) –Cabina. GRASCITO (593015) nei territori del Comune di Sulmona (parte) (AQ) e del Comune di Cansano (parte) (AQ), Rif. Progetto D52G190042 AUT_1970644.	SULMONA (AQ), CANSANO (AQ)	7-feb-24	DPC025/052	
50	ROSE GARDEN ENERGY S.R.L.	Elettrodotto in media tensione interrato a servizio di n.2 impianti di produzione da fonte solare fotovoltaico, da autorizzarsi questi ultimi con relative procedure abilitative semplificate presentate ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011, per la connessione alla rete nazionale in MT, codici rintracciabilità' 347389548 & 364480334. Tensione di esercizio 20 kV, della lunghezza complessiva di km. 2,825, da ubicarsi nei /nel Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI, Provincia (TE), da realizzarsi in C.da Giardino lungo la strada comunale Santa Caterina, la Strada Statale n. 150 (del Vomano), la strada comunale "Colle della Corte", e sui terreni agricoli privati individuati catastalmente al Foglio 44 del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) mappali 104, 895, 900, 901, 910 (ex 897), 912 (ex 897), 913 (ex 851).	ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	22-mar-24	DPC025/108	
51	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Costruzione ed esercizio opere elettriche per AMPLIAMENTO CABINA PRIMARIA ELETTRICA "CP SCOPPITO" di tensione di esercizio 150/20 kV, da ubicarsi nel Comune di Scoppito, Provincia (AQ), e relative opere accessorie – AUT_49827267 – PNRR CUPF18B22001860006	SCOPPITO (AQ)	23-apr-24	DPC025/149	
52	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Variante sostanziale ARE 041 DPC025/241 del 27/06/2023 – Ampliamento CABINA PRIMARIA ELETTRICA DENOMINATA "CP SAN SALVO SEZIONAMENTO" di tensione di esercizio 150/20 kV, da ubicarsi nel Comune di SAN SALVO, Provincia (CH), e relative opere accessorie – AUT_3440409 – PNRR CUPF18B22001860006	SAN SALVO (CH)	23-apr-24	DPC025/152	