

FUNZIONALI	AREE SOGGETTE A V.P.E.
	STRADE DI ACCESSO DEFINITIVE
TECNICI	
DATI	
	IMPIANTI
CONFINI AMMINISTRATIVI	
DATI CARATTERISTICI DATI DI COSTRUZIONE PRESSIONE DI PROGETTO (DP) 75.0 bar GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57 PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 60.0 bar DIAMETRO PREVALENTE - DN 200 (8") REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008 RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA FASCE TERMORESTRINGENTI DN 200 CON PEZZE DI CHIUSURA E PRIMER PER GIUNTI DI SALDATURA, CLASSE DI SOLLECITAZIONE C-50 CON PRIMER (TRATTI IN T.O.C.; CLASSE DI SOLLECITAZIONE C-50 CON PRIMER PER T.O.C.) DATI GENERALI DN 200 (8") sp. 7,0 mm - da prog. 0,00 a prog. 1.479,00 LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 1479,00 m FASE EMISSIONE: AUTORIZZAZIONE UNICA 327	
CONFINI AMMINISTRATIVI	

LEGENDA PLANIMETRIA

Tubazione protetta
Tubazione non protetta

Fascia di vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.), (ASSERVIMENTO) coincidente con la fascia di servitu' DN 200 (8") - DP 75 (MOP 60) bar - IN PROGETTO

S Strade di accesso definitive

SIMBOLI DI LINEA

Metanodotto in progetto DN 200 (8"), DP 75 bar, MOP 60 bar
Metanodotto da dismettere DN 200 (8") e DN 175 (7"), MOP 38 bar
Metanodotto in progetto DN 200 (8"), DP 75 bar, MOP 60 bar (già autorizzato con decreto MITE-VA-DEC-2022-0000336 del 21/11/2022 e Determina 23423-23 dpc025-431 del 21.12.2023)

V Vertice

COROGRAFIA 1:250.000

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La società tutelera i propri diritti a termine di legge.

0	04/07/2025	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE UNICA 327	RIGHI AL.	GALVANI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.
Proprietario		Progettista		DISEGNO
Metanodotto:	METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO OTTIMIZZAZIONE V129 - V133	5718-001-PC-		
				REVISIONE
				COMMESSA COD. TEC.
				SCALA
PLANIMETRIA CATASTALE CON FASCIA DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO				FOGLIO