

DATI TECNICI FUNZIONALI	MANUFATTI
	AREE SOGGETTE A V.P.E.
	IMPIANTI
	STRADE DI ACCESSO DEFINITIVE
	STRADE / PISTE
	PIAZZOLE
	ALLARGAMENTI
CONFINI AMMINISTRATIVI	

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO 75.0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 75.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57
DIAMETRO PREVALENTE = 150 (DN)

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA FASCE TERMORESTRINGENTI

DATI GENERALI

DN 150 SP 7.1 [UNI-EN] 50.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 50 m.

PLANIMETRIA 1:2000

F.49

F.49

F.39

PROVINCIA DI PESCARA

COM. DI CITTA' SANT'ANGELO

F.39

F.49

F.39





COM. DI CITTA' SANT'ANGELO

F.49

F.39

LEGENDA

SIMBOLOGIA TEMATICA

	Fascia di vincolo preordinato all' esproprio (v.p.e.) coincidente con la fascia di servitu'
	Ampliamento impianto
	Strade di accesso definitive
	Aree di occupazione temporanea all'interno della fascia v.p.e.
	Aree di occupazione temporanea
	Allargamenti in corrispondenza di fiumi/ infrastrutture esistenti
	Strade di accesso provvisorie alle aree di passaggio
	Piazzole provvisorie per i materiali
	Impianti in progetto
	Impianti esistenti
	Manufatti

SIMBOLOGIA DI LINEA

	Metanodotto in progetto
	Altri metanodotti in progetto
	Gasdotto Snam Rete Gas da porre fuori esercizio e recuperare
	Gasdotto Snam Rete Gas in esercizio
	Gallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, Raise Borer e Toc
	Tratto di tubazione esistente da mantenere in esercizio (Tratto dove posare solo cavo telecomando)
	Tubo Portacavo
	Tubo di Protezione posato con Trivella Spingitubo o scavo a cielo aperto



COROGRAFIA

3	Giù. 2022	AGGIORNAMENTO GENERALE	Tittorelli	Villi	Sciosci		
2	Set. 2020	AGGIORNAMENTO GENERALE	Tittorelli	Villi	Sciosci		
1	Maggio '19	AGGIORNAMENTO GENERALE	Pistonesi	Villi	Sciosci		
0	Giugno 2018	EMISSIONE	Pistonesi	Sciosci	Sabbatini		
Rev	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO		
PROPRIETARIO			PROGETTISTA			WBS CLIENTE Nr/16139/R-L04 COMM. SAIPEM 023087-130	UNITA' 600
RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA - CHIETI TRATTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CHIETI Coll. Raddoppio All. Comune di Montesilvano DN 150 (6") , DP 75 bar						DISSEGNO LB-4E-83905	
						REVISIONE 3	
PLANIMETRIA CATASTALE CON VPE						FG. DI	
						SCALA 1:2000	