



PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN DUE TRONCHI INNESTABILI



| Palo tipo | Matricola | Sigla H/tipo/d | H [m] | d [cm] | D [cm] | It [cm] | Massa [m] | Tabella |
|-----------|-----------|----------------|-------|--------|--------|---------|-----------|---------|
| G         | 237374    | 14/G/24        | 14    | 24     | 54.5   | 740     | 657       | DS 3012 |

INTERRATE PER PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN TRONCHI INNESTABILI



| Sigla del palo<br>H/tipo/d | h<br>[m] | e<br>[m] | c<br>[m] | M 1 Normale |            |            |
|----------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|
|                            |          |          |          | A<br>[m]    | Vs<br>[m³] | Vc<br>[m³] |
| 14/G/24                    | 1.40     | 0.30     | 1.70     | 1.50        | 4.73       | 3.83       |

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA TENSIONE DI 20 kV  
PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE DI 2990 kW  
Connessione alla rete di e-distribuzione per Cessione Totale per il lotto  
di impianti di produzione da fonte SOLARE - FOTOVOLTAICO per una  
potenza in immissione richiesta di 2990 kW, sito in LOCALITA'  
CORNETO, SNC nel Comune di CEPAGATTI (PE).

PROGETTO DEFINITIVO

DENOMINAZIONE ELABORATO:

PARTICOLARI COSTRUTTIVI PALO DI SOSTEGNO E  
FONDAZIONE DA REALIZZARE

| IDENTIFICAZIONE ELABORATO |                       |             |              |           |         |                                 |              |             |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|---------|---------------------------------|--------------|-------------|
| Livello progettazione     | Cod. Rintracciabilità | Tipo docum. | N° elaborato | N° foglio | Formato | NOME FILE                       | DATA         | SCALA       |
| PD                        | 249860656             |             | 12.1         |           | A3      | Particolari_Palo_Fondazione.pdf | Febbraio '21 | Fuori Scala |

| REVISIONI |     |                         |            |            |            |
|-----------|-----|-------------------------|------------|------------|------------|
| REV       | REV | DESCRIZIONE             | ESEGUITO   | VERIFICATO | APPROVATO  |
| 01        | 01  | Aggiornamento Cartiglio | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 17/02/2021 |

Gruppo di Progettazione



P.zza Trento n. 35 - 93100 Caltanissetta  
e-mail: agon@agonservizi.it  
Piva: 02061650855

Ing. Vittorio Maria Randazzo



Ing. Vincenzo Di Marco





P.zza Europa n. 6 - 93100 Caltanissetta  
tel/fax: 0934680801 - e-mail: energon@live.it  
Piva: 01925460857

Ing. Katiuscia A. Cardinale



Ing. Vincenzo Ninfa



Gestore Rete Elettrica

e-distribuzione  
Infrastrutture e Reti Itali  
Area Adriatica  
Unità Progettazione Lavori

Richiedente

Nextpower Development Italia S.r.l.  
  
Via Orefici, 2  
20128 Milano  
P.I. - C. F. 11091860962  
npditalia@legalmail.it