

AREE SOGGETTE A V.P.E.			
IMPIANTI			
STRADE DI ACCESSO DEFINITIVE			
STRADE / PISTE			
PIAZZOLE			
ALLARGAMENTI			
CONFINI AMMINISTRATIVI			

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO 75 bar

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 70 bar

GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA

FASCE TERMORESTRINGENTI

DATI GENERALI

DN 150 SP 7.1 [UNI-EN] 155,00 m

DN 100 SP 5.2 [UNI-EN] 7,50 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 162.50 m.

FASE EMISSIONE: Emissione per Permessi

PLANIMETRIA 1:2000

Com. Ortona (CH) Foglio n. 46

Com. Ortona (CH) Foglio n. 39

Com. Ortona (CH) Foglio n. 39

Com. Ortona (CH) Foglio n. 46

Com. Ortona (CH) Foglio n. 39

Com. Ortona (CH) Foglio n. 39

Strada di accesso definitiva

INGEGNERI DELLA PROVINCIA
ORDINE DEGLI
Sezione A
N° A3666
DOTTORE INGEGNERE
ELISABETTA SANTONI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE