



GIUNTA REGIONALE

SPORTELLO REGIONALE AMBIENTALE

via Leonardo da Vinci, 1 - 67100 L'AQUILA ☐ tel. 0862/3631 - fax 0862/363486 ☐ web: <http://territorio.regione.abruzzo.it> ☐ E-mail: [territorio@regione.abruzzo.it](mailto:territorio@regione.abruzzo.it)

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI  
AMBIENTALI, ENERGIA**

Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale

Prot. n° 22448 NA 66084 del 11 DIC. 2009

Alla ditta **COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO E  
ALTOPIANO DELLE CINQUE MIGLIA  
SANGRO  
CASTEL DI SANGRO**

**PRATICA PROT. N°** 200906182 del 18/03/2009  
**DITTA:** COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO DELLE CINQUE  
MIGLIA  
**OGGETTO:** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA (OPERE  
ACQUEDOTTISTICHE A SERVIZIO) all IV punto 7 lett m  
**LOCALIZZAZIONE:** Comune di ROCCARASO - AREMOGNA, PIZZALTO E MONTE PRATELLO IN  
COMUNE DI RIVISONDOLI E PROCCARASO,; MONTE Calvario in comune di  
Pescocostanzo  
**PROCEDIMENTO:** VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. 12/04/96 e succ. mod. e  
int. art. 1 comma 3) e 4) con annessa VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi del  
D.P.R. 357/97 (e successive modifiche e integrazioni)

Si comunica che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto specificato in premessa ha espresso:

GIUDIZIO N° 1373 del 03/12/2009  
NON FAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

In quanto nello studio di impatto ambientale non sono valutati gli effettivi impatti sull'impianto idropotabile esistente in relazione alle evidenziate carenze, contenute nello stesso studio, sulla distribuzione idrica che non consente di sopperire al reale fabbisogno della utenza della zona turistica dovute all'elevato incremento delle presenze nel periodo di massima fruizione.

Inoltre nell bilancio idrico si fa riferimento ad una serie di interventi sugli impianti idropotabili esistenti individuati come necessari per il potenziamento e miglioramento della distribuzione, di cui però non se ne ha traccia nel progetto in esame.

Si allega copia del progetto opportunamente vistata.



**IL DIRETTORE**  
arch. Antonio Sorgi

Il responsabile dell'Ufficio: ing. Martini

Si comunica che il giudizio è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.