



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE:** Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

**SERVIZIO:** Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

**UFFICIO:** Attività Tecniche Ecologiche

**OGGETTO:** Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Aggiornamento Provvedimento n.172 del 16/02/11 relativo al piano controlli a tariffa ai sensi del D.Lgs.152/06 art.29-decies c. 3.

**DITTA:** EDISON S.p.A.

**Sede impianto:** Strada comunale Tremonti n. 1 – Bussi sul Tirino (PE)

**Attività svolta:** impianto di combustione con potenza termica superiore a 50 MW

**Codice IPPC:** 1.1.All. VIII – D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

## L'AUTORITÀ COMPETENTE

**D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009**

**VISTA** l'Autorizzazione integrata ambientale n. 35/50 del 09/01/08 rilasciata alla ditta Edison S.p.A e relativa all'impianto di combustione con potenza termica superiore a 50 MW, sito nel Comune di Bussi sul Tirino (PE), Strada comunale Tremonti n. 1 così come modificata con i provvedimenti AIA n. 68/50 del 19/11/2008, n.122/50 del 17/06/2009, AIA n. 172 del 16/02/11 e n.194/50 del 16/02/11.

**VISTA** la nota dell'ARTA prot. 16307 del 06/12/11 acquisita al protocollo regionale prot. RA/262368 del 16/12/11 avente all'oggetto "D.Lgs.152/06, parte II titolo III bis (AIA). Ditta Edison di Bussi (PE)- AIA 34/50 del 09/01/08 e s.m.i.- Modifica Piano controlli a tariffa recepito con AIA n.172/50 del 16/02/2011" ove, a seguito della modifica del piano di monitoraggio e controllo di cui al provvedimento AIA 194/50 del 16/02/11 e all'aggiornamento della dotazione strumentale dell'Agenzia, si evidenzia la necessità di aggiornare il piano dei controlli a tariffa di cui al provvedimento n.172 del 16/02/11 e in cui si inoltra quindi, in allegato, un aggiornamento del piano dei controlli a tariffa.

**RITENUTO NECESSARIO** procedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 29-decies D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a modificare il provvedimento n. 172 del 16/02/11 sostituendo il piano dei controlli a tariffa ivi riportato all'all.1 con quello di cui all'art.4;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

#### **Art. 1**

di stabilire secondo quanto indicato all'art.4, il piano dei controlli a tariffa da effettuarsi da parte dell'ARTA con oneri a carico del gestore, ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs.152/06. Ai fini del pagamento delle tariffe da parte delle aziende in base a quanto stabilito dal DGR 308/09 si faccia riferimento a quanto indicato nell'art.4 per ciascuna voce.

Il piano dei controlli a tariffa riportato in articolo 4 sostituisce integralmente quello contenuto nell'allegato 1 dell'AIA n.172 del 16/02/11.

#### **Art. 2**

Il gestore sarà tenuto al pagamento anche dei controlli le cui tariffe non sono ancora individuate dall'ARTA in allegato 1. Nelle more del necessario atto di recepimento delle tariffe mancanti, il gestore non è tenuto al pagamento delle voci di tariffa mandanti.

#### **Art. 3**

Fermo restando quanto riportato nel presente provvedimento, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'autorizzazione n. 34/50 del 09/01/11 n. 68/50 del 19/11/2008, n.122/50 del 17/06/2009, AIA n. 172 del 16/02/11 e n.194/50 del 16/02/11, ovvero nella normativa vigente ed in particolare a quanto riportato nel DM 24/04/08 inerente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 18/02/2005";

#### **Art. 4**

##### **PIANO DEI CONTROLLI**

L'ARTA Distretto provinciale di Pescara accerta quanto prescritto nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e DGR 308/09, e secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Il gestore dovrà eseguire detti pagamenti nelle modalità e tempistiche previste dall'art. 6 del DM 24/04/08, dalla DGR 308/09, dai provvedimenti AIA in vigore e dal presente provvedimento ovvero quanto sarà eventualmente regolamentato da nuove disposizioni normative.

##### **Controllo tecnico documentale**

L'ARTA effettuerà con cadenza annuale, il controllo della relazione che l'azienda deve inviare con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Contestualmente al documento in formato cartaceo, si chiede all'azienda di compilare ed inviare al Distretto Prov.le competente le schede di reporting, in formato excel, con le informazioni di seguito elencate.

## SCHEDE DI REPORTING

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di Prodotto ottenuto - Dati di produzione effettuata..
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Emissioni dirette e indirette di CO<sub>2</sub>.
10. Tabella riassuntiva emissioni COV.
11. Rifiuti: risultati della caratterizzazione annuale.
12. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
13. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
14. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
15. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
16. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
17. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

## RELAZIONE

Nella relazione che deve accompagnare le schede di reporting, l'azienda deve riportare le informazioni di seguito specificate.

1. I dati identificativi e la qualifica del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo.
2. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
3. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
4. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
5. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
6. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
7. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
9. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Alla relazione dovranno essere allegati i certificati analitici dei controlli effettuati.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o in sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli a Tariffa, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.



L'ARTA effettuerà il sopralluogo con cadenza quadriennale ed i controlli a tariffa con frequenza quadriennale.

#### ACQUE DI SCARICO

Controllo effettuato sullo scarico S1. Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08
COD	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Cloruri	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Cloro attivo libero	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Metalli: Fe, Hg	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solventi clorurati	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Saggio Tossicità (Daphnia Magna)	APAT-IRSA	DM 24/4/08

Controllo effettuato sullo scarico S2. Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Fosforo totale	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Cloro attivo libero	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Temperatura	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Saggio Tossicità (Daphnia Magna)	APAT-IRSA	DM 24/4/08

#### ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su un piezometro a monte e uno a valle campionamento ed analisi		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Livello piezometrico		Tariffario ARTA – tab. 2 punto 139.8
Campionamento	-	Tariffario ARTA – punto 1.01.02
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Solventi organici alogenati	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA

ARTA effettuerà ogni anno la verifica dei Sistemi di Monitoraggio in continuo\*

Controllo effettuato sul camino E1: campionamento ed analisi		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento		*
NOx	UNI EN 14792:2006	DM 24/4/08
CO	UNI EN 15058:2006	DM 24/4/08
Portata, velocità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O <sub>2</sub>	UNI EN 14789:2006	DM 24/4/08
H <sub>2</sub> O	UNI EN 14790:2006	DM 24/4/08

\* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata

### Art. 5

Il presente provvedimento decorre dalla data di comunicazione dello stesso mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato .

Decorsi 15 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento senza che sia stata possibile la consegna a mano, si procederà alla notifica dello stesso al Gestore. In tal caso il provvedimento decorre dalla data di ricezione dello stesso da parte del destinatario.

### Art. 6

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla ditta **Edison spa**, con sede legale in via Foro Buonaparte 31 del comune di Milano nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA" della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 15 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, nonché al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e agli artt. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.


Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ESTENSORE  
(Ing. Andrea Veschi)




---

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Iris Flacco)



---

L'AUTORITA'  
COMPETENTE  
(Arch. Antonio Sorgi)



---

Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:



---