



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE**

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Largo dei Frentani ang. via Catullo, 2 – 65127 Pescara

Via Cerulli Irelli, 19 - 64100 Teramo

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato>e-mail: dpc024@regione.abruzzo.itP.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Teramo,

10/01/2024**Riferimento:** prot. n. ___ del _____**Trasmissione via:** PEC/Email/Sistema Documentale documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate**all'** impresa **ECODEMOLIZIONI srl****PEC:** ecodemolizioni2@pec.net
studioecea@pec.it

e, p.c.,

alla **ARTA Abruzzo**
Distretto Provinciale di Teramo**PEC:** protocollo@pec.artaabruzzo.it**alla** **Regione Abruzzo**
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**PEO:** dpc026@regione.abruzzo.it
e condivisione documentale

POS01/001 MET_TE

OGGETTO: Impresa **ECODEMOLIZIONI srl**. Istanza di modifica sostanziale alla D.D. n. DPC026/78 del 29/03/2019 per la gestione di un centro di raccolta veicoli a motore, rimorchi e simili ubicato nel comune di Alba Adriatica (TE), in Via Del Vecchio Forte n. 293.
Richiesta integrazioni relative a comunicazione ex art. 15 L.R. 31/2010.

In riferimento all'oggetto, preso atto della comunicazione ex art. 15 della L.R. 31/2010 e della documentazione pervenute a questo Ente il 28/11/2023 dalla PEC studioecea@pec.it, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti al prot. RA n. 482184 del 27/11/2023, precisato che la suddetta PEC è stata condivisa allo scrivente Servizio solo in data 10/01/2024, si riscontra che emergono delle incongruenze tra quanto riportato nella comunicazione art. 15 e nell'acclusa documentazione:

- nel file "01_sintesi tecnica_rev01-Copy.pdf" si riporta che le acque di prima pioggia prima di essere trattate "verranno stoccate nel bacino di accumulo (V1) omissis di circa 22 m³ di volume complessivo, il quale verrà utilizzato non per l'intera capienza, ma solo per 9,2 m³", detto bacino di accumulo costituisce a tutti gli effetti una vasca di prima pioggia che non risulta indicata nella comunicazione art. 15,
- nella comunicazione art. 15 mancano:
 - 1) le coordinate geografiche del punto di scarico delle acque eccedenti la prima pioggia (in cunetta stradale),
 - 2) le caratteristiche tecniche costruttive della vasca di prima pioggia e del sistema di by-pass che devia il flusso delle acque eccedenti la prima pioggia affinché le stesse non raggiungano il bacino di accumulo,
 - 3) i dati pluviometrici.

Si richiede pertanto di fornire integrazioni/precisazioni in merito a quanto sopra dettagliato facendo presente che, in mancanza, la comunicazione pervenuta è da ritenersi incompleta e quindi inefficace.

Si ricorda inoltre che prima di attivare lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia nella cunetta stradale è necessario ottenere la concessione dell'Ente gestore della strada ai sensi di quanto previsto all'art. 15, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada).

Per quanto riguarda l'evapotraspiratore, che si utilizza per smaltire le acque di prima pioggia, si rimanda:

- all'ARTA la valutazione della congruità dello stesso, ovvero se lo stesso è idoneo in funzione dei quantitativi di acqua da gestire,
- al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica la valutazione se lo smaltimento del refluo con tale sistema, che NON costituisce scarico idrico, sia da ritenersi attività di gestione rifiuti.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Antonello Colantoni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC B97B88BC03F64272D064CBEC4978BFB634C3911B0F9AE3D53129B8B288E52064

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0009888/24
Data protocollo 10/01/2024

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA1YWK7-150275

PASSWORD bAQWx

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

