

Alla REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

p.c. ACIAM Spa
aciamspa@pec.it

Oggetto: ACIAM - Stazione di stoccaggio provvisorio di rifiuti differenziati nel Comune di Cerchio – Strada Circonfucense. Autorizzazione Regionale n. DF3/1 del 07.01.2003
Nota Regione Avvio del procedimento di rinnovo e indizione conferenza di servizi in modalità asincrona ex art 14 bis L. 241/90 e s.m.i., prot.n.36935 del 22.07.2021. **Richiesta Integrazioni.**

Vista la nota della Regione acquisita agli atti del Distretto con prot.n.36935 del 22.07.2021 di cui all'oggetto;

Vista la documentazione allegata relativa alle autorizzazioni in capo alla stazione di stoccaggio provvisorio di rifiuti differenziati nel Comune di Cerchio;

Vista l'autorizzazione Provinciale dell'Aquila Prot.n.29761 del 05.10.2003 per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dal piazzale pavimentato della stazione di stoccaggio;

Vista l'autorizzazione per immissione acque meteoriche nel "Rio di Lecce" all'interno della strada Circonfucense da parte del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano prot.n.1115 del 12.09.2002;

Vista la Determinazione n.DN3 1006 del 20.06.2006 della Direzione Parchi Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti prot.n.5717 del 20.06.2006 ed i relativi allegati con particolare riguardo all'elaborato denominato "Planimetria Impianto Raccolta Acque";


Alla luce dell'arco temporale ampio trascorso dalle suddette autorizzazioni e delle intervenute modifiche e/o integrazioni alle norme vigenti in materia di disciplina ambientale, in particolare relativamente alla gestione delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree esterne di sostanze pericolose e successiva immissione in corpi idrici ricettori, si ritiene necessario che la ditta presenti specifica documentazione (comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici revisionati) al fine di poter verificare la rispondenza della gestione a quanto previsto dalla LR 31/2010 in merito alle acque meteoriche.

Si ritiene necessario, altresì, che l'Aciam produca, se non già effettuato, una breve relazione tecnica sulla gestione e la tempistica di stoccaggio dei rifiuti suscettibili di produrre emissioni odorigene che potrebbero arrecare disturbo olfattivo.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti

Il Collaboratore Tecnico

Ing. Stefania Bologna



Il Responsabile UO

Ing. Antonella Troiani

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Virginia Lena

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*