

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c. All' Impesa CAPRIOTTI srl
studioece@pec.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
gabriele.costantini@regione.abruzzo.it

Oggetto: Impresa CAPRIOTTI srl, istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata con D.D. n. 29 del 13/03/2012 per lo stabilimento di Via G. Carli n. 6 di Tortoreto (TE).

Riferimento: Regione Abruzzo, Nota Prot. n. 486160 del 09/11/2021, acquisita al Prot. ARTA n. 54852 del 10/11/2021.

Si riferimento al quesito posto nella Vs. nota in oggetto alla lettera B, si riporta quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 31/2010: "Sono esentate dalle prescrizioni di cui al comma 1 e dall'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 1, tutte le attività commerciali ed industriali, le cui aree esterne siano inferiori ai 1000 metri quadrati (escluse aree verdi)".

Si evince, dunque, che in caso di superfici esterne superiori ai 1000 metri quadri, l'impresa dovrà dotarsi di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia.

Dall'esame della Relazione Tecnica in rev. 00 del settembre 2021 emerge, inoltre, che lo scarico delle acque di prima pioggia avviene in pubblica fognatura.

Si ritiene, quindi, che la nota in oggetto debba essere indirizzata anche al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Distinti saluti.

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Luciana Di Croce

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)