



Spett.le

REGIONE ABRUZZO

Servizio Gestione Rifiuti e

Bonifiche

Pescara

Dpc026@pec.regione.abruzzo.it

ARTA Abruzzo

Distretto di Chieti

Chieti

Dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Codice SGRB n. AU-CH-021

Oggetto: D.D. DPC026/293 del 23/12/2020 Art. 208 D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. L.R. n° 45/2007 e ss.mm.ii. Ditta **Mantini S.r.l.**- Sede legale Via Penne n° 153/C Chieti (CH) - Sedeoperativa Via Penne s.n.c. nel Comune di Chieti (CH).Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di deposito e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi in Via Penne s.n.c. nel Comune di Chieti (CH)

Richiesta di valutazione rettifica delle prescrizioni ARTA

In relazione all'autorizzazione regionale citata in oggetto l'allegato parere ARTA Dist. Di Chieti riporta la seguente prescrizione:

*<<Lo **stoccaggio dei rifiuti pericolosi** dovrà essere effettuato unicamente sotto copertura, anche mobile, garantendo che non vi possa essere anche in caso accidentale il contatto fra le componenti pericolose di rifiuti incompatibili fra loro che possano dar luogo a fenomeni di reazioni indesiderate>>*

Si chiede che venga valutata la possibilità di una rettifica a questa prescrizione per i rifiuti di traversine ferroviarie di cui al codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti 17 02 04*.

Le motivazioni della richiesta sono di seguito descritte:

- 1) I rifiuti da traversine ferroviarie sono tolti in opera e sono stati già oggetto di azioni meteoriche di dilavamento durante il loro esercizio. Il componente pericoloso rappresentato dal creosoto è un agente impregnante che veniva utilizzato al fine di garantire che il legno delle traverse non si



deteriorasse nel tempo. Risulta improbabile che attualmente l'agente pericoloso possa essere rilasciato sotto l'azione degli agenti atmosferici e tale da non necessitare quindi coperture;

- 2) Lo stoccaggio delle traversine non vede altri rifiuti pericolosi nelle adiacenze.
- 3) Ai fini della prevenzione incendi l'impianto è dotato di termo camere di ultima generazione che sono in grado di attivare l'allarme al verificarsi di principi di incendio. La copertura dei rifiuti di traversine rappresenterebbe uno ostacolo alla celerità di rilevazione di un incendio. Inoltre, la copertura celerebbe un principio di incendio e quindi renderebbe difficoltose le operazioni di spegnimento poiché la copertura stessa non consentirebbe di intervenire sulle prime fasi dell'incendio.

Fiduciosi in Vs accoglimento e restando a disposizione si inviano cordiali saluti

Chieti, 18 febbraio 2022

IL TENICO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE

MANTINI S.r.l.
Giuseppe Mantini
66100 CHIETI SCALO (CH)
Partita IVA 01631900691