



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO
Ufficio Prevenzione Incendi
"Sufficit Animus"

TERAMO, data del protocollo
Pratica PI n. 20356

- A DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 –Pescara
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it
- A D.G.E. Auto&Recycling srl
dgeautorecycling.srl@pec.it
- A SUAP del Comune di Notaresco

Oggetto: D.G.E. Auto&Recycling S.r.l.- Istanza di variante sostanziale alla D.D. n. DPC026/12 del 22.01.2018 e successiva D.D. n. DPC026/246 del 18.11.2020 relativamente al progetto di “Ampliamento e riconfigurazione impianto di trattamento VFU e rifiuti in loc. Sammaccionella Z.I. di Notaresco (TE)”.
Codice SGRB: AU-TE-024.
Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, co. 2 della Legge n. 241/1990 (aggiornato con D.Lgs. n. 127/2016) in forma semplificata ed in modalità asincrona
Richiesta di attivazione delle procedure previste dal DPR 151/2011

In relazione all’oggetto, risulta agli atti di questo Comando che l’attività in oggetto è soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 per le seguenti attività di cui all’Allegato I dello stesso:

- 55.2.C** Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 5000 mq.
- 43.1.B** Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa da 10.000 kg a 50.000 kg.
- 12.1.A** Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).

L’attività ad oggi risulta in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato da questo Comando con nota prot. COM-TE 835 del 28.01.2019, a seguito della presentazione della SCIA ai fini antincendio prot. 11209 del 20.11.2018 e in base al progetto approvato con nota COM-TE 1723 del 04.03.2014.

Da quanto si evince dalla documentazione tecnica trasmessa l’intervento di cui trattasi è una variante sostanziale dell’impianto autorizzato. In particolare è previsto un ampliamento della superficie dell’attività destinata a demolizione di veicoli e simili, oltre ad una modifica del layout dell’attività stessa, nonché modifica ai quantitativi di materiali lavorati.

Pertanto, fermo restando quanto previsto dall’art.4 del D.M. 7.8.2012 per le modifiche alle attività esistenti, si invita la ditta ad attivare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011 allegando la documentazione prevista dal D.M. 7.8.2012.

Il Responsabile dell’Ufficio Prevenzione Incendi
D. Ing. Rodolfo DI ODOARDO
documento firmato digitalmente

IL COMANDANTE
(BARBONI)
documento firmato digitalmente