

O30FER S.R.L.

Sede legale: Via Padana Superiore n. 74 - 25080 Mazzano (BS)

Sede impianto: C.da La Selva S.P. Pedemontana

Spett.li

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica

Ufficio Pianificazione e Programmi - DPC026

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Comune di Paglieta (CH)

protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it

suapediliziasangro@pec.it

Suap Associazione Comune del Comprensorio Sangro - Aventino

suap@gigapec.it

A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

A.R.T.A. – Sede Centrale PESCARA

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Provincia di Chieti

protocollo@pec.provincia.chieti.it

S.A.S.I. S.p.A.

sasispa@legalmail.it

e p.c.

Servizio Genio Civile regionale di Chieti

dep017@pec.regione.abruzzo.it

ASL 02 di Lanciano-Vasto-Chieti

info@pec.asl2abruzzo.it

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

dpc025@regione.abruzzo.it

Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

ARAP - Sede Pescara

arapabruzzo@pec.it

ARAP - Vasto

vasto@arapabruzzo.it

Comando VV.FF. di Chieti Ufficio prevenzione incendi

com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it

Dipartimento Territorio - Ambiente Servizio Valutazione Ambientale

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

030FER S.R.L.

Sede legale: Via Padana Superiore n. 74 - 25080 Mazzano (BS)

Sede impianto: C.da La Selva S.P. Pedemontana

Direzione Politiche della Salute e del Welfare

dpf@pec.regione.abruzzo.it

Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente

pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

(Rif. Prot. n. 0127385/22 del 31.03.2022)

030FER S.r.l.

030fersrl@legalmail.it

OGGETTO: 030FER S.r.l. - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti. Codice SGRB AU-CH-27. Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, co. 2 della Legge n. 241/1990 (aggiornato con D.Lgs. n. 127/2016) in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Ulteriori precisazioni.

Con riferimento all'oggetto e ai pareri pervenuti via pec, **oltre il termine perentorio massimo del 20/04/2022**, previsto nella nota di avvio al procedimento amministrativo della regione datato 31/03/2022, si osserva quanto segue:

Richiesta integrazione – SASI del 27/04/2022.

Il parere in esame è formalmente proteso alla possibilità di poter usufruire del collettore fognario per lo scarico delle acque di prima pioggia, mentre la richiesta d'integrazione presentata è formalmente tesa all'ottenimento dell'autorizzazione all'allaccio fisico alla rete fognaria che dovrà essere per logica prodotta allorquando la Conferenza dei Servizi approvi la realizzazione dell'impianto di recupero. Nello specifico l'integrazione richiesta, entra nel dettaglio del dimensionamento dell'impianto, della direzione di flusso delle reti, dei profili longitudinali dei pozzetti, ecc, che è propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione all'allaccio e non alle prescrizioni regolamentari, norme tecniche o ai valori limite da adottare (art. 107 del D.Lgs. n. 152/2006) previste dall'Ente Gestore che devono essere prescritte nell'atto autorizzativo Regionale come peraltro appunto l'ottenimento obbligatorio dell'autorizzazione all'allaccio. Va da se che la copiosa documentazione richiesta, sarebbe eccessivamente ridondante qualora l'impianto non fosse autorizzato. In tal senso vedasi la corretta impostazione del parere necessario resa da ARTA Abruzzo con protocollo n. 23878/2022 del 19/05/2022..

Richiesta documentazione integrativa – Comune di Paglieta prot. 6312 del 19/05/2022.

Non si comprende il senso del parere mirato alla verifica degli indici urbanistici (superfici destinati a parcheggi, a verde, tipologia e materiali delle finiture, rispetto indici dalle N.T.A. del P.I.P., ubicazione delle fasce di rispetto e del verde di rispetto) ne tantomeno la richiesta di copia del certificato di agibilità che trascendono da quanto necessario trattandosi di insediamento esistente e comunque di documenti che sono già in possesso dell'A.C. di Paglieta, quindi di una richiesta riconducibile all'art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000. In tal senso si rimanda inoltre al coerente parere della Provincia di Chieti del 20/05/2022 prot. 9362 che ravvisando che l'impianto è esistente, non rileva la necessità di un'espressione di compatibilità urbanistica con il PTCP.

Per quanto concerne la distanza dei depositi dai confini, dalla strada e dagli edifici le stesse sono chiaramente desumibili nell'elaborato grafico allegato mentre la relazione tecnica riportante l'intero

O30FER S.R.L.

Sede legale: Via Padana Superiore n. 74 - 25080 Mazzano (BS)

Sede impianto: C.da La Selva S.P. Pedemontana

processo produttivo è contenuta nella documentazione allegata all'istanza come peraltro ravvisato anche nel parere reso da ARTA Abruzzo con protocollo n. 23878/2022.

Per quanto riguarda la planimetria e la relazione tecnica indicante le superfici e i sistemi di raccolta si ribadisce quanto già precisato alla richiesta di precisazioni alla SASI di cui al paragrafo precedente.

Si specifica inoltre che nella documentazione allegata (planimetria e progetto) sono state comunque indicate sia le superfici che i sistemi di trattamento che si intendono realizzare; di seguito un estratto della sezione di riferimento al progetto definitivo dell'impianto di recupero (Rev. 02):

"Il piazzale antistante all'opificio, sarà utilizzato in parte ad uso deposito rifiuti ed EoW e la restante parte ad uso transito e manovra automezzi. Le pendenze delle diverse porzioni del piazzale sono tali da convogliare le acque meteoriche raccolte in superficie separatamente a distinte reti di raccolta e convogliamento. In particolare la porzione di piazzale pavimentato a uso "transito e manovra" ha un sistema di raccolta realizzato per mezzo di caditoie (A1-A10 in planimetria) con telaio a griglia quadri in ghisa classe C250; le acque raccolte, per mezzo di tubazioni in PVC, vengono convogliate direttamente allo scarico (Pubblica Fognatura) mediante passaggio finale nel pozzetto I.

Le acque meteoriche raccolte sulla superficie del piazzale destinato a uso "deposito rifiuti ed EoW" sono captate e convogliate da caditoie e da griglie a correre, poste in corrispondenza della linea di compluvio determinata dalle pendenze contrapposte del piazzale. Le stesse confluiranno tutte in una vasca di raccolta (G2-B3), quelle di prima pioggia transiteranno in un disoleatore (H1) per poi passare in un pozzetto di campionamento (H2) mentre quella di seconda pioggia per stramazzo si congiungeranno con le acque meteoriche (pozzetto I) ed essere convogliate nel Fosso – Canneto".

Si precisa inoltre come il parere in questione oltre ad essere pervenuto 30 gg oltre i tempi previsti, a sua volta prevede 30 gg a decorrere dal 19/05/2022 per approntare la documentazione integrativa necessaria all'espressione del parere, termine che eccederebbe la data della Conferenza di servizi fissata per il 30/05/2022.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

