



**Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A**  
Località Marcianese, Zona Industriale n°5 -66034 Lanciano (CH),  
Capitale sociale Euro 1.896.550,00 i v.a.  
**Servizio acque reflue** p.a. Pio Ercole D'Ippolito  
**Autorizzazioni e allacci fognari** Geom. Claudio Di Virgilio

N° p.....4441.....cdv

Addi.....13 SET. 2022.....

**Spett.li:**

**Regione Abruzzo**  
**Spett.le Dipartimento Opere Pubbliche,**  
**Governato del Territorio e Politiche Ambientali**  
**DPC026**  
Via Catullo, 2 – 65127 Pescara  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c.

**Del Borrello Maria Domenica**  
[delborrellocommerciale@pec.it](mailto:delborrellocommerciale@pec.it)

**OGGETTO:** Del Borrello Maria Domenica. Trasferimento del centro di autodemolizione da Vasto, via Madonna della Saletta, allo stabilimento in località Ranciara nel Comune di Pollutri (CH), già autorizzato alla messa in riserva con AUA n. 51391 del 14.02.2018. Codice SGRB-AU-CH-39. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.li 7 e 8 e convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona.

- Ditta: **DEL BORRELLO MARIA DOMENICA**
- Sede attività: **C.da Ranciara - Pollutri (Ch).**
- **Comunicazione in risposta ad integrazioni del 05/09/2022**

In riferimento a quanto in oggetto e a visione delle integrazioni fornite in data 05/09/2022 si specifica quanto segue:

- l'elaborato "Allegato 5 - Planimetria con ubicazione misuratore di portata" riporta la posizione del misuratore di portata oltreché la rappresentazione di "recinzione con blocchi di cls dim. 1x1x1 ml" a ridosso e in parte soprastante l'area di pertinenza della rete fognaria comunale. Parallelamente a detta recinzione risultano rappresentate linee tratteggiate di colore arancione non indicate in legenda e una "linea interrata di raccordo con la linea esistente" le cui funzioni non sono esplicitate. Detti elementi, inoltre, non risultano nella precedente planimetria inviata, ancorché in quella allegata alla richiesta di AUA; se eventualmente essi rappresentano elementi aggiuntivi da ricomprendere nella raccolta delle acque di prima pioggia occorre specificare nel dettaglio tale situazione e garantire analiticamente al contempo che il sistema depurativo adottato, in considerazione dell'aumento volumetrico delle acque di prima pioggia in rapporto all'aumento di superficie dilavata, sia ancora in grado di rispettare i valori stabiliti in tab. 3 all. 5 del D. Lvo. 152/2006; relazionare dettagliando le superfici, i volumi, le capacità depurative dell'impianto.
- la presenza di recinzione in cls a ridosso e soprastante il collettore fognario pubblico non è consentita. Rimodulare la tipologia di recinzione ponendo la stessa a una distanza minima di mt. 2,00 dalla rete fognaria.

Cordiali saluti

SASI SpA - Società Abruzzese per il servizio idrico integrato  
Settore Autorizzazioni e allacci fognari - Di Virgilio Claudio

**S.A.S.I. S.p.A.**  
**Direttore Area Tecnica**  
(p.a. Pio Ercole D'Ippolito)

Ditta Del Borrello Maria Domenica (65-22)- Comunicazione 2