

Spett.le
Prefettura di L'AQUILA
Area Protezione Civile
Area Sicurezza Pubblica
protocollo.prefaq@pec.interno.it

Spett.le
Regione Abruzzo SGR
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le
Provincia di L'Aquila
Settore Ambiente
urp@cert.provincia.laquila.it

Spett.le
ARTA di L'AQUILA
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Spett.le
Corpo Carabinieri Forestale
042581.001@carabinieri.it

Spett.le
Comune di S. Vincenzo V.R.
info@pec.comune.sanvincenzovalleroaveto.aq.it

Spett.le
ASL Avezzano -Sulmona -L'Aquila
Dipartimento Prevenzione
dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

Oggetto: comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006

La presente per informarVi che nella giornata di ieri, 19 maggio 2022, alle ore 13,00 circa, presso l'area esterna della ns. sede operativa si è sviluppato un incendio.

Abbiamo immediatamente attivato la procedura prevista nel "Piano di Emergenza Interna"(preventivamente comunicata alla Prefettura con nota prot. n. 2463 del 6.12.2021), allarmando tutti gli uffici e le aree operative, con contestuale evacuazione controllata del personale e richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco di Avezzano (Aq) e di Sora (Fr), stante la vicinanza ad entrambe le aree di competenza.

Entrambi i Comandi interpellati hanno inviato le loro squadre, che hanno operato sotto le direttive del Comando di Avezzano.

Ai fini dello spegnimento dell'incendio la ns. azienda ha messo a disposizione tutti i mezzi aziendali a ciò utili, quali: escavatori, pale meccaniche e semoventi. Inoltre abbiamo fornito tutta l'acqua necessaria per lo spegnimento, attingendola sia dalla vasca di accumulo che mediante il noleggio di numerose autobotti da circa 10.000 litri cadauna, che hanno interrottamente rifornito le macchine dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Vi rappresentiamo che abbiamo provveduto ad incaricare una società esterna per eseguire tutti i monitoraggi ambientali dell'aria e dell'acqua, che continueranno fino all'eliminazione di ogni criticità ed al ripristino delle condizioni ottimali.

In merito alle acque raccolte sul piazzale e determinate dallo spegnimento dell'incendio, si evidenzia che le stesse attualmente vengono convogliate e stoccate nella vasca di accumulo: dopo aver eseguito le relative analisi si procederà al

Sede legale:

Località Boschetto snc,
frazione nucleo industriale di Pile
67100 L'Aquila

Sede operativa:

Zona Ind. S.S. 82 km 38//
67050 S. Vincenzo V.R. (AQ)

Tel. 0863 950861 r.a.

Fax 0863 950851

//

info@geaecologia.it

www.geaecologia.it



UNI EN ISO

9001:2015-14001:2015- 45001:2018

loro trattamento/smaltimento.

Procederemo ad effettuare un piano di caratterizzazione sui rifiuti residui, che verrà trasmesso non appena pronto.

A breve Vi sarà inviato un ulteriore aggiornamento sullo stato dei luoghi e sui risultati delle analisi eseguite: ci dichiariamo disponibili fin da adesso ad adottare eventuali indicazioni da seguire.

Si assicura che sono state eseguite tutte le operazioni previste nel Piano di Emergenza Interna circa il rischio incendio: continueremo ad attuarle fino alla completa messa in sicurezza, che prevede il raggruppamento dei rifiuti oggetto dell'incendio in area pavimentata, con eventuale copertura degli stessi.

L'Azienda si è subito attivata per comunicare ai clienti e/o fornitori la momentanea sospensione degli ingressi dei rifiuti presso l'impianto.

Si evidenzia che l'incendio ha interessato il capannone dove era ubicato l'impianto di selezione dei rifiuti recuperabili (andato distrutto) e si rilevano ingenti danni alle strutture ad uso uffici.

A Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



gea s.r.l.
l'Amministratore