

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA
AREA II – PREVENZIONE INCENDI

Alla - **ROMANA DEMOLIZIONI SRL**
VIA COLLE SAN GIOVANNI SNC, 67064 ORICOLA
pec: romanademolizioni@legalmail.it

- **REGIONE ABRUZZO**
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE
UFF. PIANIF. E PROGRAMMI
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Al Comune di ORICOLA

Pratica n. **23729**

Oggetto: **Istanza di Valutazione del progetto** pervenuta dalla Ditta ROMANA DEMOLIZIONI SRL, sita in VIA COLLE SAN GIOVANNI SNC, 67063 ORICOLA, relativamente alla/e attività di seguito elencata/e ed individuata/e al punto/i dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n. 151.

Attività:

55.2.C - Attività di demolizione veicoli e simili, con superficie > 5000mq

69.2.B - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto per l'attività in oggetto specificata, pervenuta ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 in data 02/08/2021 prot. n° 13384, nonché della documentazione integrativa richiesta e pervenuta in data 28/10/2021, prot. n° 18908, esaminata la documentazione tecnica allegata, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole** alla esecuzione dei lavori, a condizione che vengano effettuati in conformità del progetto, alle norme vigenti ed alle ulteriori seguenti prescrizioni:

1. occorre applicare puntualmente tutto quanto viene descritto nella relazione integrativa;
2. il contenitore batterie deve essere areato verso l'esterno.

Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Tale segnalazione (SCIA), da redigere su apposito modello **PIN 2 - 2018 SCIA** in duplice copia, sottoscritti entrambi in originale, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- ricevuta comprovante il versamento, con importo da determinare secondo le tariffe in vigore, sul c/c postale n. 174672 oppure Codice Iban IT62D0760103600000000174672 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di L'Aquila, con la seguente causale "*con vincolo a favore del Comando Provinciale VV.F. di L'Aquila*";
- copia del documento di identità del titolare;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

AREA II – PREVENZIONE INCENDI

- copia del presente parere;
- asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni di seguito indicate:
 - **modello PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE** ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato;
 - **modello PIN 2.2 - 2018 CERT. REI**, certificazioni di resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura, a firma di professionista antincendio;
 - **modello PIN 2.3 - 2018 DICH. PROD.**, dichiarazioni sui prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte, a firma di professionista antincendio;
 - **modello PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP.**, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto non ricadente nel campo d'applicazione del D.M. 37/2008, a firma dell'installatore;
 - **modello PIN 2.5 - 2018 CERT. IMP.**, certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio;
 - **modello PIN 2.6 - 2018**, dichiarazione di non aggravio del rischio incendio con relazione tecnica ed elaborati grafici attestanti le modifiche apportate, a firma di tecnico abilitato;
 - **modello Allegato I D.M. 37/2008** - dichiarazioni di conformità su ciascuno degli impianti posti al servizio degli edifici (*protezione antincendio, distribuzione e utilizzazione energia elettrica; protezione da scariche atmosferiche; distribuzione e utilizzazione gas di qualsiasi tipo; riscaldamento, climatizzazione, ventilazione ed aerazione locali; ascensori e montacarichi*)

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica:
Gabriele Miconi

IL COMANDANTE
(Romeo Panzone)

(firmato digitalmente ai sensi di legge)