



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'AQUILA - C.F. 80003170661 - 0862.364268

pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Prot. RA/ _____

Avezzano, _____

Rif. nota prot. req.le n. 344752/22 del 23.09.2022

al **DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
-Ufficio Pianificazione e Programmi-
Via Catullo, 2
65127 PESCARA
c.a. **Responsabile del Procedimento**
Dott. Gabriele COSTANTINI
dpc026@regione.abruzzo.it
gabriele.costantini@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Comune di Avezzano (Aq) – Indizione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14-bis, comma 2, della L. 241/1990 –
Richiesta Variante Sostanziale all'Autorizzazione Regionale Rilasciata con D.D. n° DPC026/242 del 24.10.2017
Ditta LORUSSO ESTRAZIONE S.R.L..
Riscontro del Servizio Genio Civile L'Aquila

Vista la comunicazione acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 23.09.2022, prot. n. 344752/22, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Ufficio Pianificazione e Programmi - della Regione Abruzzo ha indetto una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, della Legge 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità concernente l'istanza presentata dalla Soc. LORUSSO ESTRAZIONE S.r.l. per una Variante Sostanziale all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/242 del 24.10.2017, consistente in: 1) Aggiunta di una linea di recupero metalli preziosi (R4) denominata Fenice; 2) Aggiunta di macchinari a servizio delle operazioni di selezione e cernita (R12-R4); 3) Aggiungere l'operazione di recupero R3 di recupero R3 per i rifiuti a base di plastica; 4) Aumento delle superfici a disposizione dell'attività di recupero; 5) Aumento dei codici EER; 6) Modifica del layout; per l'impianto sito in loc. Paterno Km 121.800 - Nucleo Artigianale-Industriale di Avezzano (AQ),

Vista la documentazione tecnica relativa al progetto in esame messa a disposizione sul link:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>;

Preso Atto che il progetto redatto prevede essenzialmente un potenziamento dell'attuale *Impianto di Recupero da Rifiuti e Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) ed altri* sito in Via Strada Statale n. ,5 Tib. Valeria, Loc. Paterno, Km 121.800, di Avezzano, tale apportare una

Variante Sostanziale all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/242 del 24.10.2017;

Considerate le materie di competenza dello scrivente *Servizio Genio Civile L'Aquila* si fa presente quanto appresso:

l'Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti, evidenzia che dall'esame della documentazione progettuale è emerso che nell'area oggetto d'intervento sono presenti n. 3 piezometri necessari per il controllo della falda idrica. Inoltre è stata rilevata una incongruenza tra quanto riportato in vari elaborati tecnici relativamente all'approvvigionamento idrico, esclusivamente per *uso civile*, tanto che nel processo produttivo non è previsto nessun consumo di acqua.

Ne consegue che la Ditta in questione dovrà chiarire gli esatti termini della problematica sopra evidenziata. Inoltre, qualora l'acqua rilevata dai tre piezometri presenti in sito dovesse essere utilizzata per qualsiasi uso, la Soc Lorusso Estrazione S.r.l., dovrà preventivamente richiedere al Servizio Genio Civile L'Aquila la *Concessione* per il prelievo di acqua pubblica secondo le indicazioni previste nel Regolamento Regionale approvato con Decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007, pubblicato sul BURA Speciale n. 5 del 05.09.2007

Tutto quanto sopra, al fine di mettere nelle condizioni l'Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti di rilasciare il necessario *parere* relativamente alla Conferenza di Servizi di che trattasi.

Per quanto di competenza dell'**Ufficio Tecnico** del Servizio Genio Civile L'Aquila:

Visto che il più volte citato potenziamento dell'*Impianto* esistente consiste essenzialmente in:

1. Aggiunta della linea di recupero metalli preziosi (R4) denominata "Fenice";
2. Aggiunta di macchinari a servizio delle operazioni di selezione e cernita (R4 – R12);
3. Aggiunta dell'operazione di recupero R3 per i rifiuti a base di plastica;
4. Aumento delle superfici a disposizione dell'attività di recupero;
5. Inserimento di nuovi codici EER;
6. Modifica del layout;

Considerato che l'impianto è posizionato all'interno di un fabbricato già esistente e sito nella zona artigianale-industriale in Paterno di Avezzano (ex stabilimento Dal Vera);

Visto che dall'esame della documentazione tecnica messa a disposizione emerge che l'area oggetto d'intervento non è soggetta a particolari *vincoli* di natura ambientale, quali Vincolo Idrogeologico, del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), del Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA), Aree Protette, ecc.;

Considerato che l'intervento previsto non interferisce né direttamente né indirettamente con corsi d'acqua di competenza regionale di cui all'allegato "A" della L.R. n. 36 del 3/11/2015,

si rappresenta che non si ravvedono motivi ostativi all'esecuzione degli interventi di cui in progetto.

Per quanto di competenza dell'**Ufficio Sismica** del Servizio Genio Civile L'Aquila si evidenzia che dall'esame della documentazione progettuale inoltrata emerge che non è prevista la realizzazione di alcuna opera strutturale; pertanto non si ravvedono aspetti di competenza del detto Ufficio.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Carlo GIOVANI
(firmato digitalmente)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
e Resp.le del Procedimento
Dott. Arch. Gilberto DI GIORGIO