



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA
AREA II – PREVENZIONE INCENDI

Alla REGIONE ABRUZZO
DPC026 Servizio Gestione e Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazioni e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Al Sindaco del Comune di
BARISCIANO
amministrazione@pec.comunebarisciano.it

Pratica n. **21850**

Rif.prot.VVF AQ 1102-10361-/2022

Oggetto: Ditta individuale MONDIAL CAR di Ersilia Paris – Aggiornamento e rinnovo autorizzazione regionale n. DN3/235 del 25.07.2008 inerente l'esercizio di un centro di raccolta e trattamento veicoli a motore. Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi artt.14, 14- bis, comma 7 e 14-ter della Legge n. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità sincrona
Codice di riferimento del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026): **AU-AQ-015**
- Ulteriore Riscontro - Seguito

Con riferimento ai lavori della Conferenza dei Servizi in oggetto e facendo seguito alle precedenti comunicazione, pari oggetto di questo Comando, ultima prot. 1102 del 20.01.2023, nonché al verbale del 07.06.2023, in relazione alla documentazione richiesta ovvero chiarimenti, necessari al fine di esprimere le valutazioni di specifica competenza di questo Comando, con riferimento al DPR 151/2011 regolamento di prevenzione incendi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del DM 7/8/2012,

si prende atto di quanto comunicato dal del progettista con specifica relazione di riscontro datata 08 settembre 2023 in firma digitale e trasmessa da codesta amministrazione tramite propria PEC in data 12.09.2023 e acquisita al protocollo al n. 16297 del 12.09.2023 e che ad ogni buon fine si allega in copia, quale riscontro alla richiamata nota pari oggetto di questo Comando 1102 del 20.01.2023, in cui in merito all'intervento di modifica in corso, con riferimento al DPR 151/11, si rappresenta tra l'altro: *"..... Tale modifica all'attività non rientra tra quelle indicate qualitativamente nell'Allegato IV al DM 07.08.2012 e pertanto deve essere considerata non sostanziale ai fini della sicurezza antincendio. La modifica intervenuta sarà documentata a codesto Comando all'atto della presentazione della prossima attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, sussistendo, per la stessa, gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del citato DM 07.08.2012....."*

Ad ogni buon fine si raccomanda comunque il rispetto di eventuali disposizioni ministeriali e normative vigenti comunque applicabili in materia di prevenzione incendi per la realizzazione delle opere in questione, seppur non sussistenti le condizioni per la presentazione di nuova SCIA ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DPR 151/11.

Per eventuali ulteriori informazioni potrà farsi riferimento ai seguenti numeri telefonici: 0862/6609316-346, nei seguenti orari di ricevimento: dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 alle 12:00.

Il Funzionario Responsabile
dell' AREA II e delegato al procedimento
DCS Dott. Ing. Eutizio DI GENNARO

/pt

IL COMANDANTE
(PANZONE)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)