



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
 SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE**

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Largo dei Frentani ang. via Catullo, 2 – 65127 Pescara

Via Cerulli Irelli, 19 - 64100 Teramo

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato>e-mail: dpc024@regione.abruzzo.itP.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Teramo,

21/03/2023

Riferimento: prot. n. ___ del _____

Trasmissione via: **PEC/Email/Sistema Documentale**
 documento informatico firmato
 digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.
 85/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate

e, p.c.,

All' **impresa IAMPIERI LUIGINO srls**
PEC: **giuliano.tartaglia@ingpec.eu**

all' **ARTA Abruzzo**
Distretto Provinciale di Teramo
PEC: **dist.teramo@pec.artaabruzzo.it**

all' **ASL di Teramo**
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
PEC: **siesp@pec.aslteramo.it**

alla **Regione Abruzzo (DPC026)**
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
email: **gabriele.costantini@regione.abruzzo.it**

OGGETTO: Istanza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 impresa IAMPIERI LUIGINO di Controguerra (TE). **Richiesta documentazione integrativa inerente autorizzazione allo scarico.**

In riferimento all'oggetto si richiede di fornire a codesto Servizio, nonché agli uffici ARTA ed ASL in indirizzo, la seguente documentazione integrativa:

- *scheda tecnica (modello allegato) debitamente compilata in tutte le sue parti,*
- *eventuale scheda tecnica del sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia fornita dal produttore,*
- *planimetria riportante lo stabilimento ed il fosso recettore con indicazione del punto di scarico e del tracciato della condotta di scarico e dei pozzetti di prelievo degli scarichi,*
- *precisare l'effettivo volume della vasca di prima pioggia (per superficie dilavata pari a 1.930 m2 la vasca di prima pioggia deve avere un volume minimo di 7,72 m3,*
- *dichiarazione che in ogni condizione sarà sempre possibile campionare separatamente le acque di prima pioggia (dopo trattamento) e le acque eccedenti la prima pioggia.*

Si invita a produrre quanto sopra al più presto al fine di rendere possibile l'espressione di determinazione favorevole nei tempi dettati dalla CdS per il rilascio dell'Autorizzazione ex art. 208.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Responsabile dell'endoprocedimento

Dott. Antonello Colantoni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC D5A3046F12561C1B458ED74CE579429E99E1A25C6AB16F37360886DFB804FE1E

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0122913/23
Data protocollo 21/03/2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAKUVR-132440

PASSWORD 2S0JB

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

