



AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**D.A.S. - DIPARTIMENTO
AMBIENTE E SICUREZZA**

Ufficio Autorizzazioni
Gestione Impianti e Qualità

Ente Pubblico Economico

Sottoposto ad attività di Direzione, Coordinamento, Tutela e Vigilanza della Regione Abruzzo

REGIONE ABRUZZO
DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e
Programmi
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Portici San Bernardino, 25
67100 L'Aquila
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Associazione tra Enti Locali per
l'Attuazione del Patto Sangro Aventino
Via Nazionale S/N
66030 Santa Maria Imbaro (CH)
suapediliziasangro@pec.it

Oggetto: Unità Territoriale n. 2 di Casoli – Ditta Global Solution S.r.l. – Richiesta di Autorizzazione Unica per attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e art. 45 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii. - Codice SGRB: AU-CH-45 - *Riscontro*.

In riscontro all'istanza in oggetto si precisa che le reti fognarie, dedicate sia alle acque reflue nere e tecnologiche sia alle acque meteoriche non contaminate, della zona PIP di Atessa (CH) sono gestite da ARAP, pertanto l'autorizzazione all'immissione delle acque nelle reti fognarie consortili deve essere concessa dalla scrivente azienda.

Esaminata la documentazione inoltrata dal competente Servizio Regionale, con nota prot n. 48691 del 07/02/2023 e successive integrazioni, al fine di poter esprimere il parere di competenza è necessario fornire le seguenti integrazioni:

- indicare il quantitativo di acque reflue, di origine domestica, immesse nella rete fognaria consortile dedicata alle acque reflue nere e tecnologiche a servizio delle aziende insediate nella zona PIP di Atessa (CH);
- indicare le coordinate relative ai punti di scarico e ai pozzetti fiscali di scarico sia delle acque reflue industriali sia delle acque meteoriche non contaminate;
- realizzare, e fornire le relative coordinate, un pozzetto posto tra il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e il pozzetto fiscale all'interno del quale sono immesse sia le acque di prima pioggia che le acque reflue assimilabili alle domestiche;
- descrivere il sistema di separazione tra le acque di prima da quelle di seconda pioggia.

Inoltre, dall'esame della " *Planimetria dello stabilimento con indicazione delle reti idriche*", risulta che:

- non è riportata l'indicazione della rete fognaria tra il pozzetto ripartitore e la vasca dedicata alla raccolta delle acque di prima pioggia;
- una quota parte dell'acqua piovana viene raccolta e convogliata all'interno di un pozzetto cieco.

Le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente.

Distinti saluti.

Il Responsabile del D.A.S.

Ing. Emanuela Fattori

FATTORI EMANUELA
2023.04.14 13:57:30

CN=FATTORI EMANUELA
C=IT
2.5.4.4=FATTORI
2.5.4.5=TINIT-FITMNL73E0G492X
RSA/2048 bits