



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA
AREA II – PREVENZIONE INCENDI

A SVETLANA NICHIPORUK
NEW WORLD RECYCLING SRL
ZONA INDUSTRIALE SNC, 67014 Capitignano
nwr@pec.it

Al Comune di CAPITIGNANO

Pratica n. 23660

Oggetto: **Istanza di Valutazione del progetto** pervenuta dalla Ditta NEW WORLD RECYCLING SRL, sita in ZONA INDUSTRIALE SNC, 67014 CAPITIGNANO, relativamente alle attività di seguito elencate ed individuate al punti dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n. 151.

Attività:

34.2.C - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche...

44.2.C - Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg

38.2.C - Stabilimenti di fibre tessili, linoleum e affini (q.tà > 10.000 kg)

37.2.C - Stabilimenti per lavorazione del legno (quantità > 50.000 kg)

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto per l'attività in oggetto specificata, pervenuta ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 in data 13/06/2023 prot. n° 10500, esaminata la documentazione tecnica allegata, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole** alla esecuzione dei lavori, a condizione che vengano effettuati in conformità del progetto, alle norme vigenti ed alle ulteriori seguenti prescrizioni:

1. Gli idranti UNI 70, siano posizionati non a ridosso dei settori destinati al deposito dei rifiuti, tali da poter essere agevolmente utilizzati in presenza di un incendio in atto, considerando la lunghezza del getto di acqua che si ha in base alla portata ed alla pressione di progettazione, tali comunque da coprire l'intera area cui sono preposti; per tale aspetto contestualmente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, potrà essere presentata una nuova planimetria del layout dei presidi antincendio fissi, atta a dimostrare il recepimento di quanto sopra indicato.

Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Tale segnalazione (SCIA), da redigere su apposito modello **PIN 2 - 2018 SCIA**, sottoscritto in originale, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- ricevuta comprovante il versamento, con importo da determinare secondo le tariffe in vigore, sul c/c postale n. 174672 oppure Codice Iban IT62D0760103600000000174672 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di L'Aquila, con la seguente causale "*con vincolo a favore del Comando Provinciale VV.F. di L'Aquila*";
- copia del documento di identità del titolare;
- copia del presente parere;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA
AREA II – PREVENZIONE INCENDI

- asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni di seguito indicate:
 - **modello PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE** ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato;
 - **modello PIN 2.2 - 2018 CERT. REI**, certificazioni di resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura, a firma di professionista antincendio;
 - **modello PIN 2.3 - 2018 DICH. PROD.**, dichiarazioni sui prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte, a firma di professionista antincendio;
 - **modello PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP.**, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto non ricadente nel campo d'applicazione del D.M. 37/2008, a firma dell'installatore;
 - **modello PIN 2.5 - 2018 CERT. IMP.**, certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio;
 - **modello PIN 2.6 - 2018**, dichiarazione di non aggravio del rischio incendio con relazione tecnica ed elaborati grafici attestanti le modifiche apportate, a firma di tecnico abilitato;
 - **modello Allegato I D.M. 37/2008** - dichiarazioni di conformità su ciascuno degli impianti posti al servizio degli edifici (*protezione antincendio, distribuzione e utilizzazione energia elettrica; protezione da scariche atmosferiche; distribuzione e utilizzazione gas di qualsiasi tipo; riscaldamento, climatizzazione, ventilazione ed aerazione locali; ascensori e montacarichi*)

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica:
DV Ing. Lanfranco Miconi

IL COMANDANTE
(Romeo Panzone)