



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara

"Celerrime Accurrere"

UFFICIO: Prevenzione

Pratica n. 15052

Alla Regione Abruzzo

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 – Pescara
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Al Comune di Montesilvano

RIGENERA S.r.l. – Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/86 del 30.03.2021. Variante non sostanziale. Richiesta autorizzazione regionale alla modifica del posizionamento della tettoia di copertura degli impianti di pressatura e triturazione dei rifiuti, in Via Tamigi, s.n.c. nel Comune di Montesilvano (PE).
Comunicazione.

Con riferimento alla nota di Codesto Ufficio, pervenuta in data 7 aprile c.a., si rappresenta che questo Comando in data 24 gennaio 2020, con nota n. 894, ha espresso per la Società in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, una valutazione progetto per le attività nn. 44.1B, 34.1.B, 36.1.B e 38.1.B dell'allegato I al medesimo decreto, alla quale non risulta ancora seguita alcuna comunicazione di SCIA antincendio.

Tanto premesso, si rappresenta che l'eventuale esercizio dell'attività può essere consentito unicamente se i quantitativi di materiali detenuti non rientrano tra le attività individuate nel citato allegato I al DPR 151/2011.

Si resta in attesa di riscontro in merito.

Luigi Cupaiolo



IL COMANDANTE
(VERNA)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara

"Celerrime Accurrere"
