



# COMUNE DI AIELLI

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

67041 P.zza F. Angelitti P.iva 00098910664

TEL. 0863/789139 – FAX 0863/789140

[www.comunediaielli.it](http://www.comunediaielli.it)

Prot.1916 del 12/05/2023

Alla REGIONE ABRUZZO  
DPC026 Servizio Gestione rifiuti  
Via Catullo, 2  
65125 PESCARA (PE)  
Pec [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

E pc

Spett.le ACIAM SPA  
Via Thomas Edison 27  
AVEZZANO (AQ)  
Pec. [aciamspa@pec.it](mailto:aciamspa@pec.it)

**OGGETTO: IMPIANTO DI SELEZIONE R.S.U. E STABILIZZAZIONE FRAZIONE ORGANICA IN LOC. "LA STANGA" NEL COMUNE DI AIELLI – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.27 COMMA 20 DELLA L. 99/2009 ALL'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI UN'UNITA' DI PICCOLA COGENERAZIONE**

In riferimento all'oggetto il sottoscritto Ing.Ciervo Marco nato ad Avezzano il 26/04/1984 nella sua qualità di Responsabile del settore Tecnico del Comune di Aielli, domiciliato per la carica ricoperta presso il Comune di Aielli in Piazza Filippo Angelitti 1

**VISTA** l'istanza prodotta dalla ditta ACIAM Spa con sede in Avezzano (AQ) Via Thomas Edison 27 – P.IVA 01361940669 volta all'ottenimento di autorizzazione all'installazione ed esercizio di una unità di piccola cogenerazione consistente in un cogeneratore alimentato a gas naturale di potenza elettrica installata di 999 KWe e potenza tecnica nominale inferiore a 3 KWt ai sensi dell'art.27 comma 10 L.99/2009 allarata al protocollo generale dell'Ente in data 30/03/2023 n.1304;

## **RICHIAMATE**

- la L.99/2009 in particolare l'art. 27 comma 20 il quale testualmente recita *"...L'installazione e l'esercizio di unita' di micro cogenerazione cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorita' competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."*
- L'AIA n.DPC025/18 del 23/06/2020 ed AU n.DPC025/317 del 30/11/2020 rilasciate dalla REGIONE ABRUZZO autorizzativi dell'impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica sito in Aielli Località La Stanga;



# COMUNE DI AIELLI

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

67041 P.zza F. Angelitti P.iva 00098910664

TEL. 0863/789139 - FAX 0863/789140

[www.comunediaielli.it](http://www.comunediaielli.it)

**ESAMINATI** gli atti allegati all'istanza presentata di seguito elencati

- Relazione tecnica;
- Descrizione tecnica impianto di cogenerazione JMS 416 GS-N-L-EFFETRE Fenice Energia;
- Data sheet catalizzatore ossidante;
- Verbali di collaudo in officina motore e gruppo;
- Stralcio catastale – Scala 1:2000;
- Planimetria generale impianto con localizzazione cogeneratore – Scala 1:500;
- Layout grafico impianto di cogenerazione – Scala 1:50;

tutto ciò premesso

## SI AUTORIZZA

ai sensi dell'art.27 comma 20 della L. 99/2009, l'installazione e la messa in esercizio di una unit' di piccola cogenerazione costituita da un cogeneratore a gas naturale di potenza elettrica installata di 999KWe e potenza termica nominale inferiore a 3 KWt

Distinti saluti

Aielli li 12/05/2023

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing.Ciervo Marco

