



GIUNTA REGIONALE

---

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE**

**DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**

Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara. ☎ 085.9181.182

PEO: [dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)

PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 15.12.2023**

**OGGETTO: Autodemolizione GRAZIANI Naida - D.lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. 45/2007, art. 45. Domanda di Autorizzazione Unica per la Realizzazione e Gestione di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Sulmona (AQ), via S.P. 51 del Sagittario km 4 snc. **Verbale Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e 14 ter della L. n. 241/1990 in forma simultanea ed in modalità sincrona.****

La rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Francesca Liberi, su delega della dirigente del Servizio gestione Rifiuti e Bonifiche, provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna Conferenza di Servizi, secondo quanto disposto dalla legge.

**PRESO ATTO** che:

- con D.D. n. DPC026/217 del 29.09.2023 il SGRB-dpc026 ha provveduto alla Revoca della D.D. n. 87 del 28.06.2013 inerente la gestione del complesso impiantistico consistente in un centro di raccolta e veicoli fuori uso e loro parti e un centro di messa in riserva di rifiuti non pericolosi conto terzi, poiché l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, acquisita al SGRB-dpc026 con nota prot. n. 0394627 del 27.09.2023 è pervenuta in ritardo rispetto ai termini previsti dal comma 12, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- con nota acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 10.11.2023 al prot. n° 0457368 il Legale Rappresentante della Ditta individuale Autodemolizioni NAIDA GRAZIANI ha presentato istanza di autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Via Strada Provinciale n. 51 del Sagittario Km 4, Zona Industriale del Comune di Sulmona (AQ), corredata della

documentazione amministrativa insieme agli elaborati tecnici e tavole progettuali; perfezionata in data 16.11.2023 con l'invio dell'istanza di che trattasi al SUAP competente per territorio, come da ricevute allegate alla pec prot. regionale n. 0466804; pratica SUAP del 13.11.2023 n. 1833;

- con nota prot. n. 0486877 del 31.11.2023, il Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio e la convocazione della Conferenza dei Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 15.12.2023;

**DATO ATTO** che la CdS sincrona si è svolta in modalità telematica ed i partecipanti sono stati invitati ad intervenire con collegamento *skype for business* attraverso invito del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, fornendo apposito link per l'accesso;

#### **PRESENTI ALLA CONFERENZA:**

- > Per il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche:  
dott.ssa Francesca Liberi [francesca.liberi@regione.abruzzo.it](mailto:francesca.liberi@regione.abruzzo.it) - Ing. Valentina Crescenzi [valentina.crescenzi@regione.abruzzo.it](mailto:valentina.crescenzi@regione.abruzzo.it) (esperto PNRR); Ing. Raffaella Evangelista [r.evangelista@regione.abruzzo.it](mailto:r.evangelista@regione.abruzzo.it) (esperto PNRR) e De Ioris Marina (collaboratore Abruzzo Progetti SpA) [marina.deioris@regione.abruzzo.it](mailto:marina.deioris@regione.abruzzo.it);
- > Per la Ditta Autodemolizione :  
Graziani Naida (legale rappresentate): [naidagraziani71@gmail.com](mailto:naidagraziani71@gmail.com) - Arch. Pietro Vito Tirone (consulente) [pietrovito.tirone@archiworldpec.it](mailto:pietrovito.tirone@archiworldpec.it)
- > Per il Comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila:  
Eutizio Di Gennaro [eutizio.digennaro@vigilfuoco.it](mailto:eutizio.digennaro@vigilfuoco.it)
- > Per la SACA SpA:  
Gloria D'Altorio [g.daltorio@sacaservizi.com](mailto:g.daltorio@sacaservizi.com);
- > Per l'ARTA Abruzzo Distretto di L'Aquila:  
ing. Antonella Troiani [a.troiani@artaabruzzo.it](mailto:a.troiani@artaabruzzo.it), dott. Angelo Angelone [a.angelone@artaabruzzo.it](mailto:a.angelone@artaabruzzo.it)
- > Per la Provincia dell'Aquila:  
dott.ssa Maria Stagnini: [maria.stagnini@provincia.laquila.it](mailto:maria.stagnini@provincia.laquila.it), dott.ssa Mariapaola Mastrosa [mariapaola.mastrosa@provincia.laquila.it](mailto:mariapaola.mastrosa@provincia.laquila.it).

#### **ASSENTI ALLA CONFERENZA:**

- > Comune di Sulmona
- > Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo;
- > Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila;

- ASL n. 1 - Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica:
- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;

**ACQUISITA** agli atti del Servizio la seguente documentazione:

- **nota dipvvf.CO-AQ.REGISTRO UFFICIALE. U. 0022495 12-12-2023** (*che si allega al verbale*), con la quale il **Comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila** ha comunicato che risulta già aperta una specifica posizione riferita all'attività di che trattasi e che dall'esame della documentazione trasmessa non è stato possibile individuare il procedimento che si intende attivare. Nella medesima nota ha richiesto alcune integrazioni alla Ditta (caratterizzazione del procedimento oggetto della comunicazione con riferimento al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento prevenzione incendi - elementi significativi in conformità a quanto specificato nell'Allegato I al DM 7 agosto 2012). In merito alla posizione di prevenzione incendi ha evidenziato che agli atti del fascicolo della Ditta risulta presentata in data 06.06.2014 una SCIA antincendio con validità fino al 06.06.2019, e pertanto scaduta, (non è stato dato alcun seguito ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011 – *Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*), entro i tempi previsti ai fini dell'ulteriore rinnovo. Per cui dovrà essere comunicata formalmente la relativa eventuale cessazione, ovvero qualora ancora in esercizio dovranno essere attivate le opportune procedure di cui al DPR 151/11 ai fini dell'acquisizione della relativa autorizzazione (SCIA antincendio valida);
- **nota prot. RA n. 0498647 del 12.12.2023** (*che si allega al verbale*) con la quale il **Servizio Gestione e Qualità delle Acque dpc024** ha precisato che è competente in materia di autorizzazioni allo scarico ex art. 124 del D.Lgs 152/06, per scarichi che NON recapitano nelle reti fognarie pubbliche. Dall'esame della documentazione pubblicata sul sito regionale risulta che lo scarico dell'insediamento di che trattasi recapita nelle rete fognaria consortile del Comune di Sulmona, e la ditta ha indicato la società SACA Spa quale Gestore territorialmente competente al servizio idrico integrato. Pertanto ha precisato la non competenza per l'espressione di pareri e quindi non parteciperà alla CdS;
- **nota prot. n. 0503333 del 14.12.2023** (*che si allega al verbale*), con la quale la **Provincia di L'Aquila** in merito al progetto presentato dalla Ditta ha evidenziato quanto segue:  
“...omissis...  
**1. vincoli:**  
*si chiede di specificare se il vincolo evidenziato nella Tavola grafica dei vincoli n. 12, in cui si asserisce che “l'area su cui ricade l'impianto non risulta esser priva di vincoli, è esclusivamente quello legato al Piano regolatore territoriale del Nucleo di Sviluppo industriale o altro.*  
**2. Individuazione catastale:**

*Negli elaborati quelli all'istanza l'indicazione delle particelle catastali interessate non è univoca.*

*Sarebbe opportuno acquisire una sovrapposizione della planimetria generale a quella catastale in modo da chiarire l'esatta individuazione dell'impianto.*

**3. Agibilità:**

*trattandosi di un impianto già realizzato, sarebbe opportuno acquisire il certificato di agibilità, non inserito nella documentazione presentata.*

**4. Controllo radiometrico:**

*non sono descritte in dettaglio le modalità di esecuzione del controllo radiometrico.*

**5. Contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti:**

*Si ritiene necessario che vengano presentate schede tecniche e/o documentazione fotografica dei contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti (oli esausti, batterie, filtri, ecc.).*

**6. Gestione gas:**

*Si ritiene necessarie acquisire*

- Scheda tecnica dell'idonea strumentazione per la rimozione del gas dai serbatoi delle auto;*
- Schede tecniche dei contenitori per lo stoccaggio del gas estratto dai serbatoi;*
- Indicazione della destinazione del gas estratto.*

**7. Gestione componenti esplosivi:**

*Occorre fornire una descrizione dettagliata delle modalità di rimozione o neutralizzazione dei componenti esplosivi e indicazione sulla loro destinazione.*

**8. Operazioni di smaltimento/recupero e relativi codici CER e quantitativi:**

*L'istanza della Ditta ha per oggetto l'esercizio dell'operazione di smaltimento D15, per le sole autovetture in ingresso, dell'operazione di recupero R13 per una lunga serie di rifiuti e dell'operazione di recupero R4 non descritta. Si ritiene necessario che venga fornito un chiarimento in merito ai criteri utilizzati per l'indicazione:*

- dell'operazione di smaltimento D15 (sui rifiuti identificati dal CER 160104 Veicoli fuori uso che devono, invece, essere destinati a recupero);*
- dell'operazione di recupero R13 (per rifiuti che parrebbero derivare dalle operazioni di smontaggio dei veicoli);*
- dell'operazione di recupero R4 (non descritta) ....omissis...";*

**PER QUANTO SOPRA ESPRESSO**

alle ore 10:30 il **la rappresentante del SGRB, dott.ssa Francesca Liberi**, apre la seduta della CdS, ricorda ai presenti l'oggetto dell'odierna Conferenza dei Servizi: – Domanda di Autorizzazione Unica per la Realizzazione e Gestione di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Sulmona (AQ), via S.P. 51 del Sagittario km 4 snc.

La **dott.ssa Francesca Liberi** da notizia delle note di cui sopra e da la parola all'ARTA Abruzzo.

L'ARTA chiede chiarimenti in ordine ai rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto riportati nell'istanza e alle relative operazioni di trattamento. Chiede inoltre chiarimenti in ordine all'istanza presentata anche rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

**La Provincia dell'Aquila** chiede preliminarmente di rettificare l'istanza perché non riguarda la realizzazione ed esercizio di un impianto, ma solo l'esercizio; procede quindi ad esporre i contenuti della su riportata nota, che si allega al verbale e che verrà pubblicata sul sito del SGRB.

In ordine alle richieste della Provincia dell'Aquila, **la Ditta** dichiara che i codici indicati nell'istanza sono quelli presenti nell'autorizzazione precedentemente rilasciata e dichiara altresì che effettuerà le verifiche richieste.

**Il SGRB** chiarisce che l'istanza così come presentata è carente sia da un punto di vista formale che sostanziale: non si comprende per quali operazioni viene effettuata la richiesta di autorizzazione e come quelle indicate siano coerenti con i rifiuti dichiarati in ingresso e uscita; con riguardo ai codici EER 070299 e EER 080399 (codici generici) è necessario fornire una descrizione dettagliata. Inoltre, non avendo definito i quantitativi in ingresso non è possibile valutare l'eventuale necessità di verifica di assoggettabilità a VIA, infatti si segnala che non sono state compilate le sezioni D1, D2 dell'Allegato 2 in merito alle potenzialità sia giornaliere che annue di trattamento rifiuti, così come la tabella E1 dell'Allegato 2 non risulta compilata per l'operazione R4 in termini di capacità giornaliere e annue. Risulta non compilato il punto F4 dell'allegato 2 (area destinata allo smaltimento dei rifiuti D15) e non è stato compilato il punto F5 con l'indicazione degli eventuali EoW. È necessario, infine, che la ditta sulla base delle operazioni che intende svolgere e dei rifiuti che intende trattare, verifichi gli oneri istruttori versati ed eventualmente integri.

Il comandante dei **VVFF** ribadisce le richieste formulate con la nota inviata, che si allega.

La rappresentante della **SACA** comunica l'assenza della necessaria modulistica affinché possa essere rilasciata l'autorizzazione allo scarico.

**Il SGRB** dichiara, infine, che la ASL per le vie brevi ha comunicato che invierà richiesta di integrazioni.

La **Ditta** dichiara che provvederà a fornire i chiarimenti e le integrazioni richieste entro 90 giorni.

La conferenza si conclude alle ore 12.30.

**Letto e confermato da tutti i presenti alla riunione.**

**La conferma delle dichiarazioni contenute nel presente verbale sostituisce la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti alla riunione in data odierna.**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA  
AREA II – PREVENZIONE INCENDI

**PRATICA PI VVF N.21231**  
**RIF. PROT. VVF.21853/2023**

Alla REGIONE ABRUZZO  
DPC026 Servizio Gestione e Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazioni e Programmi  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Al Sindaco del Comune di  
SULMONA

**OGGETTO:** Autodemolizione GRAZIANI Naida - D.lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007, art. 45. Domanda di Autorizzazione Unica per la Realizzazione e Gestione di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Sulmona (AQ), via S.P. 51 del Sagittario km 4 snc. **Comunicazione di avvio del procedimento e Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. n. 241/1990 in forma simultanea ed in modalità sincrona.**  
**Titolarità:** Autodemolizione GRAZIANI Naida;  
**Sede Legale ed Operativa:** S.P. 51 del Sagittario Km 4 snc – 67039 Sulmona (AQ);  
**C.F. e P. IVA:** 01852510666;  
**Iscrizione alla C.C.I.A.A. di L'Aquila:** n° REA 126269 del 11.01.2012;  
**Codice SGRB (dpc026):** AU-AQ-051  
Trasmissione pratica n. GRZND A71S46C279D-13112023-1833 - SUAP 3482 - GRZND A71S46C279D GRAZIANI NAIDA AUTODEMOLIZIONI  
- **Riscontro**

In riferimento alla comunicazione prot. 0486877/23 del 30/11/2023 relativa all'oggetto, acquisita agli atti di questo Comando al prot. n. 21853 del 01/12/2023, ed alla trasmissione documentale tramite SUAP REP\_PROV\_AQ/AQ-SUPRO/0085463 del 05/12/2023 acquisita agli atti di questo Comando ai prott. n. 22072 e 22073 del 05/12/2023, si comunica che, a seguito di verifica agli atti di questo Comando, risulta in merito già aperta una specifica posizione riferite all'attività di che trattasi e che dall'esame della documentazione trasmessa non è stato possibile individuare il procedimento che si intende attivare.

Ciò premesso, al fine di dare seguito all'istanza sarà necessario fornire:

caratterizzazione del procedimento oggetto della comunicazione, per quanto di specifica competenza di questo Comando, con puntuale riferimento al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – Regolamento di prevenzione degli incendi.

Al fine di consentire l'esame della pratica, dovranno essere forniti i necessari elementi significativi in conformità a quanto specificato nell'Allegato I al DM 7 agosto 2012, specificando, in particolare, le attività elencate nell'allegato I al DPR n. 151 del 1° agosto 2011, eventualmente soggette alla valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del citato decreto (per attività di categoria B e C), ovvero, soltanto alla presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto (per attività di categoria A).

Si coglie l'occasione per evidenziare, relativamente alle future comunicazioni, che la



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA AREA II - PREVENZIONE INCENDI

documentazione del procedimento dovrà comunque essere rimessa, da parte dell'istante, con puntuale riferimento alle modalità di cui al DM 07/08/2012, sulla base del tipo di procedimento in specie, evitando la trasmissione di atti non di competenza di questo Ufficio ed in modo che ciascun file digitale abbia denominazione conforme al relativo contenuto.

Quanto sopra significando che, anche in riferimento all'indizione e convocazione della conferenza di servizi decisoria, allegata alla richiamata nota, per quanto di competenza, il procedimento si intende sospeso, fino ad avvenuta integrazione documentale e di chiarimento richiesti.

In merito alla posizione di prevenzione incendi citata in premessa, si rappresenta quanto segue:

agli atti del fascicolo, risulta presentata il 06/06/2014 una SCIA antincendio per l'esercizio della attività "55.1.B Attività di demolizione veicoli e simili, con superficie da 3000 a 5000mq" acquisita al protocollo n. 6189 del 06/06/2014 con validità fino al 06/06/2019, e **pertanto scaduta, per cui dovrà essere comunicata formalmente la relativa eventuale cessazione, ovvero qualora ancora in esercizio dovranno essere attivate le opportune procedure di cui al DPR 151/11 ai fini dell'acquisizione della relativa autorizzazione (SCIA antincendio valida)**, e che alla citata SCIA scaduta (con validità fino al 06/06/2019) non risulta dato alcun seguito ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011 - (*Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*), entro i tempi previsti ai fini dell'ulteriore rinnovo.

A tale proposito, si informa la S.V. che sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (<http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/laquila/>, nella sezione Servizi al Cittadino) è disponibile la modulistica di cui l'utenza può avvalersi per l'inoltro di tali specifiche istanze.

L'inoltro della documentazione dovrà avvenire tramite Pec al seguente indirizzo: [com.prev.laquila@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.laquila@cert.vigilfuoco.it).

Per eventuali ulteriori informazioni potrà farsi riferimento ai seguenti numeri telefonici: 0862/6609316-346, nei seguenti orari di ricevimento: dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 alle 12:00.

Il Funzionario Responsabile  
dell' AREA II  
DCS Dott. Ing. Eutizio DI GENNARO

/pt

IL COMANDANTE  
(PANZONE)  
(firmato digitalmente ai sensi di legge)



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE  
UFFICIO AUTORIZZAZIONI SCARICHI-AUA AQ**

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Via Catullo, 2 – 65127Pescara

Piazza Garibaldi, 56 - 64100 Teramo

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato>

e-mail: [dpc024@regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@regione.abruzzo.it)

P.E.C.: [dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

**Riferimento:**

**Trasmissione via:** PEC/Email/Sistema Documentale

Regione Abruzzo  
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazione e Programmi  
[dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)

S.U.A.P. del Comune di Sulmona  
[protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it)

Autodemolizione GRAZIANI Naida  
[naidagraziani@postecert.it](mailto:naidagraziani@postecert.it)  
c/a Arch. Pietro Vito Tirone  
[pietrovito.tirone@archiworldpec.it](mailto:pietrovito.tirone@archiworldpec.it)

ARTA –Dipartimento Provinciale di L'Aquila  
[dist.laquila@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.laquila@pec.artaabruzzo.it)

Provincia di L'Aquila -Settore Politiche Ambientali  
[urp@cert.provincia.laquila.it](mailto:urp@cert.provincia.laquila.it)

Amministrazione Comunale di Sulmona (AQ)  
[protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it)

ASL1 Abruzzo - Dip. Prevenzione  
[dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it)  
[protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it](mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it)

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila  
[com.laquila@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.laquila@cert.vigilfuoco.it)

SACA SpA  
[protocollo.saca@pec.it](mailto:protocollo.saca@pec.it)

ARAP Abruzzo S.p.A.  
[arapabruzzo@pec.it](mailto:arapabruzzo@pec.it)

Regione Abruzzo  
Servizio Genio Civile di L'Aquila  
[dpe016@regione.abruzzo.it](mailto:dpe016@regione.abruzzo.it)  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio  
[dpc025@regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@regione.abruzzo.it)

e p.c.

A.R.T.A. – Sede Centrale PESCARA

Regione Abruzzo  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)  
Dipartimento Politiche della Salute e del Welfare  
[dpc@regione.abruzzo.it](mailto:dpc@regione.abruzzo.it)  
Dipartimento Territorio – Ambiente  
[dpc@regione.abruzzo.it](mailto:dpc@regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: Riscontro a nota del DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Abruzzo prot. n. 0486877/23 del 30/11/2023. Ditta Autodemolizione GRAZIANI NAIDA.**  
D.lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007, art. 45. Domanda di Autorizzazione Unica per la Realizzazione e Gestione di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Sulmona (AQ), via S.P. 51 del Sagittario km 4 snc. **Comunicazione di avvio del procedimento e Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. n. 241/1990 in forma simultanea ed in modalità sincrona. COMUNICAZIONI.**

Con riferimento alla Convocazione della Conferenza dei servizi di cui all'oggetto, in atti al prot. n. 0486877/23 del 30/11/2023, si comunica quanto segue.

Premesso che il Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque è competente in materia di autorizzazioni allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per scarichi che NON recapitano nelle reti fognarie pubbliche.

Evidenziato dall'esame della documentazione disponibile pubblicata sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208> risulta:

- che lo scarico dell'insediamento di che trattasi recapita nella rete fognaria consortile del Comune di Sulmona (come confermato anche dal tecnico della ditta, sentito per le vie brevi);
- che nella documentazione è presente il file "GRZND71S46C279D-13112023-1833.015.PDF.P7M" nel quale la ditta ha indicato la Società SACA Spa quale Gestore territorialmente competente al servizio idrico integrato.

Tanto premesso, si precisa che al Servizio DPC024 non compete l'espressione di pareri o nulla osta nell'ambito della procedura autorizzativa di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto non parteciperà alla CdS.

Tanto si comunica per il seguito di competenza, restando a disposizione per ogni chiarimento in merito.

**L'Istruttore**  
(Ing. Alessandra Vizzani)  
Firmato elettronicamente

**La Responsabile dell'Ufficio**  
(Anna Bernardi)  
Firmato elettronicamente

## Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 457B62C0F53DE87EDA8F6EC774A11D72FF869DA97937267647BF4D988A13444F

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0498647/23  
Data protocollo 12/12/2023

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RA2XZZC-149146

**PASSWORD** 6bDbi

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento





## Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica  
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Prot. n. si veda stampigliatura a margine

Regione Abruzzo  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

ARTA Abruzzo  
Distretto Provinciale dell'Aquila  
[dist.laquila@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.laquila@pec.artaabruzzo.it)

Autodemolizione GRAZIANI Naida  
[naidagraziani@postecert.it](mailto:naidagraziani@postecert.it)

Oggetto: **Autodemolizione GRAZIANI Naida** - D.lgs. 152/2006, art. 208 – L.R. 45/2007, art. 45. Domanda di Autorizzazione Unica per la Realizzazione e Gestione di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Sulmona (AQ), via S.P. 51 del Sagittario km 4 snc. **Comunicazione per Conferenza di Servizi.**

Con riferimento alla nota di codesta Regione acquisita al protocollo n. 28843 del 01.12.2023, concernente l'oggetto, e vista la documentazione relativa alla pratica in questione pubblicata sul sito regionale, si precisa quanto segue in riferimento ai diversi aspetti elencati:

### 1) Vincoli:

si chiede di specificare se il vincolo evidenziato nella Tavola grafica dei vincoli n. 12, in cui si asserisce che "l'area su cui ricade l'impianto non risulta essere priva di vincoli", è esclusivamente quello legato al Piano regolatore territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale o altro.

### 2) Individuazione catastale:

negli elaborati allegati all'istanza l'indicazione delle particelle catastali interessate non è univoca. Sarebbe opportuno acquisire una sovrapposizione della planimetria generale a quella catastale in modo da chiarire l'esatta individuazione dell'impianto.

### 3) Agibilità:

trattandosi di un impianto già realizzato, sarebbe opportuno acquisire il certificato di agibilità, non inserito nella documentazione presentata.

### 4) Controllo radiometrico:

non sono descritte in dettaglio le modalità di esecuzione del controllo radiometrico.



**5) Contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti:**

si ritiene necessario che vengano presentate schede tecniche e/o documentazione fotografica dei contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti (oli esausti, batterie, filtri, ecc.).

**6) Gestione gas:**

si ritiene necessario acquisire:

- scheda tecnica dell'*idonea strumentazione* per la rimozione del gas dai serbatoi delle auto;
- schede tecniche dei contenitori utilizzati per lo stoccaggio del gas estratto dai serbatoi;
- indicazione della destinazione del gas estratto.

**7) Gestione componenti esplosivi:**

occorre fornire una descrizione dettagliata delle modalità di *rimozione o neutralizzazione* dei componenti esplosivi e indicazione sulla loro destinazione.

**8) Operazioni di smaltimento/recupero e relativi codici CER e quantitativi:**

l'istanza della Ditta ha per oggetto l'esercizio dell'operazione di smaltimento D15, per le sole autovetture in ingresso, dell'operazione di recupero R13 per una lunga serie di rifiuti e dell'operazione di recupero R4 non descritta. Si ritiene necessario che venga fornito un chiarimento in merito ai criteri utilizzati per l'indicazione:

- dell'operazione di smaltimento D15 (sui rifiuti identificati dal CER 160104 *Veicoli fuori uso* che devono, invece, essere destinati a recupero);
- dell'operazione di recupero R13 (per rifiuti che parrebbero derivare dalle operazioni di smontaggio dei veicoli);
- dell'operazione di recupero R4 (non descritta).

Distinti saluti.

Il Funzionario  
Dott.ssa Maria Stagnini

Il Dirigente  
Ing. Andrea De Simone