



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Vigili del Fuoco Chieti

"Virtus intrepida, certa victoria"

Ufficio: Prevenzione Incendi

A

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio e Ambiente
DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
PESCARA
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c. A

PROGETTO LOGISTICO S.r.l.
CASOLI
info@progettologistico.it

Oggetto: PROGETTO LOGISTICO S.r.l. sita in Zona Industriale Ovest - CASOLI
Istanza di variante sostanziale all'autorizzazione regionale rilasciata con D.D. n. DPC026/36/1287/17 e s.m.i. **Convocazione conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona. Art. 14, 14 bis co. 7 e 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i.**

Con riferimento alla convocazione della conferenza di servizi in oggetto indicata, pervenuta da codesto ufficio con protocollo n. 14851 del 15.01.2024, per quanto attiene all'introduzione nello stabilimento di cui trattasi dell'attività di autodemolizione e alla riconfigurazione delle aree destinate allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti con monitoraggio e deposito di eventuali rifiuti radioattivi, considerato che trattasi di modifiche con aggravio delle condizioni di sicurezza rispetto all'ultimo atto abilitativo antincendio inerente l'attività in oggetto indicata (*attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR n. 151/2011 acquisita agli atti con protocollo n. 5151 del 29.04.2022*), si comunica che, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 151/2011, questo Comando potrà esprimere il parere di competenza nell'ambito del procedimento amministrativo di prevenzione incendi da riavviare con le procedure di cui al predetto DPR, allegando la documentazione specificatamente prevista dal D.M. 07.08.2012.

Ad ogni buon fine, si evidenzia che per le attività di demolizione di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 3.000 metri quadrati, è necessario istruire il procedimento amministrativo di prevenzione incendi con riferimento all'attività n. 55 dell'allegato I al DPR n. 151/2011 e alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 1 luglio 2014.

Il Responsabile dell'istruttoria
DCS Ferdinando Napolione

IL COMANDANTE
(PANARO)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)