



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara  
"Celerrime Accurrere"

UFFICIO: Prevenzione

AI REGIONE ABRUZZO  
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazione e Programmi  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Oggetto: GRAN GUIZZA S.p.A. – Istanza di Rinnovo e variante non sostanziale: Modifica del perimetro dell'impianto di gestione e recupero dei rifiuti dal resto del sedime aziendale dell'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/120 del 23.07.2014  
**Richiesta chiarimenti**

Dall'analisi della documentazione allegata all'istanza in oggetto, e dalla documentazione in possesso del Comando, ed in particolare dal progetto approvato prot. n. 283 del 11.01.2011, non risultano affatto aree di stoccaggio di materiale combustibile esterne al magazzino.

L'unica variazione approvata, relativa al magazzino di stoccaggio intensivo, riguarda i locali di cui alla Valutazione progetto rilasciata con prot. 19554 del 18.12.2018.

Si richiede pertanto alla ditta precedente di voler fornire ulteriori indicazioni e chiarimenti riguardo l'area di stoccaggio di materiale combustibile (plastica, gomma, ed imballaggi), non presente in alcuno dei progetti approvati dal Comando.

Il Funzionario Incaricato  
MICUCCI

Il Comandante  
(VERNA)

*(firmato digitalmente ai sensi di legge)*