



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
L'AQUILA



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-AQ

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0002636 del 12/03/2009

Pratiche 6/2009

OGGETTO: Parere di conformità sul progetto relativo a variante di prolungamento del Gasdotto Vastogirardi-Sulmona "DN 1200 (48") Pressione 75 bar" sito nel comune di Sulmona.

Attività di cui al punto n°6 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82.

Questo Comando ha esaminato gli elaborati grafici e la relazione tecnica relativi al progetto per l'attività indicata in oggetto

Trattasi di variante al metanodotto denominato Vastogirardi-Sulmona "DN 1200 (48") Pressione 75 bar" per prolungamento di circa 439 mt con impianto trappola e collegamento alla centrale.

Ciò premesso, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'esecuzione del progetto in argomento, a condizione che lo stesso sia realizzato secondo la documentazione tecnico illustrativa trasmessa e nel rispetto integrale delle norme di sicurezza antincendio contenute nel DM 24.11.1984; DM 16.11.1999, anche per quanto non espressamente indicato nella documentazione presentata. In particolare:

1. Sia predisposto il registro dei controlli, sorveglianza e manutenzione di cui all'art. 5 del D.P.R. 12.01.98, n. 37.

Si precisa che eventuali modifiche da apportare dovranno essere oggetto di ulteriore approvazione, mediante la presentazione di apposito progetto di variante.

Dopo l'esecuzione dei lavori dovrà essere chiesto a questo Comando, con domanda in carta legale, sopralluogo di controllo ai sensi e secondo la procedura dell'art. 3 del D.P.R. 12.01.1998 n.37 ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione tecnica prevista nell'Allegato II al D.M. 4.05.98 di cui all'unito modello PREV/5.

Relativamente al progetto di che trattasi, il presente parere non costituisce, ai fini antincendio, autorizzazione all'esercizio dell'attività, ai sensi del D.P.R. n. 547/55 e del D.P.R. n. 37/98.

Si restituisce, munita del visto d'Ufficio, copia della relazione tecnica e degli elaborati grafici trasmessi.

IL FUNZIONARIO ESAMINATORE
(Dott. ing. Davide Martella)



IL COMANDANTE PROVINCIALE REGGENTE
(dott. ing. Roberto Lupica)

[Handwritten signature]

Snam Rete Gas
COSTRUZIONI INIZIATIVA PUGLIA
Prot. n. 305... Del 12.03.09...

L'AQUILA.

12 MAR. 2009

CAP 67100 Viale Pescara. 87 - Tel 0862/66091 - Fax 0862/22222

Alla SNAM RETE GAS SPA (proc. Negri Fabrizio)
Piazza S. Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
e, p.c.

Al Comune di Sulmona