



L'AQUILA. 12 MAR. 2009 30/3/09 20/3/09
 CAP 67100 Viale Pescara. 87 - Tel 0862/66091- Fax 0862/22222

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
 L'AQUILA

→ Alla SNAM RETE GAS SPA (proc. Negri Fabrizio)
 Piazza S. Barbara, 7
 20097 San Donato Milanese (MI)
 e, p.c.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
 Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-AQ
 REGISTRO UFFICIALE - USCITA
 Prot. n. 0002646 del 12/03/2009



Al Comune di Sulmona

OGGETTO: Parere di conformità sul progetto relativo a variante del Gasdotto "Allacciamento comune di Pacentro DN 100 (4") Pressione 75 bar" per interferenza area trappole con centrale di Sulmona sito nel comune di Sulmona.
 Attività di cui al punto n°6 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82.

Questo Comando ha esaminato gli elaborati grafici e la relazione tecnica relativi al progetto per l'attività indicata in oggetto

Trattasi di variante al metanodotto denominato "Allacciamento comune di Pacentro DN 100 (4") Pressione 75 bar" per interferenza all'interno dell'impianto dell'area trappole con centrale di Sulmona.

Ciò premesso, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'esecuzione del progetto in argomento, a condizione che lo stesso sia realizzato secondo la documentazione tecnico illustrativa trasmessa e nel rispetto integrale delle norme di sicurezza antincendio contenute nel DM 24.11.1984; DM 16.11.1999, anche per quanto non espressamente indicato nella documentazione presentata. In particolare:

1. Sia predisposto il registro dei controlli, sorveglianza e manutenzione di cui all'art. 5 del D.P.R. 12.01.98, n. 37.

Si precisa che eventuali modifiche da apportare dovranno essere oggetto di ulteriore approvazione, mediante la presentazione di apposito progetto di variante.

Dopo l'esecuzione dei lavori dovrà essere chiesto a questo Comando, con domanda in carta legale, sopralluogo di controllo ai sensi e secondo la procedura dell'art. 3 del D.P.R. 12.01.1998 n.37 ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione tecnica prevista nell'Allegato II al D.M. 4.05.98 di cui all'unito modello PREV/5.

Relativamente al progetto di che trattasi, il presente parere non costituisce, ai fini antincendio, autorizzazione all'esercizio dell'attività, ai sensi del D.P.R. n. 547/55 e del D.P.R. n. 37/98.

Si restituisce, munita del visto d'ufficio, copia della relazione tecnica e degli elaborati grafici trasmessi.

IL FUNZIONARIO ESAMINATORE
 (DVD ing. Davide Martella)



IL COMANDANTE PROVINCIALE REGGENTE
 (dott. ing. Roberto Lupica)

COSTRUZIONI INIZIATIVA PUGLIA
Prot. n. 327 DEL 23.03.09