



# Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

## COMANDO PROVINCIALE L'AQUILA

UFFICIO PREVENZIONE

Spett. SNAM RETE GAS S.p.a.  
San Donato Milanese (MI)  
*ingcos.primp@pec.snam.it*

Rif. ingcos/primp/MEG 8125 del 27.09.2018

Oggetto : Centrale di compressione gas di Sulmona e 4 linee di collegamento.  
Richiesta validità precedenti pareri rilasciati.

In riscontro a quanto richiesto con la nota richiamata a margine si comunica che i pareri relativi alla precedenti richieste di Valutazione Progetto afferenti le pratiche citate nella predetta nota, rilasciati nell'anno 2009 in conformità alle disposizioni di Prevenzione Incendi previgenti alla data di entrata in vigore del DM 17 aprile 2008 (istanza di Valutazione inoltrata in data antecedente all'entrata in vigore della nuova regola tecnica), ancorché successivi, sono da ritenere tuttora validi significando che l'eventuale realizzazione in conformità al DM 17 aprile 2008, qualora presupponesse eventuali variazioni progettuali, non costituenti variazioni sostanziali né aggravio di rischio rispetto a quanto approvato, potrà essere documentato allegando alla SCIA antincendio la dichiarazione di non aggravio del rischio, di cui al DM 7 agosto 2012, (utilizzando la modulistica reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)), nonché la relativa documentazione tecnica aggiornata.

Il Responsabile dell'Area  
Prevenzione Incendi  
(DVD ing. Carmine Lampieri)

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(DE BARTOLOMEO)