



# CITTÀ DI TERAMO

## AREA 7

RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE E  
RIGENERAZIONE DELLA CITTA'

Responsabile del procedimento  
Arch. Stefania Di Sabatino  
0861 324504

Spett.le **TERNA RETE ITALIA S.p.a**  
**DIPARTIMENTO DI TRASMISSIONE CENTRO**  
**REALIZZAZIONE LOCALE**  
**Responsabile Stefano Madonna**

PEC : [dipartimento-centro@pec.terna.it](mailto:dipartimento-centro@pec.terna.it)  
Mail: [tommaso.tobia@terna.it](mailto:tommaso.tobia@terna.it)

**Regione Abruzzo**  
E P.c. **Responsabile Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio**  
Sportello S.R.A.  
Via Leonardo da Vinci n. 1 –  
**67100 L'AQUILA**

**[PEC dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:PEC_dpc002@pec.regione.abruzzo.it)**

**OGGETTO:** Progetto Opere di connessione provvisoria della nuova Cabina Primaria di Teramo Città alla RTN – ricadenti nel Comune di Teramo – varianti eletrodotti in ingresso alla nuova Cabina Primaria di Teramo Città - foglio 72 p.lle 609,610,623,649 **PARERE in merito alla Valutazione d'Incidenza per opere ricadenti in ambito di SIC cod. IT 7120081 denominato fiume Tordino (medio corso)**

**Risposta a nota TERNA ( P20240009797-29.01.2024), pervenuta con prot. 7343 del 29.01.2024**

Con riferimento alla nota TERNA ( p20240009797-29.01.2024), pervenuta con prot. 7343 del 29.01.2024, si comunica che questo ufficio ha provveduto a rilasciare n. 2 pareri nel merito delle valutazioni d'incidenza:

- **OGGETTO:** Progetto Opere di connessione provvisoria della nuova Cabina Primaria di Teramo Città alla RTN – ricadenti nel Comune di Teramo – varianti eletrodotti in ingresso alla nuova Cabina Primaria di Teramo Città - foglio 72 p.lle 609,610,623,649 **PARERE in merito alla Valutazione d'Incidenza per opere ricadenti in ambito di SIC cod. IT 7120081 denominato fiume Tordino (medio corso) - rilasciato prot. 15899 del 10.03.2022;**
- **OGGETTO:** Progetto Opere di connessione provvisoria della nuova Cabina Primaria di Teramo Città alla RTN – ricadenti nel Comune di Teramo – varianti eletrodotti in ingresso alla nuova Cabina Primaria di Teramo Città – Revisione allo Screening di Incidenza Ambientale – Livello I VINCA, per spostamento porta terminali con arretramento degli stessi, foglio 72 p.lle 609,610,623,649 - **PARERE in merito alla Valutazione d'Incidenza per opere ricadenti in ambito di SIC cod. IT 7120081 denominato fiume Tordino (medio corso) rilasciato prot. 28315 del 28.04.2022;**

che provvediamo ad allegare alla presente.  
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento nel merito

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Arch. Stefania Di Sabatino

**Comune di Teramo**

Via Giosuè Carducci, 33 - 64100 TERAMO

PEC: [affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it](mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it)

**Oggetto:** Opere di connessione provvisoria della nuova Cabina Primaria di Teramo Città alla RTN, ricadenti nel territorio comunale di Teramo, provincia di Teramo, Regione Abruzzo.

**Richiesta parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97.**

**Trasmissione revisione screening di Incidenza Ambientale – Livello I della VINCA, seguente il nostro protocollo GRUPPO TERNA/P20220016099 del 25/02/2022**

Con riferimento alle nostre note protocollo GRUPPO TERNA/P20220016099 del 25/02/2022 e TERNA/P20220034925 del 22/04/2022, richiediamo gentile riscontro alla richiesta di parere avanzata dalla scrivente per la prima fase (screening) della Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97, la quale ci risulta essere ancora inevasa.

Si ricorda che fu richiesto parere a codesto rispettabile Comune, ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 2 della L.R. 26/2003 e dell'art. 1, comma 1 della L.R. 2/2003, in qualità di ente competente sul Sito di Interesse Comunitario – SIC del Fiume Tordino (medio corso), prossimo alle opere di connessione provvisoria riportate in oggetto.

Per qualsiasi evenienza, è disponibile ai seguenti recapiti, il Signor. Tommaso Tobia 3409440373, [tommaso.tobia@terna.it](mailto:tommaso.tobia@terna.it) . Eventuali riscontri alla presente possono essere inviati al seguente indirizzo PEC: [dipartimento-centro@pec.terna.it](mailto:dipartimento-centro@pec.terna.it)

Distinti saluti

Terna Rete Italia S.p.A. \*  
Dipartimento di Trasmissione Centro  
Realizzazione Locale  
Il Responsabile  
*Stefano Madonna*

Firmato digitalmente  
da: Stefano Madonna  
Luogo: ROMA  
Data: 26/01/2024  
15:29:19

Allegati: citati



**Comune di Teramo**

Via Giosuè Carducci, 33 - 64100 TERAMO

PEC: [affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it](mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it)

**Oggetto:** Opere di connessione provvisoria della nuova Cabina Primaria di Teramo Città alla RTN, ricadenti nel territorio comunale di Teramo, provincia di Teramo, Regione Abruzzo.

**Richiesta parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97.**

**Trasmissione Screening di Incidenza Ambientale – Livello I della VINCA**

Con riferimento alla nota della Scrivente prot. GRUPPO TERNA/P20220003969 del 19/01/2022, con la quale è stata proposta la seconda soluzione tecnica di connessione provvisoria della nuova Cabina Primaria di Teramo città, da autorizzare mediante Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 4-sexies del D.L. 239/2003, il sottoscritto Stefano Madonna nato a Guardiagrele il 21/12/1978, in qualità di Legale Rappresentante della società Terna Rete Italia S.p.A. e Responsabile dell'unità di Realizzazione Locale dell'Area Tecnica del Dipartimento di Trasmissione Centro della stessa società, domiciliato per la carica in via della Marcigliana n. 911 – 00138 Roma, in nome e per conto di TERNA S.p.A., con sede legale in viale Egidio Galbani n. 70 - 00156 Roma p.iva 05779661007,

**CHIEDE**

parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97, per la presenza del vicino Sito di Interesse Comunitario – SIC del Fiume Tordino (medio corso) e trasmette Screening di Incidenza Ambientale e relativi allegati, coerentemente a quanto previsto dalle linee guida del MATTM del 2019, a codesto Spettabile Ente, quale autorità competente per il SIC predetto ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 2 della L.R. 26/2003 e dell'art. 1, comma 1 della L.R. 2/2003.


Ogni riscontro alla presente potrà essere inviato al seguente indirizzo PEC:

[dipartimento-centro@pec.terna.it](mailto:dipartimento-centro@pec.terna.it)

Distinti saluti

Terna Rete Italia S.p.A. •  
Dipartimento di Trasmissione Centro  
Realizzazione Locale  
Il Responsabile

Stefano Madonna



Allegati: citati






# CITTÀ DI TERAMO

## AREA 7

RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE E  
RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ



Rif. registro vinco n° 1/2022

Spett.le **TERNA RETE ITALIA S.p.a**  
**DIPARTIMENTO DI TRASMISSIONE CENTRO**  
**REALIZZAZIONE LOCALE**  
Responsabile Stefano Madonna

PEC : [dipartimento-centro@pec.terna.it](mailto:dipartimento-centro@pec.terna.it)

E P.c. **Regione Abruzzo**  
Responsabile Ufficio Beni Ambientali e  
Paesaggio  
Sportello S.R.A.  
Via Leonardo da Vinci n. 1 –  
**67100 L'AQUILA**

[PEC\\_dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:PEC_dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** Progetto Opere di connessione provvisoria della nuova Cabina Primaria di Teramo Città alla RTN – ricadenti nel Comune di Teramo – varianti elettrodotti in ingresso alla nuova Cabina Primaria di Teramo Città - foglio 72 p.lle 609,610,623,649 **PARERE in merito alla Valutazione d'Incidenza per opere ricadenti in ambito di SIC cod. IT 7120081 denominato fiume Tordino (medio corso)**

### IL DIRIGENTE

**Visto** che la società TERNA s.p.a. con prot. 14658 del 07.03.2022, ha trasmesso a questo Comune parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97, per la presenza del vicino Sito di Interesse Comunitario – SIC del Fiume Tordino (medio corso) con allegato Screening di Incidenza Ambientale e relativi allegati, coerentemente a quanto previsto dalle linee guida del MATTM del 2019, a codesto Spettabile Ente, quale autorità competente per il SIC predetto ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 2 della L.R. 26/2003 e dell'art. 1, comma 1 della L.R. 2/2003;

**Verificato** che la relazione, così come certificato e asseverato dal tecnico incaricato per Terna S.p.a. Manfro Michele, iscritto all'ordine dei Periti Industriali di Napoli con il n. 4478, è stata redatta in conformità a quanto previsto dal DPR 357/97;

**Vista** la LR 12 Dicembre 2003 n° 26 con la quale si trasferisce ai Comuni la competenza relativa alla Valutazione di Incidenza dei progetti ricadenti in aree SIC non compresi all'art. 1 comma 1 della citata Legge;

**Considerato che** il progetto di che trattasi non rientra tra i casi previsti all'art. 1 comma 1 della L.R. 12 Dicembre 2003 n.26;

**Vista** la DGR n. 119 /2002 e s.m.i. "criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali." così come modificata dalla DGR n. 209/2008 " ulteriori modifiche in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008 art. 10 e allegato 2 ;

**Vista** la relazione istruttoria a cura dell'ufficio preposto funzionario Arch Stefania Di Sabatino, e relativo parere del 10.03.2022, conservata agli atti dell'area 7 del Comune di Teramo;

**Vista** la conclusione della procedura di screening in cui si afferma che sulla base delle risultanze dello studio, gli effetti del Progetto sui Siti Natura 2000 in esame si possono sintetizzare in **assenza di incidenza** su habitat, su specie di flora e, relativamente, alla fauna di interesse comunitario, e quindi si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000 esaminata;

**ASSUNTE** le conclusioni contenute nella Relazione di Screening di Incidenza Ambientale sull'impatto dell'intervento ed esattamente:


*gli interventi previsti e realizzati come descritti nel progetto allegato non incidono negativamente in modo permanente sugli habitat e sulle specie animali e vegetali oggetto della speciale tutela di cui alla legislazione vigente:*

- l'impatto dal punto di vista degli habitat vegetali e quindi sulla flora riscontrabile nel SIC è da considerarsi nullo;*
- il tracciato in variante provvisoria attraversa solamente per la parte aerea (tra l'altro già esistente) una porzione di SIC in cui vi sono formazioni ripariali che non verranno minimamente interferite. Infatti, l'utilizzo dei 2 nuovi tralicci più alti dell'altezza degli alberi presenti fa sì che venga evitato il taglio delle essenze intercettate dal cavo aereo;*
- Per ciò che concerne la fauna è da prendere in considerazione l'interferenza con le specie ornitiche, vista la presenza nelle aree circostanti di specie sensibili come l'Assiolo, il Barbagianni e la Civetta. L'inserimento della variante all'elettrodotto esistente non interferirà comunque più di quanto con le abitudini dei rapaci notturni, infatti i conduttori sono già in opera e saranno oggetto di una minima traslazione;*
- la realizzazione di questa variante provvisoria è a sostituzione di un tratto esistente che è inserito in un contesto ambientale praticamente uguale. La nuova linea, quindi, non andrà ad interferire di più di quanto non sia già quella esistente.*

*In base alle risultanze dello studio, gli effetti del Progetto sui Siti Natura 2000 in esame si possono sintetizzare in **assenza di incidenza** su habitat, su specie di flora e, relativamente, alla fauna di interesse comunitario;*

**SI RITIENE** di poter valutare l'intervento in oggetto **non incidente** sull'area SIC in cui verrà localizzato, esprimendo **pare favorevole**.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Arch. Stefania Di Sabatino



IL DIRIGENTE DELL'AREA 7  
Arch. GIANNI CIMINI






# CITTÀ DI TERAMO

## AREA 7

RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE E  
RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ



Spett.le **TERNA RETE ITALIA S.p.a**  
**DIPARTIMENTO DI TRASMISSIONE CENTRO**  
**REALIZZAZIONE LOCALE**  
**Responsabile Stefano Madonna**

PEC : [dipartimento-centro@pec.terna.it](mailto:dipartimento-centro@pec.terna.it)

E P.c. **Regione Abruzzo**  
**Responsabile Ufficio Beni Ambientali e**  
**Paesaggio**  
Sportello S.R.A.  
Via Leonardo da Vinci n. 1 –  
**67100 L'AQUILA**

PEC [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** Progetto Opere di connessione provvisoria della nuova Cabina Primaria di Teramo Città alla RTN – ricadenti nel Comune di Teramo – varianti elettrodotti in ingresso alla nuova Cabina Primaria di Teramo Città - **revisione allo Screening di Incidenza Ambientale - livello I VINCA, per spostamento porta terminali con arretramento degli stessi, foglio 72 p.lle 609,610,623,649 - PARERE in merito alla Valutazione d'Incidenza per opere ricadenti in ambito di SIC cod. IT 7120081 denominato fiume Tordino (medio corso)**

### IL DIRIGENTE

La società TERNA s.p.a., in prima istanza con prot. 14658 del 07.03.2022, ha trasmesso a questo Comune Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97, per il quale è stato rilasciato parere prot. 15899 del 10.03.2022. Con successiva nota pervenuta allo scrivente ufficio prot. 27330 del 26.04.2022, è stata chiesta una revisione dello Screening di Incidenza Ambientale - livello I VINCA, in quanto stata apportata una modifica al progetto, consistente nell'aggiornamento della posizione dei n. 2 nuovi sostegni porta terminali, con arretramento degli stessi di circa 35 metri rispetto alla via Berardo Polidori, sempre sulla particella 649, e che tale variazione si è resa necessaria per motivi di fattibilità tecnica dell'intervento generale. L'area è interessata dalla presenza del vicino Sito di Interesse Comunitario – SIC del Fiume Tordino (medio corso) cod. IT 7120081, per cui la Società Terna ha consegnato a questo Ente, lo Screening di Incidenza Ambientale e relativi allegati, coerentemente a quanto previsto dalle linee guida del MATTM del 2019,, quale autorità competente per il SIC predetto ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 2 della L.R. 26/2003 e dell'art. 1, comma 1 della L.R. 2/2003;

Preso atto del precedente parere rilasciato da codesto ufficio e inviato alla Regione Abruzzo con nota 15899 del 10.03.2022

Verificato che la relazione, così come certificato e asseverato dal tecnico incaricato per Terna S.p.a. Manfro Michele, iscritto all'ordine dei Periti Industriali di Napoli con il n. 4478, è stata redatta in conformità a quanto previsto dal DPR 357/97;

Vista la LR 12 Dicembre 2003 n° 26 con la quale si trasferisce ai Comuni la competenza relativa alla Valutazione di Incidenza dei progetti ricadenti in aree SIC non compresi all'art. 1 comma 1 della citata Legge;

**Considerato che** il progetto di che trattasi non rientra tra i casi previsti all'art. 1 comma 1 della L.R. 12 Dicembre 2003 n.26;

**Vista** la DGR n. 119 /2002 e s.m.i. "criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali " così come modificata dalla DGR n. 209/2008 " ulteriori modifiche in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008 art. 10 e allegato 2 ;

**Vista** la relazione istruttoria a cura dell'ufficio preposto funzionario Arc. Stefania Di Sabatino, e relativo parere del 10.03.2022, conservata agli atti dell'area 7 del Comune di Teramo;

**Vista** la conclusione della procedura di screening in cui si afferma che sulla base delle risultanze dello studio, gli effetti del Progetto sui Siti Natura 2000 in esame si possono sintetizzare in **assenza di incidenza** su habitat, su specie di flora e, relativamente, alla fauna di interesse comunitario, e quindi si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000 esaminata;

**ASSUNTE** le precedenti conclusioni contenute nella Relazione di Screening di Incidenza Ambientale del parere n.15899 del 10.03.2022, sull'impatto dell'intervento che qui si ritengono interamente confermate, in quanto lo spostamento dei tralicci avviene sulla stessa particella, ed esattamente:

*gli interventi previsti e realizzati come descritti nel progetto allegato non incidono negativamente in modo permanente sugli habitat e sulle specie animali e vegetali oggetto della speciale tutela di cui alla legislazione vigente:*

- l'impatto dal punto di vista degli habitat vegetali e quindi sulla flora riscontrabile nel SIC è da considerarsi nullo;*
- il tracciato in variante provvisoria attraversa solamente per la parte aerea (tra l'altro già esistente) una porzione di SIC in cui vi sono formazioni ripariali che non verranno minimamente interferite. Infatti, l'utilizzo dei 2 nuovi tralicci più alti dell'altezza degli alberi presenti fa sì che venga evitato il taglio delle essenze intercettate dal cavo aereo;*
- Per ciò che concerne la fauna è da prendere in considerazione l'interferenza con le specie ornitiche, vista la presenza nelle aree circostanti di specie sensibili come l'Assiolo, il Barbagianni e la Civetta. L'inserimento della variante all'elettrodotto esistente non interferirà comunque più di quanto con le abitudini dei rapaci notturni, infatti i conduttori sono già in opera e saranno oggetto di una minima traslazione;*
- la realizzazione di questa variante provvisoria è a sostituzione di un tratto esistente che è inserito in un contesto ambientale praticamente uguale. La nuova linea, quindi, non andrà ad interferire di più di quanto non sia già quella esistente.*

*In base alle risultanze dello studio, gli effetti del Progetto sui Siti Natura 2000 in esame si possono sintetizzare in **assenza di incidenza** su habitat, su specie di flora e, relativamente, alla fauna di interesse comunitario;*

**SI RITIENE** pertanto, di poter valutare l'intervento in oggetto **non incidente** sull'area SIC in cui verrà localizzato, esprimendo **pare favorevole**.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Arch. Stefania Di Sabatino



IL DIRIGENTE DELL'AREA 7  
Arch. GIANNI CIMINI

