

Modello 10
ISTANZA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
art. 5 D.P.R 357/1997

Spett.le
Regione Abruzzo
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
PEC : dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357 dell'8.09.1997 relativa al progetto: Costruzione elettrodoto MT 20 KV in cavo interrato, denominato: Richiusura Linee MT 20 KV APPIA 1 da CP Scoppito e CAMPO FELICE da CP Rocca di Cambio, nei Comuni di Lucoli e Rocca di Cambio (AQ); rif. ProLav. D52G160009 – Riferimento AUT_2007440 – PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2019-2020.

Il sottoscritto	Ing. Nicola Amodio				
in qualità di	Procuratore				
dell'Ente / Società	e-distribuzione Spa – Infrastrutture e reti Italia – Area adriatica-Sviluppo rete, API Autorizzazioni e Patrimonio Industriale				
con sede legale in	Roma				
Indirizzo	Via Ombrone,2				
C.A.P.	00198	Provincia	Roma	Telefono	0683051
PEC	e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it		Email		

CHIEDE

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), e dell'articolo 5 del D.P.R. n.357 dell'8.09.1997, l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza relativamente al progetto di seguito descritto:

Realizzazione di nuovo elettrodoto MT 20 KV interrato, sezione conduttori 3x1x185mmq. Denominato "Richiusura Linea MT 20 KV APPIA 1 da CP Scoppito e CAMPO FELICE da CP Rocca di Cambio" nel territorio dei comuni di Lucoli e Rocca di Cambio (AQ). Il cavo in progetto della lunghezza complessiva di mt. 5+326,00 circa, verrà posato sulla viabilità locale esistente nello specifico sulle due strade statali: SS584 di Lucoli e SS 696 del Parco regionale Sirente Velino, fatta eccezione di modesto tratto che interessa proprietà Comunale. E' previsto pure la posa di un modesto manufatto prefabbricato ad uso cabina di sezionamento del tipo "minibox". Il nuovo elettrodoto si rende necessario per garantire la continuità del servizio elettrica nella zona di montagna interessata da condizioni atmosferiche eccezionali e ridurre al minimo eventuali disservizi, vista anche la presenza di stazioni di sport invernali. Tale scelta progettuale in cavo interrato su strada risulta la meno invasiva per l'ambiente ed esclude il taglio di qualsiasi piantagione ivi esistente

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DICHIARA CHE

1. La procedura è di competenza regionale (*ai sensi dell'art. 46bis LR 11/1999 e LR 2/2003*) in quanto:

-intervento che interessa più comuni e nello specifico: LUCOLI E ROCCA DI CAMBIO (AQ)

2. I possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessano anche parzialmente e/o indirettamente, SIC, ZSC, ZPS, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per la Rete Natura 2000

N.	Denominazione ufficiale dell'area	Codice area	Tipo area (es. Parco, SIC, ZSC, ZPS)
	<i>Monte Sirente e Monte Velino</i>	<i>IT7110206</i>	<i>S.I.C.</i>
	<i>Sirente-Velino</i>	<i>IT7110130</i>	<i>Z.P.S.</i>

3. Il progetto è escluso dalla procedura di VA/VIA.

4. Ha provveduto ad allegare alla presente richiesta i seguenti elaborati:

- Studio di Incidenza;
- Relazione tecnica;
- Elaborati Grafici : Progetto definitivo.

•

•

•

- Altra documentazione

- Procura Ing. Nicola Amodio;

Il richiedente

ING. NICOLA AMODIO