



Rif. nota n.073877 del 25/2/2022

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
L'AQUILA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla Ditta E-Distribuzione
e-distribuzione@pec-e-distribuzione.it

e p.c. Al Comune di Opi
comuneopi@pec.comune.opi.aq.it

Al Comune di Civitella Alfedena
comune.civitellaalfedena@pec.it

OGGETTO: Richiesta parere art.5. comma 7, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. Progetto Demolizione della linea aerea esistente MT 20 Kv in conduttori nudi denominata "Pescasseroli Lotto 2" e ricostruzione in cavo MT interrato in Al 3x1x185 mmq, modalità T.O.C., per Km 5,145, tratta da nodo 170088 a cabina "la valletta" 333933 nei Comuni di Opi e Civitella Alfedena. (AQ). Richiedente E- Distribuzione. Pratica 22/073877.

Vista la nota di Regione Abruzzo prot. n. 073877 del 25/2/2022 con la quale è stato chiesto a questo Ente il previsto parere ai sensi dell'art.5 comma 7 del DPR n.357/97 e smi ed esaminata la documentazione relativa alla procedura scaricata dal sito regionale si ritiene la Relazione per la Valutazione di Incidenza carente in alcuni aspetti.

In particolare nella relazione nulla viene indicato in riferimento allo smantellamento della linea aerea esistente che sarà sostituita dalla linea interrata. Mentre infatti il lavoro di posa in opera della nuova linea può sicuramente essere considerato come migliorativo dello stato di conservazione dei siti Natura 2000 interessati e realizzato in un contesto e con modalità tali da non incidere sugli habitat e le specie di Direttiva, lo smantellamento del vecchio elettrodotto può avere ben altro impatto.

Nella relazione per la VINCA nulla viene detto delle modalità di tale smantellamento, delle modalità di attivazione e disattivazione del relativo cantiere, della tempistica relativa a tutta l'operazione.

L'elettrodotto esistente infatti attraversa aree naturali o naturalizzate, è prossimo a siti di nidificazione di rapaci rupicoli, attraversa habitat di Direttiva.

La relazione così formulata non consente quindi a questo Ente di esprimere il previsto parere. Si chiede quindi alla ditta richiedente di integrare la relazione per la Valutazione di Incidenza con una analisi approfondita del lavoro di smantellamento del vecchio elettrodotto e dei relativi impatti che tale operazione potrebbe avere su habitat e specie di Direttiva relativi ai siti natura 2000 IT7120132 e IT7110205.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Luciano Sammarone

Serv.Scient:CS/cs

