



Rif. nota n.0273498 del 15/7/2022

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Al Reparto Carabinieri Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise
PESCASSEROLI

Al Servizio Sorveglianza
-SEDE-

Alla Ditta E-Distribuzione
e-distribuzione@pec-e-distribuzione.it

e,p.c.
Al Comune di Opi
comuneopi@pec.comune.opi.aq.it

Al Comune di Pescasseroli
posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it

OGGETTO: Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 Kv denominato "PESCASSEROLI 3° LOTTO", cavo aereo ed interrato in transito nei Comuni di Opi (AQ) e Pescasseroli (AQ). ITER 1970748. Richiesta parere art.5. comma 7, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.. Codice Pratica 22/0272599.

Vista la nota di Regione Abruzzo prot. n. 0273498 del 15/7/2022 con la quale è stato chiesto a questo Ente il previsto parere ai sensi dell'art.5 comma 7 del DPR n.357/97 in quanto Ente gestore dei siti Natura 2000 IT7110205 e IT7120132;

Esaminata la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza con particolare allo Studio di incidenza;

Considerato che l'intervento proposto può essere considerato migliorativo dei siti interessati in quanto si prefigge la sostituzione dell'attuale linea aerea con un elettrodotto interrato, sostituzione che quindi consente di azzerare il rischio di elettrocuzione attualmente presente e che crea impatti negativi sulle popolazioni rapaci rupicoli e di chiroterteri presenti in quell'area;

Considerato che lo smantellamento della linea aerea esistente può comportare qualche interferenza con gli habitat di direttiva presenti (habitat 6210* e 6110*) si ritiene opportuno che vengano inserite le seguenti ulteriori misure di mitigazione:

1. che i mezzi meccanici necessari per lo smantellamento e il trasporto dei tralicci smontati e del materiale di risulta della demolizione di basamenti utilizzino esclusivamente i tracciati di servizio esistenti e che siano di piccole dimensioni (tipo bobcat);
2. che venga comunicato all'Ente Parco l'avvio del cantiere;
3. che ove l'accesso dei mezzi risulti difficoltoso si faccia uso di un elicottero che dovrà comunque essere autorizzato ai sensi delle normative vigenti;

Acquisito il parere del Servizio Scientifico di questo Ente;

Visto il DPR 357/97 così come modificato dal DPR 120/03;



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette



PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ



si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza purché vengano rispettate le seguenti misure di mitigazione:

- A. che i mezzi meccanici necessari per lo smantellamento e il trasporto dei tralicci smontati e del materiale di risulta della demolizione dei basamenti utilizzino esclusivamente i tracciati di servizio esistenti e che siano di piccole dimensioni (tipo bobcat);
- B. che venga comunicato all'Ente Parco l'avvio del cantiere;
- C. che ove l'accesso dei mezzi risulti difficoltoso si faccia uso di un elicottero che dovrà comunque essere autorizzato ai sensi delle normative vigenti.

I lavori potranno essere avviati esclusivamente dopo l'acquisizione del nulla-osta che questo Ente deve rilasciare ai sensi dell'art.13 della Legge n.394/91, nulla-osta che verrà rilasciato al termine della procedura di Valutazione di Incidenza.

Il Direttore
Luciano Sammarone

Serv.Scient.:CS/cs



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette



PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ