



## PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO

Viale XXIV Maggio - 67048 ROCCA DI MEZZO (AQ)  
Tel. 0862 9166 Fax 0862 916018 - C.F. 93009730669  
infosirentevalino.it parcossirentevalino@pec.sirentevalino.it  
www.parcossirentevalino.it

### PARCO SIRENTE VELINO

Partenza

Prot. n. 0000078 del 12-01-2023

Nome Regione Abruzzo

Categ. 8 Clas. 1 Fasc. 4



Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

OGGETTO: Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV, denominato "Prezza II° Lotto" di 1.832,00 metri con cavo aereo e di 1.467,00 metri con cavo interrato, ricadenti nei Comuni di Gagliano Aterno e Castelvecchio Subequo (AQ).DJ2B210123.

RIFERIMENTO: AUT\_2415668

Rif. Prot. e-distribuzione: E-DIS-26/09/2022-0964541

Rif. Prot. Regione Abruzzo: 0341713/22 del 21-9-2022 – codice pratica 22/03411713 – Rif. Ns. Prot. 2333 del 22-9-2022.

L'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino,

Vista la Direttiva 79/409/CEE e la Direttiva 92/43/CEE;

Visto il D.P.R. 357/97 e il D.P.R. 120/03;

Visti i Decreti del Ministero dell'Ambiente del 3-4-2000 e del 3-9-2002;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17-10-2007;

Verificato il formulario standard "Natura 2000" relativo agli habitat e alle specie animali e vegetali per le quali il sito è stato individuato;

Vista la L.R. 11/99 e la L.R. 26/03;

Vista la D.G.R. n. 119/02 e la D.G.R. n. 209/08;

Viste le D.G.R. 279/2017 e D.G.R. 562/2017;

Vista la L.R. n. 38/96 e la L.R. 42/2011;

Viste le linee guida nazionali e regionali per la valutazione di incidenza (VInCA) direttiva 92/43/CEE "habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4;

Visto il "Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica" approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 8 del 07-02-2013;

Vista la VInCA redatta dal Dr. Domenico Della Croce;

Preso atto che l'intervento si sviluppa su linea esistente mediante sostituzione dei conduttori nudi con il cavo aereo del tipo elicato con guaina isolante e posa di nuovi sostegni in sostituzione di quelli esistenti deteriorati dal tempo o non idonei;

Preso atto che è prevista la realizzazione di alcuni tratti interrati su strade pubbliche in sostituzione di alcuni tratti aerei che andranno smantellati;

Dato Atto che nella VInCA si dichiara che:

- la tipologia di lavori (sostituzione di pali e di cavi e interrimento di cavi) non comporta la frammentazioni di Habitat, in quanto la situazione attuale non viene modificata;
- sarà evitato il taglio sistemico di tutte le specie arboree e arbustive lungo la linea MT così come saranno rilasciate al taglio tutte le specie sporadiche e le specie fruttifere presenti;

- le aree di intervento saranno 'bonificate' da eventuali rifiuti, prodotti durante i lavori e/o presenti in quanto lasciate nel passato, quali lattine, buste di plastica ecc.;
- verranno applicati spirali di plastica colorata o sfere di poliuretano colorate di rosso e bianco per rendere più visibili gli elettrodotti;
- i lavori non si effettueranno durante il periodo Gennaio – Luglio, stagione riproduttiva di molte specie e nel mese di ottobre periodo di iperfagia dell'Orso Marsicano;
- che tutte le misure di mitigazione verranno adottate simultaneamente alla realizzazione del progetto;

Considerato che l'Ente Parco non è ancora dotato del Piano del Parco e di altri regolamenti attuativi specifici in materia;

Fatte salve, comunque, le competenze degli altri Enti interessati,


### **PRENDE ATTO**

che l'opera, ai sensi dei D.P.R. 357/97 e 120/03, non determina una incidenza significativa alla conservazione dei siti interessati, stabilendo l'obbligo di attuare tutte le misure previste nella VInCA.

Si emanano le seguenti prescrizioni:

- a ultimazione dei lavori le aree interessate dalle opere dovranno essere sistemate a regola d'arte ripristinando lo stato dei luoghi;
- devono essere rispettati gli obblighi derivanti dall'art. 5 comma 2 sub. a) del Decreto Ministero Ambiente n. 184 del 17-10-2007: "Messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione", e da quanto previsto dalla D.G.R. 279/2017 e dalla D.G.R. 262/2017.

*Il Funzionario Istruttore  
Dott. Leucio Angelosante*



*F.to Il Direttore  
Dott. Igino Chiuchiarelli*

