



COMUNE DI PESCASSEROLI

REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

C.A.P. 67032 – Cod. Fisc. 00142680669 – Tel. 3346103172

e-mail ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it – ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it

Prot. 7387

Dalla Residenza Municipale li 04 Ottobre 2022

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Spett./Le E-distribuzione
Aree Regionale Abruzzo Marche Molise
Via Ombrone, 2
00198 – ROMA (RM)
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

p.c. Spett./Le REGIONE ABRUZZO
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

p.c. Spett./Le ENTE AUTONOMO P.N.A.L.M.
Viale S. Lucia, snc
67032 – PESCASSEROLI
info.parcoabruzzo@pec.it

PEC

OGGETTO: Riferimento: AUT_2393584 – Piano di resilienza 2019-2020 – Demolizione vecchia linea di conduttori nudi e ricostruzione linea MT 20 KV denominata "PESCASSEROLI LOTTO 4", per Km 4,490 di cui km 4,410 in cavo interrato e km 0,080 in cavo aereo nel Comune di Pescasseroli
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIETALE – PARERE FAVOREVOLE

Richiedente: e-distribuzioneS.p.a.
Sede legale: Via Ombrone 2 – 00198 Roma (RM)
C.F.: 05779711000

Attività: Demolizione vecchia linea di conduttori nudi e ricostruzione linea MT 20 KV denominata "PESCASSEROLI LOTTO 4", per Km 4,490 di cui km 4,410 in cavo interrato e km 0,080 in cavo aereo nel Comune di Pescasseroli

Ubicazione: Strade comunali

Zonizzazione PRG vigente: Strade

SIC/ZSC: ZPS IT7120132 e ZSC IT7110205

VALUTAZIONE

Premessa

La ditta e-distribuzione S.p.a., nell'ambito del procedimento di autorizzazione, ha trasmesso, con nota prot. 1702 del 07.03.2022 e successiva richiesta prot. 7002 del 22.09.2022, lo screening di VINCA e la Valutazione di Incidenza per gli interventi di Demolizione vecchia linea di conduttori nudi e ricostruzione linea MT 20 Kv denominata "PESCASSEROLI LOTTO 4", per Km 4,490 di cui km 4,410 in cavo interrato e km 0,080 in cavo aereo nel Comune di Pescasseroli;

I lavori da eseguire riguardano la sostituzione/ricostruzione della linea elettrica MT 20 Kv con demolizione della linea aerea e rifacimento della stessa in cavo MT interrato per km 4,410, oltre alla costruzione di un breve raccordo aereo. I sostegni esistenti da smantellare sono n. 55.

L'intervento in questione è stato soggetto ai pareri dei seguenti Enti: Comune di Pescasseroli (AQ), Comando Militare Esercito Abruzzo Molise, Ente Autonomo PNALM.

Ubicazione

L'intervento da realizzare ricade nella Zona di Protezione Speciale: ZPS IT7120132 "Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise" e nel sito di interesse comunitario: ZSC IT7110205 "Parco Nazionale d'Abruzzo".

Le opere interessano aree che ricadono nella vigente variante al PRG in "Strade".

L'area è assoggettata, altresì, alle competenze dell'Ente Autonomo PNALM ai sensi della Legge n. 394/91.

Intervento

L'intervento, in base a quanto risulta dagli elaborati grafici, dalle foto allegate e dalle relazioni tecnica e paesaggistica, interessa la sostituzione/ricostruzione della linea elettrica MT 20 Kv con demolizione della linea aerea e rifacimento della stessa in cavo MT interrato per km 4,410, oltre alla costruzione di un breve raccordo aereo. I sostegni esistenti da smantellare sono n. 55.

Gli elementi d'impianto utilizzati per la linea oggetto dei lavori sono i seguenti:

Tratta A-B : da Cabina "Base Cabi" (3343328) a Cabina "Vialone" (567504), in cavo cavo MT interrato, in alluminio sez. 3x185 mmq, lunghezza 1.237 metri. Il tracciato si sviluppa sulla Strada Comunale "E. Grassi" nel Comune di Pescasseroli (AQ). Il nuovo tracciato sostituirà la vecchia linea aerea costituita da n. 19 sostegni.

Tratta B-C : da Cabina "Vialone" (567504) a nodo "C", in doppio cavo cavo MT interrato, in alluminio sez. 3x185 mmq, lunghezza 920 metri. Il tracciato si sviluppa sulla Strada Comunale "F. Grassi" nel Comune di Pescasseroli (AQ). Il nuovo tracciato sostituirà la vecchia linea aerea, costituita da n. 12 sostegni.

Tratta C-D : da nodo "C" a Cabina "Colli" (D) (115507), in cavo cavo MT interrato, in alluminio sez. 3x185 mmq, lunghezza 700 metri. Il tracciato si sviluppa sulla Strada Comunale "Collacchi" nel Comune di Pescasseroli (AQ);

Tratta E-C : da nodo cabina "Cimitero" (481440) a nodo "C", in cavo cavo MT interrato, in alluminio sez. 3x185 mmq, lunghezza 648 metri. Il tracciato si sviluppa sulla Strada Comunale "E. Sipari" nel Comune di Pescasseroli (AQ).

Il nuovo tracciato sostituirà la vecchia linea aerea, costituita da n. 16 sostegni, oltre ad un tratto di linea MT interrata di ml 250. Tratta F-G : da cabina "Fracas" (476852) a palo capolinea esistente (attuale 14 G), questo sostegno, collega la dorsale proveniente dalla cabina "Campo dell'Orso" del 111° Lotto. La nuova linea MT 20kV, in cavo cavo MT interrato, in alluminio sez. 3x185 mmq, sviluppa una lunghezza di 905 metri. Il tracciato si sviluppa sulle Strade Comunali "Fonte Fracassi" e "5. Donato" nel Comune di Pescasse

roli (AQ). Il nuovo tracciato sostituirà la vecchia linea aerea, costituita da n. 8 sostegni. Per la ricostruzione delle nuove linee, in sostituzione delle tratte in aereo, sarà utilizzata la posa del cavo interrato in apposita canalizzazione, mentre in alcuni tratti (attraversamenti di Fossi e/o canali) sarà utilizzata la tecnologia "No Dig" in modalità T.O.C. (Trivellazioni Orizzontali Controllate)

Pubblicazione

Lo studio è stato pubblicato all'Albo pretorio e sulla pagina istituzionale dell'Ente del Comune di Pescasseroli (AQ) dal 03.05.2022 al 18.05.2022, n. 291. Allo scadere dei termini non è pervenuta alcuna osservazione.

Parere dell'Ente gestore ZPS IT7120132 e ZSC IT7110205 – Ente Autonomo PNALM

Con nota prot. 5558/2022 del 28.04.2022 ed acquisito agli comunali al prot. 3180 del 04.05.2022 in cui si è accertato che l'intervento non incide in modo significativo sul sito IT7120132 della rete Natura 2000, esprimendo parere favorevole di Screening di incidenza Ambientale.

Valutazione di incidenza ambientale

Dallo studio presentato, e preso atto del parere dell'Ente gestore PNALM, si evince che, la realizzazione delle opere, situata all'interno della ZPS IT7120132 e della ZSC IT7110205 non andranno ad alterare lo stato di conservazione dei siti e degli habitat e delle specie per i quali gli stessi sono stati istituiti e non determinerà cambiamenti negli elementi principali del sito quali morfologia ed orografia dell'area, regime idraulico sia superficiale che profondo sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo delle acque superficiali e profonde.

CONCLUSIONI

Dallo studio di incidenza ambientale, redatta dal Dott. Agronomo Domenico Della Croce emerge che le azioni previste dal progetto, non comportano la perdita di habitat censiti all'interno delle ZPS IT7120132 e della ZSC IT7110205, e non incidono sullo stato di conservazione dell'ambiente circostante.

Per tutto quanto premesso e considerato:

Visto il DPR 08.09.1997 n. 357 come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e [ss.mm.](#);

Considerato che, la competenza della V.Inc.A è stata trasferita ai Comuni con l'entrata in vigore della LR 28 agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica previste dall'Art. 1 della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di incidenza dei progetti e programmi di competenza comunale;

Che, con legge regionale 02.03.2020 N. 7 - Disposizioni in materia di valutazioni di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n.11 -, tale competenza è stata riportata in capo alla Regione anche per gli interventi e progetti di competenza comunale, come disposto dall'art. 1 che sostituisce l'art. 46-bis della LR 11/1999.

Che, l'art. 3 della LR 7/2020, norme transitorie, stabilisce, comunque che, nelle more dell'adeguamento della struttura regionale, i comuni continuano ad esercitare le rispettive competenza relative alla Valutazione di incidenza.

Richiamata la circolare della Regione Abruzzo prot. 7378 del 02.10.2012, inerente prime modalità applicative della LR 46/2012;

Vista la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 *'Criteri per l'esercizio e il coordinamento*

delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza”;

Viste le linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) adottate con intesa Stato-Regioni del 28 novembre 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019;

**il Responsabile del Servizio Tecnico,
Territorio, Ambiente e Manutenzione
in qualità di Autorità competente**


Esprime **parere favorevole** in merito alla valutazione di incidenza per gli interventi di Demolizione vecchia linea di conduttori nudi e ricostruzione linea MT 20 KV denominata “PESCASSEROLI LOTTO 4”, per Km 4,490 di cui km 4,410 in cavo interrato e km 0,080 in cavo aereo nel Comune di Pescasseroli, che riguarda gli interventi descritti in narrativa, poiché gli stessi non incidono negativamente in modo permanente sugli habitat delle specie animali e vegetali oggetto della speciale tutela e sulla stabilità sulle ZPS IT7120132 e ZSC IT7110205, con le seguenti prescrizioni e mitigazioni:

- 1) Evitare il taglio sistematico di tutte le specie arbustive lungo la linea MT;
- 2) Bonificare le aree di intervento da eventuali rifiuti, prodotti durante i lavori e/o presenti in quanto lasciate nel passato, quali lattine, buste di plastica ecc.;
- 3) Di non effettuare i lavori durante i periodi riproduttivi di alcune specie faunistiche;
- 4) Tutte le misure di mitigazioni dovranno essere adottate simultaneamente alla realizzazione del progetto;

Non si avranno, inoltre, impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli né ci saranno rischi di inquinamento, anche temporaneo, delle falde idriche.

Non vanno adottate misure compensative in quanto non si hanno effetti incidenti permanenti sull’habitat interessato dagli interventi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Territorio, Ambiente e Manutenzione
Arch. Bisolina Saltarelli**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bisolina Saltarelli", written over the official stamp.