

Spett.le  
Regione Abruzzo  
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salaria Antica Est, 27  
67100 L'Aquila (AQ)  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357 dell'8.09.1997 relativa al progetto ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA – ROCCAIVIVARA" OPERA CONNESSA AGLI IMPIANTI EOLICI REPOWERING IR3 E IR4**

Il/La sottoscritto/a **Ing. Iadicola Giuseppe**

in qualità di **Procuratore**

dell'Ente / Società **Edison Rinnovabili Spa**

con sede legale in **Milano**

Indirizzo **Via Foro Buonaparte 31**

C.A.P. **20121** Provincia **MI** Telefono

PEC **rinnovabili@pec.edison.it** Email

**in qualità di ditta titolata da Terna, sulla base di quanto previsto nelle Soluzioni Tecniche Minime Generali rilasciate da Terna S.p.A. ("Terna") la quale in qualità di gestore della rete, ha conferito ad Edison Rinnovabili Spa l'impegno di curare la progettazione nonché l'iter autorizzativo di tale Intervento in quanto opera connessa agli impianti eolici IR3 ed IR4 in oggetto;**

con la presente,

### **CHIEDE**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), e dell'articolo 5 del D.P.R. n.357 dell'8.09.1997, l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza relativamente al piano/progetto/attività di seguito descritto.

Il progetto trattasi di opere per la sostituzione del conduttore aereo su una linea AT esistente AT 150 kV "VILLA SANTA MARIA – ROCCAIVIVARA" con un nuovo cavo di adeguata capacità e sostituzione di alcuni tralicci di sostegno. Tutti i tralicci da spostare, sia allo stato attuale che allo stato di progetto, non ricadono in alcuna area SIC ZPS ZSC e PARCO. Il cambio cavi, spostamento e/o innalzamento di n. 10 tralicci esistenti interesserà per una lunghezza di 26,2 km i comuni di Villa Santa Maria, Monteferrante, Montazzoli, Roccaspinalveti, Carunchio, Celenza sul Trigno e per 500 mt il comune di Roccaivivara, dove verrà sostituito soltanto il conduttore aereo senza opere sui tralicci.

### **DICHIARA CHE**

1. La procedura è di competenza regionale (ai sensi dell'art. 46bis LR 11/1999 e LR 2/2003) in quanto:  
-trattasi di intervento/attività che interessa più comuni e nello specifico Villa Santa Maria, Monteferrante, Montazzoli, Roccaspinalveti, Carunchio, Celenza sul Trigno.

2. Nello specifico lo spostamento e/o innalzamento dei 10 tralicci non interessa alcun sito SIC qui di seguito elencato e il solo cambio del conduttore esistente ricade sui seguenti siti SIC, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per la Rete Natura 2000. I seguenti siti sono ubicati nei Comuni di Carunchio e Celenza sul Trigno.

N.	Denominazione ufficiale dell'area	Codice area	Tipo area (es. Parco, SIC, ZSC, ZPS)
25	Monti Frentani e Fiume Treste	IT7140210	SIC
26	Fiume Trigno (medio e basso corso)	IT7140127	SIC

3. Il progetto è escluso dalla procedura di VA/VIA.

4. Ha provveduto ad allegare alla presente richiesta i seguenti elaborati:

- Studio di Incidenza – tav A
- Relazione tecnica – tav B
- Elaborati grafici:
  - Corografia generale – tav 1
  - Carte dei Vincoli – tav 2
  - Planimetria Ortofoto – tav 3
  - Cronoprogramma – tav 4
- File vettoriali/shape della localizzazione

5. La documentazione relativa al piano/progetto/attività oggetto di istanza è consultabile al seguente link:

<https://we.tl/t-o8oOuK1KWZ>

Il richiedente

Edison Rinnovabili S.p.A.  
Procuratore  


(Timbro e Firma)