



Prot. 0002359 /2023

Assergi, 08 MAR. 2023

Alla Ruzzo Reti S.p.A.
pec: protocollo@ruzzocert.it
Alla Regione Abruzzo

Dipartimento Governo del Territorio e
Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'AQUILA
pec.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Loc. Fonte Cerreto – ASSERGI (AQ)
e-mail: 042613.001@carabinieri.it

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi delle Linee Guida Regionali per la
Valutazione di Incidenza e degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.
Codice Pratica 22/0532387
Progetto Interventi di risanamento di serbatoi e sorgenti del comprensorio dell'ATO
Teramano n. 5 gestito dalla Ruzzo Reti Spa di Teramo.
Richiedente: Ruzzo Reti SpA
Comuni: Cortino, Crognaleto, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Rocca Santa Maria (TE).
Richiesta integrazioni.

Rif. Vs. nota prot. n. 0038972 del 01 febbraio 2023

IL DIRETTORE

in esito alla nota in riferimento, acquisita dall'Ente Parco al prot. n 0001245 del 07 febbraio 2023,
con la quale la Regione Abruzzo ha chiesto a questo Ente il parere di competenza relativamente al
Progetto in oggetto, ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii.

- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii;
- **RICHIAMATO** il DPR 05-06-1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette





della Laga;


- **RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta della Regione Abruzzo n. 96/2 resa in data 1° agosto 2017, pubblicata nel supplemento n. 22 del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 06/06/2018, di approvazione del Piano per il Parco;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020;
- **CONSIDERATO** che, in senso più generale, la Valutazione di Incidenza in oggetto appare carente di molte informazioni previste dalle "Linee guida per la Valutazione d'incidenza" della Regione Abruzzo e dalle "Linee guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA);
- **VISTA** la Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE (Habitat), del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita tramite il D. P. R. 357/97, aggiornato e coordinato al D.P.R. 120 del 12/03/2003;
- **VISTO**, in particolare, l'Allegato G del sopra citato D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
- **VISTO** il D.M. 17 ottobre 2007 – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
- **VISTA** la Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 877 del 27/12/2016 "Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo";
- **VISTE** le "Misure sito specifiche per la conservazione di habitat e specie di Interesse Comunitario presenti nei SIC ricadenti nella porzione abruzzese del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga", approvate con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 42/18 del 22/11/2018;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta della Regione Abruzzo n. 96/2 resa in data 1° agosto 2017, pubblicata nel supplemento n. 22 del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 06/06/2018, di approvazione del Piano per il Parco;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nella G.U. della Repubblica italiana, parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020;
- **VISTA** la nota di cui al riferimento, con la quale si chiede a questo Ente di esprimere il parere di competenza prescritto dall'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s. m. i. e dalle Linee Guida Regionali per la Valutazione di incidenza del progetto "Interventi di risanamento di serbatoi e sorgenti del comprensorio dell'ATO Teramano n. 5 gestito dalla Ruzzo Reti Spa di Teramo";
- **CONSIDERATO** che a pg. 18, nel paragrafo "Complementarietà con altri progetti" viene dichiarato che gli interventi riguardano essenzialmente attività di manutenzione ordinaria ai serbatoi e sorgenti in gestione alla Ruzzo Reti Spa con relativa installazione di pannello fotovoltaico al fine di alimentare elettricamente i siti;
- **CONSIDERATO** che a pg. 18, nel paragrafo "Complementarietà con altri progetti" viene dichiarato che le operazioni non prevedono costruzioni di nuove strutture, poiché i pannelli saranno essenzialmente posati sui tetti delle strutture esistenti o, in caso di pareti non soleggiate e/o impossibilità tecnica, saranno posati su pali ancorati a basamenti in calcestruzzo



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette





- occupanti un volume inferiore a 3mq, a ridosso delle strutture esistenti;
- **CONSIDERATO** che a pg. 18, nel paragrafo "Complementarietà con altri progetti" viene dichiarato che tale intervento ha lo scopo di permettere l'utilizzo di sistemi elettronici (controllo da remoto, alimentazione sistema di clorazione automatico...) attraverso l'utilizzo dell'energia solare prodotto dai pannelli fotovoltaici, minimizzando la necessità di controlli in sito e la necessità di effettuazione di sopralluoghi ed interventi da parte dell'ente gestore;
 - **CONSIDERATO** che a pg. 45, nel paragrafo "Tipologia di intervento previsto" si fa, invece, riferimento ad una "installazione di impianti di illuminazione";
 - **CONSIDERATO** che a pg. 50 "Valutazione di incidenza" si fa nuovamente riferimento ad "installazione di impianti di illuminazione";
 - **CONSIDERATO** che, con nota Prot. 2021/0010847 del 19/10/2021, questo Ente aveva già autorizzato le azioni di manutenzione delle strutture, a condizione che venisse sottoposta a specifica Valutazione di incidenza l'installazione di impianti di illuminazione interni alle opere di presa con particolare riferimento alla verifica della presenza del Geotritone italico all'interno delle opere stesse;
 - **CONSIDERATO** che nella VInCA in oggetto non risulta, invece, sia stata effettuata alcuna verifica della presenza del Geotritone italico nei siti di intervento, ne' in aree umide e/o di stillicidio eventualmente presenti nelle adiacenze dei siti di intervento;
 - **CONSIDERATO** che gli interventi di manutenzione prevedono anche "intonaci, spicconature e rasature murarie";
 - **CONSIDERATO** che, in caso di presenza del Geotritone italico, appare essenziale che vengano preservate eventuali fessure, anfrattuosità e piccole nicchie che costituiscono i siti di rifugio e di riproduzione essenziali per l'ecologia e la biologia di questa specie;
 - **CONSIDERATO** che in caso di accertata presenza del Geotritone italico, dovrebbero essere attuate, dunque, particolari cautele nell'esecuzione dei lavori all'interno delle strutture, al fine di non alterare l'omeostasi degli ambienti umidi e di stillicidio che si creano all'interno delle opere di presa, di non schiacciare accidentalmente gli animali e di non modificare la morfologia superficiale delle pareti, sia nel loro lato interno, sia in quello esterno;
 - **CONSIDERATO** che l'unica misura di mitigazione prevista dalla VInCA in esame consiste esclusivamente nell'utilizzo di sistemi di temporizzazione dell'accensione degli impianti di illuminazione;
 - **CONSIDERATO** che a pg.45, nel paragrafo "Tipologia di intervento previsto", viene riportato che, "qualora l'installazione a tetto abbia una pessima esposizione, i pannelli saranno invece posizionati a terra in adiacenza al manufatto";
 - **CONSIDERATO** che la VInCA in oggetto non riporta alcuna informazione su quali e quanti serbatoi o sorgenti avranno la necessità del posizionamento a terra dei pannelli in adiacenza ai manufatti;
 - **CONSIDERATO** che nella VInCA in oggetto non sono state riportate informazioni sugli habitat presenti nelle aree adiacenti alle sorgenti e ai serbatoi, che potrebbero essere danneggiati



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





dall'installazione dei pannelli e, soprattutto, delle solette di fondazione previste per il loro sostegno.

- **CONSIDERATO** che, inoltre, habitat di interesse comunitario eventualmente presenti nelle aree adiacenti le vasche o le sorgenti potrebbero essere danneggiati anche nella fase di allestimento del cantiere, per l'azione di calpestio delle maestranze e di schiacciamento e compressione legato allo stoccaggio temporaneo dei materiali.

Si richiedono le seguenti integrazioni:

- devono essere fornite informazioni su specie ed habitat di interesse unionale eventualmente presenti nei siti in cui sono previsti gli interventi descritti in narrativa;
- devono essere analizzate le potenziali incidenze negative sulla conservazione di specie ed habitat di interesse unionale come conseguenza degli interventi in oggetto;
- deve essere effettuata una verifica della presenza del Geotritone italico all'interno delle opere oggetto degli interventi di manutenzione, già richiesta con precedente nota di questo Ente (prot. 2021/0010847 del 19/10/2021);
- in caso di accertata o potenziale presenza della specie all'interno delle opere di presa o nelle immediate adiacenze di queste, le misure di mitigazione previste appaiono insufficienti ad escludere il rischio di incidenze negative su una specie di rilevante interesse unionale e conservazionistico come il Geotritone italico, raro endemismo dell'Italia peninsulare, che in Abruzzo raggiunge il limite meridionale del suo areale distributivo;
- venga specificato quali serbatoi e sorgenti necessitano del posizionamento a terra dei pannelli fotovoltaici, individuandone la posizione e gli habitat eventualmente interessati, con relativa documentazione fotografica;
- devono essere individuate le aree di cantiere per il deposito materiali e quelle interessate dalla preparazione di malte e conglomerati, indicando le misure adottate per proteggere il terreno e prevenire il rischio di sversamento di sostanze inquinanti e la dispersione al suolo dei residui di lavorazione

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Ing. Alfonso CALZOLAIO



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

