

DIS/MAM/PGE/PLA/

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e
Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'AQUILA
Pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e.p.c.

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Corso Vittorio Emanuele II, 301
65122 PESCARA PE
Pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: **RIF_AUT_2285672 da citare nell'oggetto della risposta.**
PIANO RESILIENZA 2022-2023
ProLav: PROGETTO DJ2A210102

Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato "BOLOGNANO di 3310,00 metri con cavo aereo, ricadente nei Comuni di Bolognano (PE), Caramanico Terme (PE) e Sant'Eufemia a Maiella (PE). (invio 1 di 2)

PROCEDIMENTO di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti elettrici con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.R. 83/88 e CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ai sensi dell'art.14 bis della L. 241/90.

"Istanza attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza"

e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Abruzzo Marche Molise, Programmazione e Gestione – Progetti Lavori e Autorizzazioni. MT, nell'ambito degli interventi programmati per l'adeguamento della resilienza delle reti di distribuzione, regolata dal Titolo 10 "Resilienza del sistema elettrico" - Testo Integrato della Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIQE); periodo di regolazione 2016 - 2023, di cui alla Delibera 646/2015/R/eel e s.m.i., dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ha in progetto la ricostruzione della linea aerea esistente MT 20 kV denominata "Bolognano", per una lunghezza complessiva di 3.310,00 metri, ricadente nei Comuni di Bolognano, Caramanico Terme E Sant' Eufemia A Maiella (PE), come meglio evidenziato nel progetto allegato.

La linea oggetto di ricostruzione è autorizzata, a norma della Legge Regionale n.83 del 20/09/1988 recante norme in materia di "Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt", dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n. 22-DN/2 del 23/12/2002.

Come meglio evidenziato nel progetto allegato, l'attività consiste nella sostituzione dei conduttori nudi con cavo aereo isolato, e la sostituzione dei sostegni obsoleti con sostegni aventi migliori prestazioni meccaniche.

Al riguardo, si evidenzia che la posa del cavo isolato, del tipo a elica visibile, consente una significativa riduzione del carico ambientale, una riduzione dell'impatto visivo, una migliore integrazione con la vegetazione nell'attraversamento dei corpi boscati e, come previsto nella Legge 22 febbraio 2001 n.36 *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, consente di favorire il contenimento del rischio elettrico per contatti accidentali ed il conseguimento dell'obiettivo di qualità prescritto dal D.P.C.M. 08/07/03 relativo alla protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine connessi all'esposizione a campi elettrici e magnetici.

Tutto ciò premesso, la nostra Società, nella persona del suo legale rappresentante ing. Alessandro Costantini, in adempimento agli articoli 3 e 4 della Legge Regionale 83/88 e come disposto dal *comma 2 - art.1 – Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 2 “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)*

CHIEDE

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 367 dell'08/09/1997, l'attivazione della procedura di **Valutazione di Incidenza** relativamente al progetto per la realizzazione di nuovo elettrodotto Mt 20 KV in cavo aereo il tutto riportato nel progetto definitivo allegato.

Per vostra opportuna conoscenza vi comuniciamo che daremo corso alla richiesta di indizione della CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 alla Regione Abruzzo DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Corso Vittorio Emanuele II, 301 - 65122 PESCARA PE, in qualità di Ente autorizzante ai sensi dell'art. 62 della L.R.72/1998.

In relazione all'oggetto, a norma dell'art.4 della legge Regionale n. 83 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. 132 del 23.12.1999 Vi trasmettiamo:

- **Elaborato progettuale 2285672;**

Con successivo invio seguirà:

- **Relazione Incidenza;**
- **Allegato_10;**

Per le vostre comunicazioni, potrete utilizzare il nostro indirizzo pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Nel caso necessitino altre informazioni ed integrazioni, vi preghiamo di contattare:

- *il Sig. Salvatore Lacavalla del ns. Ufficio tel. 329.2403074 – e-mail: salvatore.lacavalla@e-distribuzione.com*
- *il Sig. Antonio Romano incaricato esterno tel. 340.6421903 – e-mail: a.romano@engineeringsrl.eu*

L'occasione è gradita, per porgere distinti saluti

ALESSANDRO COSTANTINI

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.