



Prot. 2024/ 00-28FG



Assergi, li 26 MAR. 2024

REGIONE ABRUZZO
DPC - Dipartimento Territorio Ambiente -
Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002)
dpc002@pec.regione.abruzzo.it;

OGGETTO: Ricostruzione di linea MT in cavo aereo a 20 kV, denominata "Campotosto- Lotto 1", della lunghezza complessiva di 9420,00 mt. - Richiesta di integrazioni.

Rif. nota acquisita al protocollo dell'Ente n.0002064 del 04/03/2024

IL DIRETTORE f. f.

- **VISTA** la nota di cui al riferimento, con la quale è stata trasmessa a questo Ente la Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al progetto in oggetto.
- **CONSIDERATO** che gli interventi sono finalizzati alla manutenzione straordinaria della linea elettrica MT, che allo stato attuale risulta costituita da vecchi conduttori nudi ed obsoleti sostegni in calcestruzzo.
- **CONSIDERATO** che i lavori si rendono necessari al fine di garantire una maggiore continuità del servizio elettrico in presenza di condizioni atmosferiche eccezionali nonché del rischio di folgorazione per gli uccelli.
- **RILEVATO** che dalla rappresentazione cartografica si evince che gli interventi interesseranno anche la ZSC IT120201 "Monti della Laga e Lago di Campotosto".
- **CONSIDERATO** che lo studio di VInCA non prende in considerazione questo Sito e indica, quale unico Sito Natura 2000 interessato dai lavori, la ZPS IT7110128 "Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga".
- **CONSIDERATO** che lo studio di VInCA non descrive in maniera sufficientemente dettagliata i tipi di habitat (*sensu* Direttiva "Habitat") che saranno interessati dagli interventi e che non risulta, pertanto, possibile valutare eventuali incidenze delle opere su habitat di interesse comunitario eventualmente presenti.
- **CONSIDERATO** che, quanto esposto nel punto precedente appare ancor più rilevante alla luce che la VInCA in oggetto fa riferimento alla necessità di effettuare tagli di vegetazione.
- **CONSIDERATO** che lo studio di VInCA non chiarisce le modalità con cui verranno sostituiti i sostegni in cac e/o acciaio e non permette, pertanto, di valutare eventuali rischi per specie ed habitat di interesse comunitario, legati, in particolare, ai lavori di rimozione dei sostegni.
- **CONSIDERATO** che lo studio di VInCA non chiarisce le modalità con cui verranno raggiunti i singoli sostegni da sostituire.
- **CONSIDERATO** che lo studio di VInCA (pg. 23) fa riferimento a tagli della vegetazione arborea



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





che precederà l'istallazione di "barriere" di cui non si comprende la funzione ed a cui, precedentemente, non viene fatto alcun accenno.

- **VISTA** l'istruttoria redatta dall'Area Sviluppo Sostenibile e Biodiversità, conservata agli atti degli uffici.

Sulla base delle informazioni e delle considerazioni sopra riportate, pur esprimendo apprezzamento per l'intenzione di voler sostituire i vecchi conduttori metallici nudi, con cavi aerei precordati isolati, si comunica la necessità che lo studio di VInCA venga integrato come di seguito indicato nel dettaglio:

- prenda in considerazione le eventuali incidenze che l'opera può avere sulla ZSC IT120201 "Monti della Laga e Lago di Campotosto";
- descriva in maniera dettagliata quali habitat saranno interessati dagli interventi, inserendo, inoltre, una adeguata cartografia nella quale, oltre che per differenze di trama o di colorazione, i singoli habitat siano identificabili dal codice (*sensu* Direttiva "Habitat").
- chiarisca le modalità con cui verranno sostituiti i sostegni in cac e/o acciaio;
- chiarisca le modalità con cui verranno raggiunti i singoli sostegni da sostituire;
- chiarisca gli aspetti relativi ai tagli di vegetazione arborea propedeutici all'istallazione di barriere, delle quali è necessario spiegare, anche, la necessità;
- preveda l'interruzione dei lavori nel periodo compreso tra il 01/03 e il 15/07.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore F.F.
Avv. Elsa Olivieri

FS/fs/parere VInCA per ricostruzione di linea MT - Campotosto



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

