

Spett.le  
Regione Abruzzo  
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salaria Antica Est, 27  
67100 L'Aquila (AQ)  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357 dell'8.09.1997 relativa al piano / progetto / attività**

**RIFERIMENTO: AUT\_ 2337132.**

**Realizzazione di linee elettriche MT 20 kV interrate, della lunghezza complessiva di circa 12,975 Km, ricostruzione di un tratto di linea aerea MT esistente di lunghezza circa 1,022 Km e posa in opera di sette cabine di trasformazione energia MT/BT, per miglioramento servizio elettrico, nei Comuni di Roccaraso, Rivisondoli e Ateleta (AQ).**

**COD ATLANTE: DJ2B210176 – COD WBS: EDJ2B210025.**

Il sottoscritto	COSTANTINI Alessandro		
in qualità di	Procuratore		
dell'Ente / Società	e-distribuzione SpA		
con sede legale in	Roma		
Indirizzo	Via Ombrone, 2		
C.A.P.	00198	Provincia	(RM) Telefono
PEC	e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it		Email

### CHIEDE

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), e dell'articolo 5 del D.P.R. n.357 dell'8.09.1997, l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza relativamente al piano/progetto/attività di seguito descritto:

**RIFERIMENTO: AUT\_ 2337132.**

**Realizzazione di linee elettriche MT 20 kV interrate, della lunghezza complessiva di circa 12,975 Km, ricostruzione di un tratto di linea aerea MT esistente di lunghezza circa 1,022 Km e posa in opera di sette cabine di trasformazione energia MT/BT, per miglioramento servizio elettrico, nei Comuni di Roccaraso, Rivisondoli e Ateleta (AQ).**

La soluzione tecnica adottata, prevede, la realizzazione di sette tratti di linee elettriche in Media Tensione da 20 kV, per una lunghezza complessiva di circa 12975 metri e la ricostruzione di un tratto di linea aerea MT esistente di lunghezza circa 1022 m, la sostituzione di n. 18 sostegni esistenti con pali idonei in lamiera del tipo 12/J di altezza fuori terra di 10,20 m e del tipo 14/F-G-H-J di altezza utile fuori terra di 12,20 m e l'infissione di un nuovo sostegno del tipo 14/F, il tutto suddiviso nel seguente modo:

- TRATTO 1: da CP "Roccaraso" a nuova cabina "RAI" (Lunghezza circa 1655 metri di linea interrata);
- TRATTO 2: da nuova cabina "RAI" a nuova cabina "PUGNARESE" (Lunghezza circa 1465 metri di linea interrata);
- TRATTO 3: da nuova cabina "PUGNARESE" a nuova cabina "PIETRANSIERI" a Palo MT esistente (Lunghezza circa 2445 metri di linea interrata);
- TRATTO 4: da palo MT esistente a nuova cabina "Barone dei Grilli" (Lunghezza circa 1475 metri di linea interrata e circa 1022 metri di linea aerea);

- TRATTO 5: da nuova cabina "Barone dei Grilli" a nuovo pozzetto da posare (Lunghezza circa 2040 metri di linea interrata);
  - TRATTO 6: da nuovo pozzetto da posare a nuova cabina "CARC. ALTE" a nuova cabina "SELCINELLA" (Lunghezza circa 1470 metri di linea interrata);
  - TRATTO 7: da nuova cabina "SELCINELLA" a nuova cabina "CARC. BASSE" a cabina esistente denominata "Pontoni" (Lunghezza circa 2425 metri di linea interrata).
- Oltre alla posa del cavo, il presente progetto prevede anche la posa in opera di n. 7 nuove cabine del tipo "minibox DG2081", dalle dimensioni di m (2,10 x 3,00 x h 1,95) e precisamente:
- Nuova Cabina denominata "RAI", ricadente nel Comune di Rivisondoli al Foglio n. 18 P.IIa n. 505;
  - Nuova Cabina denominata "PUGNARESE", ricadente nel Comune di Rivisondoli al Foglio n. 19 P.IIa n. 508.

### DICHIARA CHE

1. La procedura è di competenza regionale (ai sensi dell'art. 46bis LR 11/1999 e LR 2/2003) in quanto:
  - intervento/attività che interessa più comuni e nello specifico Roccaraso, Rivisondoli e Ateleta
2. I possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessano anche parzialmente e/o indirettamente, SIC, ZSC, ZPS, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per la Rete Natura 2000

N.	Denominazione ufficiale dell'area	Codice area	Tipo area (es. Parco, SIC, ZSC, ZPS)
1	Parco Nazionale della Maiella	IT 7140129	Parco, ZPS

3. Il progetto è escluso dalla procedura di VA/VIA.
4. Ha provveduto ad allegare alla presente richiesta i seguenti elaborati:

- SCREENING di Incidenza;
- Relazione tecnica
- Elaborati grafici, Corografia IGM, Carte dei vincoli, Carta Tecnica Regionale, Ortofoto e Planimetria Catastale
- Particolari e specifiche tecniche cabina minibox DG2081
- Sezioni
- Standard Costruttivi
- Altra documentazione
  - Relazione Paesaggistica
  - Documentazione Fotografica

Il richiedente

Alessandro COSTANTINI  
(Timbro e Firma)

