



PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO

Viale XXIV Maggio - 67048 ROCCA DI MEZZO (AQ)
Tel. 0862 9166 Fax 0862 916018 - C.F. 93009730669
infosirentevalino.it parcossirentevalino@pec.sirentevalino.it
www.parcossirentevalino.it

PARCO SIRENTE VELINO

Partenza

Prot.n.0003100 del 05-10-2023

Nome Regione Abruzzo

Categ. 8 Clas.1 Fasc.4



Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Ricostruzione linea MT 20 KV aerea esistente in conduttori nudi denominata ANTROSANO DJ2022925 – LOTTO 4, in cavo aereo per metri 3.474,00, in cavo interrato per ml.280,00 nei comuni di Massa D'Albe e Avezzano (AQ) e la realizzazione di nuova cabina Box nel Comune di Avezzano (AQ). Rif. Pro.Lav: DJ2B210165. Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Progetto AUT_2415676.

- Rif. Prot. e-distribuzione: E-DIS-22/06/2023-0699629

- Rif. Prot. Regione Abruzzo: n. 0270494/23 del 23/06/2023 – codice pratica 23/0270494

- Rif. Ns. Prot. 1956 del 27-6-2023

Richiedente: e-distribuzione S.p.A.

Comuni: Avezzano - Massa d'Albe (AQ).

L'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino,

Vista la Direttiva 79/409/CEE e la Direttiva 92/43/CEE;

Visto il D.P.R. 357/97 e il D.P.R. 120/03;

Visti i Decreti del Ministero dell'Ambiente del 3-4-2000 e del 3-9-2002;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17-10-2007;

Verificato il formulario standard "Natura 2000" relativo agli habitat e alle specie animali e vegetali per le quali il sito è stato individuato;

Vista la L.R. 11/99 e la L.R. 26/03;

Vista la D.G.R. n. 119/02 e la D.G.R. n. 209/08;

Viste le D.G.R. 279/2017 e D.G.R. 562/2017;

Vista la L.R. n. 38/96 e la L.R. 42/2011;

Viste le linee guida nazionali e regionali per la valutazione di incidenza (VInCA) direttiva 92/43/CEE "habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4;

Visto il "Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica" approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 8 del 07-02-2013;

Vista la relazione per la valutazione di incidenza ambientale (VInCA) redatta dall'Ing. Enzo Frantellizzi;

Considerato:

- che l'intervento rientra nei lavori di ricostruzione di maggior consistenza e riqualificazione della rete di distribuzione a media tensione MT20Kv attualmente costituita da conduttori nudi e sostegni obsoleti, tramite nuovi raccordi MT interrati tra cabine esistenti e progetto, con la riqualificazione di tratti aerei esistenti;

- che una minima parte dell'impianto aereo esistente da ricostruire ricade nell'ambito della zona a protezione speciale sito IT7110130 "Sirente-Velino";

Visto che nella Relazione per la VINCA si evidenzia che:

- l'impianto si colloca in un contesto dove si rileva la presenza di costruzioni ed attività umana in generale;
- le interferenze, in fase di realizzazione dell'intervento, risultano limitate nel tempo dalla brevità dei lavori;
- le misure di mitigazione consisteranno nell'evitare azioni di potenziale disturbo nei confronti della fauna nei periodi riproduttivi;
- l'area si colloca in una zona antropizzata nei pressi del centro urbano "Forme" e comunque in un'area caratterizzata principalmente da attività agro silvo pastorali;
- l'impatto ambientale sia pressoché assente o del tutto mite;

Considerato che l'Ente Parco non è ancora dotato del Piano del Parco e di altri regolamenti attuativi specifici in materia;

Fatte salve, comunque, le competenze degli altri Enti interessati,

PRENDE ATTO

che l'opera, ai sensi dei D.P.R. 357/97 e 120/03, non determina una incidenza significativa alla conservazione dei siti interessati, stabilendo l'obbligo di attuare tutte le misure previste nella VInCA.

Si emanano le seguenti prescrizioni:

- a ultimazione dei lavori le aree interessate dalle opere dovranno essere sistemate a regola d'arte ripristinando lo stato dei luoghi;
- devono essere rispettati gli obblighi derivanti dall'art. 5 comma 2 sub. a) del Decreto Ministero Ambiente n. 184 del 17-10-2007: "Messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione", e da quanto previsto dalla D.G.R. 279/2017 e dalla D.G.R. 262/2017.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Leucio Angelosante



Il Direttore
Dott. Iginò Chiuchiarelli

