



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE



Prot. _____

del _____

VERBALE DI VERIFICA FUNZIONALITA'

Il giorno 31.01.2023 presso i locali della ditta ProFire Protective Solutions, in località Zona Artigianale 21, 39052, Caldaro s.s.d.v. (BZ), si è provveduto a verificare la funzionalità e la conformità di n.ro 3 moduli Heliskid 3000 L, contraddistinti dai seguenti numeri di matricola HBC22E006 - HBC23E007 - HBC23E008

A tale operazione sono presenti per l'APC Regione Abruzzo il Direttore Dott. Mauro Casinghini e i funzionari Dott. Fabio Ferrante e Dott. Marco Papponetti e per la ditta ProFire Protective Solutions di Caldaro s.s.d.v. (BZ), affidataria degli allestimenti AIB in argomento, il/i Sig.ri Giuliani Christian, Felderer Herbert, Gazzetta Mattia,

Dopo aver verificato la presenza di tutti i componenti/accessori della fornitura e le loro caratteristiche, espressamente specificate nel "Capitolato Tecnico", si è proseguito ad effettuare il controllo del corretto funzionamento di ciascuno di essi, in particolare:


- Tenuta serbatoio di tela pieghevole da 3000 L;
- Tenuta del sistema di sollevamento;
- Motopompa VFT BH4 - 23;
- Tenuta delle raccorderie;
- Kit di ancoraggio.

Per quanto sopra esposto, visti i risultati delle verifiche effettuate, si ritiene che la fornitura è eseguita a regola d'arte dalla ditta ProFire Protective Solutions di Caldaro s.s.d.v. (BZ), e pertanto con il presente atto si conferma la conformità e la funzionalità della fornitura di n.ro 3 moduli Heliskid 3000 L, ad eccezione di quanto riportato nelle note seguenti, oggetto di modifiche/miglioramenti:


- Migliorare perni bloccaggio componenti Heliskid (FOTO A)
- Avviamento motore in caso di non funzionamento batteria (FOTO B) con cordicella e/o starter emergenziale
- Attacco entrata motopompa in caso di utilizzo in modalità scarrellata con UNI 45 M
- Aggiungere chiave fissa stella da 19 per ogni Heliskid
- Inserire rete o altra soluzione certificata per bloccaggio attrezzature su parte superiore Heliskid (FOTO C)
- Per Layout OK (Vedi Allegato D)

Pertanto, la ditta ProFire Protective Solutions di Caldaro s.s.d.v. (BZ) si impegna a apportare le modifiche/migliorie proposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'APC - Regione Abruzzo


Per la ditta ProFire Protective Solutions



Visto il R.U.P. Dott. Fabio Ferrante



ALLEGATO/FOTO A:



ALLEGATO/FOTO B:



FOTO/ALLEGATO C:



FOTO/ALLEGATO D:

vft vallfirest Heliskid - Proposal for PROFIRE



RIGHT



FRONT



LEFT



BACK

