



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025

## Verbale n. 1

### **Riunione della commissione di valutazione delle istanze di partecipazione all'avviso per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in Abruzzo nelle aree industriali dismesse approvato con D.G.R. n. 49 del 31.01.2023 in esecuzione di quanto previsto dalla Determinazione DPC025/080 del 20.03.2023**

Il giorno 22 maggio 2023, alle ore 11.00 in modalità videoconferenza, si riunisce la commissione nominata con Determinazione DPC025/080 del 20.03.2023 a seguito di convocazione con nota prot. n. 0208745/23 del 15/05/2023, allo scopo di valutare la comunicazione di Blu Solar Rosciano S.r.l., acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con n. 0181020/23 del 26/04/2023, con la quale detto proponente fa istanza di revisione della valutazione attribuita al progetto presentato nell'ambito dell'avviso pubblico richiamato in epigrafe.

Sono presenti:

- Arch. Pierpaolo Pescara, Presidente
- Ing. Giuseppe Morgante
- Prof. Ing. Gino D'Ovidio

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dall'Ing. Armando Lombardi, Responsabile dell'Ufficio Energia e Sostenibilità del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (DPC025).

La commissione prende atto che la distanza dell'impianto, pur non dichiarata nel documento "2. Relazione tecnica di progetto" è riportata nella ortofoto a pag. 9 del documento medesimo.

Per quanto concerne le motivazioni in base alle quali l'impianto denominato "FERasservita2" (985,9 kWp) è stato considerato non ammissibile a finanziamento, così come riportato nel verbale n. 1 del 29/03/2023, con riferimento ai punti (i) e (iii) che qui si riportano:

- i. non è garantita la qualificazione di "impianto asservito" a servizio esclusivo dell'elettrolizzatore (rif. art. 1, c. 1, lettera "o" dell'avviso),
- ii. ...
- iii. non è garantito il rispetto del requisito di cui all'art. 5 comma 2 lettera "m" dell'avviso ("*non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti.*"),

preso atto dei contenuti della comunicazione di Blu Solar Rosciano S.r.l. del 26/04/2023, sopra richiamata, si specifica quanto di seguito riportato.

Il bilancio energetico presentato da Blusolar Rosciano S.r.l. (cfr. documento "2. Relazione tecnica di progetto", cap. 9) non contiene i dati relativi ai flussi energetici su base oraria necessari alla quantificazione dell'autoconsumo. Non essendo previsti sistemi di accumulo di energia, infatti, non è possibile che tutta l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici *FERasservita1* e *FERasservita2*, la cui potenza di picco complessiva è di 2,98 MW, possa essere utilizzata dall'elettrolizzatore di potenza pari a 1 MW, così come dichiarato nel progetto, in particolare in alcuni intervalli temporali nei quali la potenza istantanea di produzione degli impianti supera la potenza di assorbimento dell'elettrolizzatore.



GIUNTA REGIONALE

---

Ciò detto, e preso pertanto atto che per determinati periodi di tempo non si può considerare tutta l'energia producibile dagli impianti fotovoltaici destinata al servizio esclusivo dell'elettrolizzatore, l'assenza di un bilancio energetico dettagliato che tenga conto delle considerazioni fin qui enunciate, quindi dei reali flussi energetici su base oraria, non permette di stimare la quota parte di energia prodotta dall'impianto *FERasservita2* consumata dall'elettrolizzatore e la quota parte prodotta in sovrapproduzione oraria che non può essere assorbita dall'elettrolizzatore medesimo.

Non potendo essere in nessun modo accumulata (per la già richiamata assenza di sistemi di accumulo nel progetto) l'aliquota di energia sovrapprodotta dall'impianto *FERasservita2* rispetto ai consumi orari dell'elettrolizzatore, il proponente avrebbe dovuto quantificarla e dichiarare quale utilizzo ne sarebbe stato fatto. In assenza di queste necessarie indicazioni e informazioni, il progetto così come presentato non consente alla commissione di verificare il rispetto del requisito di cui all'art. 5 comma 2 lettera "m" dell'avviso ("*non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti.*").

Per quanto sopra, la commissione conferma la non ammissibilità a finanziamento dell'impianto denominato "FERasservita2". Conferma conseguentemente che il relativo costo di impianto, indicato nella tabella a pag. 6 del documento "4. Relazione Gestione Progetto", voce "Fornitura e posa in opera dell'impianto FER asservito 2" sub "B. Lavori", quantificato in 1.900.000,00 €, deve essere sottratto dalla voce "Costo totale ammissibile C" di cui al punto 8.3 dell'istanza, il cui valore si conferma essere ricalcolato in 3.731.496,00 €.

La commissione conclude i lavori alle ore 13:55.

Il Presidente

ARCH. PIERPAOLO PESCARA

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

PROF. GINO D'OVIDIO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

ING. GIUSEPPE MORGANTE

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Il segretario

ING. ARMANDO LOMBARDI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005