DATI FUNZIONALI	CAPISALDI - ATTRAVERSAMENTI
	PROFONDITA' DI INTERRAMENTO
	PROGRESSIVA DI RIFERIMENTO PLANIMETRICA
	ATTRAVERSAMENTO SERVIZI
DATI TECNICI	POSTI DI MISURA - GIUNTI ISOLANTI
	SFIATI
	PROTEZIONI MECCANICHE E LUNGHEZZE
	PEZZI SPECIALI IN LINEA
	TIPO TUBAZIONE E LUNGHEZZE
	FUNZIONI DEL "PUNTO"
	RIFERIMENTO A DISEGNI E PARTICOLARI
	CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO 5 bar

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 5 bar

GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.30

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 16/04/2008

CONFORMITA' AL D.M NUMERO D.M. 16/04/2008

PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA

FASCE TERMORESTRINGENTI

DATI GENERALI

DN 100 SP 5.2 [UNI-EN] 60.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 60.00 m.

FASE EMISSIONE: Emissione per Permessi

CONFINI AMMINISTRATIVI

PLANIMETRIA 1:1000

COMUNE DI GISSI (CH) - FG. 4



COMUNE DI GISSI (CH) - FG. 5

COMUNE DI GISSI (CH) - FG. 4

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo di acciaio Grado L360 NB/MB DN 100 (UNI-EN) Spess. 5.2 mm De 114.3 mm secondo tab. GASD A.01.01.08 rivestimento in POLIETILENE	47.76 m
31	Tubo di protezione in Acciaio DN 200 (8") Spess. 7,00 mm secondo tab. gasd A.01.01.11	39.00 m
111	Curva di acciaio a 60° R=3D DN 100 (UNI-EN) De 114.3 mm Spessore 5.2 mm Materiale L360 MB secondo tab. GASD A.01.20.01.01	n. 1 Sviluppo totale 0.32 m
311	Punti di Linea	Sviluppo totale 11.92 m

LEGENDA

Opera in Progetto / Rilievo
- Condotta in esercizio
- Condotta in progetto
- Tratto di continuita'

Altre Opere
- Condotta da porre fuori esercizio
- Condotta in esercizio
- Condotta in progetto da altra opera
- Condotta fuori esercizio

Condotta in tubo di protezione

Condotta in cunicolo

Condotta in gunite

Condotta in altri tipi di protezione

Condotta in galleria

Cartelli segnalatori-indicatori

Punto di intercettazione di linea

Punto di intercettazione di derivazione semplice - linea

Punto di intercettazione di derivazione semplice - derivazione

Punto di intercettazione di derivazione importante - linea

Punto di intercettazione di derivazione importante - derivazione

Punto di intercettazione di derivazione semplice con discaggio - linea

Punto di intercettazione di derivazione semplice con discaggio - derivazione

Punto di intercettazione di derivazione importante con discaggio - linea

Punto di intercettazione di derivazione importante con discaggio - derivazione

Punto predisposto per il discaggio di allacciamento

Punto di intercettazione di derivazione semplice con doppia alim - linea

Punto di intercettazione di derivazione semplice con doppia alim - derivazione

Punto di intercettazione di derivazione semplice con disc. doppia alim - linea

Punto di intercettazione di derivazione semplice con disc. doppia alim - derivazione

Punto di intercettazione di derivazione semplice stacco da linea

Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento

Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento + fondello

Punto di intercettazione di derivazione semplice stacco da linea + fondello

Punto di scarico isolato sulla linea

Punto di spurgo

Punto di lancio e ricevimento pigs

Punto di segnalazione pigs

Punto di sezionamento elettrico

Punto di riduzione e regolazione della pressione

Punto di compressione

Nodo di smistamento

Punto di lancio e ricevimento pigs con derivazione

Siringa stacco da Area Impiantistica

Sfiato

Pescante

Punta spia

Funivia

Attraversamento ferroviario

Attraversamento stradale

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua a tubo libero ad arco

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con ponte a travata

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con ponte sospeso

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua su ponte o manufatto di terzi

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua a tubo libero senza pile

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua a tubo libero con pile

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con condotta sub alveo

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con ponte a tubo armato

PE - Posti di protezione catodica
- Cassetta a piantana (PE)
- Cassetta di controllo (PE)
- Armadio di controllo (PE)
- Armadio per custodia Apparecchiatura (PPC)
- Elettrodo
- Non eseguire saldobrasatura su condotta

PE - Posti di misura
- Presa di potenziale
- Shuntaggio
- Collegamento elettrico
- Messa a terra

Tubazione tra due riduzioni interne al PDL

Interferenza con servizi interrati

FPD +dd Condotta SRG in sovrapasso

IP -dd Condotta SRG in sottopasso

Il servizio interrato e' identificato da una sigla composta al massimo da tre caratteri.

Il primo identifica il tipo di servizio e puo' assumere i seguenti valori:
A = ACQUEDOTTO F = FOGNATURA T = CAVI PER TELEFONIA
I = CONDOTTE TRASPORTANTI "INFIAMMABILI" O ALTRI FLUIDI
E = CAVI PER ENERGIA ELETTRICA nessun carattere = NON DETERMINATO
Il secondo vale "P" ed e' presente solo se il servizio e' dotato di protezione meccanica.
Il terzo vale "D" ed e' presente solo se il servizio e/o la protezione sono drenanti di eventuali fuoriuscite di gas.

dd = DISTANZA CONDOTTA/SERVIZIO ESPRESSA IN cm



COROGRAFIA SCALA 1: 25.000 CUPELLO

Nel Comune di Gissi (CH)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ... Sezione A N° A3066 DOTTORE INGEGNERE ELISABETTA SANTIONI SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

Indice	Data	REVISIONI	Disegn.	Contr.	Approv.
2	01/03/2021	EMISSIONE PER PUBBLICA UTILITA' - Agg. a seguito nota SRG del 01/03/21	C. OLIVIERI	E. SANTIONI	L.MESSINA
1	30/12/2020	EMISSIONE PER PERMESSI	C. OLIVIERI	E. SANTIONI	L.MESSINA
0	13/11/2020	EMISSIONE PER COMMENTI	C. OLIVIERI	E. SANTIONI	L.MESSINA

Proprietario: snam

Progettista: SRT S.r.l.

Disegno: DSO 163229-PG-PL-003

Codice Cartesio: PRG103430

ODL: 7200163229

Comm.: VR/20204/034

Indice: 0 1 2

Scala: 1:1000

sostituisce il ....

sostituito dal ....

Met. Diramazione A.I. Val Sinello tratto E F
DN 100 (4") 5 bar,
Variante per interferenza zona industriale Val Sinello
con rifacimento impianto P.I.D.A.
nel Comune di Gissi (CH)

PLANIMETRIA CATASTALE