REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

SPORTELLO REGIONALE AMBIENTALE

via Leonardo da Vinci, 1 - 67100 L'AQUILA tel. 0862/3631 - fax 0862/363486 web: http://territorio.regione.abruzzo.it E-mail: territorio@regione.abruzzo.it

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale

Prot. n° 4191/BMA **del** 29 SET. 2009

Al **CIVITALUPARELLA WIND S.R.L.**
Via GRAMSCI 14,
ROMA

e p.c. **DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA**
Servizio politica energetica, qualità dell'aria, e SINA
Via Passolanciano, 7512
PESCARA (PE)

SPEDITO

PRATICA PROT. N°	**200905355 del 09/03/2009**
DITTA:	**CIVITALUPARELLA WIND s.r.l.**
OGGETTO:	**Realizzazione parco eolico All.IV, punto 2, lettera e, del D.Lgs. 4/2008**
LOCALIZZAZIONE:	**Comune di CIVITALUPARELLA - Località Colle del Vento**
PROCEDIMENTO:	**Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008**

Si comunica che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto specificato in premessa ha espresso:

GIUDIZIO N° 1321 del 17/09/2009

NON FAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

In quanto l'intervento proposto non rispetta le Linee Guida della Regione Abruzzo per i parchi eolici approvati con DGR 30/07/2007 n. 754 che in particolare al punto 6 2 2 prevede la rilevazione di dati anemometrici (validi e consecutivi) effettuati per almeno un anno .

Inoltre l'allaccio alla linea elettrica è prevista per mezzo di un accordo di massima con la soc. DEA; al contrario in sede di conferenza di servizi del 16/10/2008, presso il Settore Energia della Regione Abruzzo in sede di esame del progetto proposto dalla stessa DEA i rappresentanti Terna spa hanno chiesto di presentare un progetto di una futura sottostazione elettrica, escludendo quindi l'ipotesi di allaccio alla esistente sottostazione di Villa Santa Maria. Viene pertanto meno la proposta progettuale di allaccio a seguito di accordo, parte determinate per l'approvazione del progetto stesso

Si allega copia del progetto opportunamente vistato.

DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA - L'AQUILA - REGIONE ABRUZZO

IL DIRETTORE
arch. Antonio Sorgi

Il responsabile dell'Ufficio: ing. Martini

Si comunica che il giudizio è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

Mod. GRA A01/05.2007/100.000/Brandolini (Sambuceto)