



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 1987 del 05/06/2012

Prot n° 201203785 del 07/05/2012

Ditta proponente ENER WIND s.r.l.

Oggetto Presa d'atto di variante non sostanziale al giudizio 1787 del 26/07/2011

Comune dell'intervento Celenza sul Trigno - Torrebr Località Il Monte

Tipo procedimento PRESA D'ATTO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE

Tipologia progettuale d.Lgs. 152/06, all. III, lettera c bis

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio arch. Sorgi - Presidente

Dirigente Servizio Beni Ambientali arch. Pisano

Dirigente Servizio Urbanistica e pianificazione

Dirigente Conserv Natura

Dirigente Attività Estrattive:

Dirigente Servizio Amministrativo: avv. Valeri

Segr. Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA dott.ssa Di Croce (delegata)

Dirigente Rifiuti: dott. Gerardini

Dirigente delegato della Provincia. (CH) arch. Ursini (delegato)

Comandante Prov.le CFS - TE

Comandante Prov.le CFS - AQ

Comandante Prov.le CFS - CH

Comandante Prov.le CFS - PE

Dirigente Tecnico AT

Dirigente Tecnico CP:

Esperto in materia ambientale arch. Chiavaroli

Esperto in materia ambientale ing. De Santis

Relazione istruttoria

Istruttore

geom. Di Ventura

Con "giudizio" n° 1787 emesso nella seduta del 26/07/2011, il CCR VIA ha espresso parere favorevole, al progetto di "realizzazione di un parco eolico in località il Monte" nei comuni di Celenza sul Trigno e Torrebruna, con le seguenti prescrizioni:

- viene esclusa la realizzazione delle pale n. T4, T5 e T6, al fine di permettere il collegamento tra i corridoi ecologici riducendo il rischio d'impatto per l'avifauna.

- il monitoraggio da realizzarsi, così come indicato dalle linee guida, per due anni dopo l'avvio dell'impianto, sarà



## GIUNTA REGIONALE

effettuato da figure professionali individuate a cura e spese della ditta. Qualora al termine del monitoraggio sia verificata l'incidenza dell'impianto sulle specie di uccelli e chiroterteri dovrà essere interrotto il funzionamento dell'impianto stesso;

- deve essere acquisito il parere dell'Autorità di bacino competente.

La prescrizione del Comitato relativa all'esclusione degli aerogeneratori 4, 5 e 6 e l'eliminazione avvenuta da parte della ditta stessa dell'aerogeneratore 3 ha portato alla riduzione del progetto da 8 a 4 aerogeneratori con una riduzione di potenza installata da 16 a 8 MW.

Tale riduzione di potenza (inferiore a 10 MW) comporta l'obbligo del cambio del tipo di connessione da linea Terna a linea Enel.

In considerazione della distanza fra i due cluster autorizzati (ognuno composto da due aerogeneratori) si rende quindi necessario prevedere due connessioni distinte da realizzarsi su linee di media tensione; tale modifica comporta:

- l'eliminazione della prevista sottostazione in alta tensione;
- l'eliminazione di circa 3 km di cavidotto che prevedeva il collegamento fra i citati due cluster;
- la realizzazione di due sale quadri (del tipo prefabbricato con superficie utile di circa 40 mq. ciascuna);
- realizzazione di due brevi tratti di cavidotto (circa 100/200 mt) per la connessione fra le sale quadri e la linea di connessione.

**Osservazioni pervenute**

∥

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta ENER WIND s.r.l.

per l'intervento avente per oggetto:

Presa d'atto di variante non sostanziale al giudizio 1787 del 26/07/2011

da realizzarsi nel Comune di Celenza sul Trigno - Torrebruna

**IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

La dott.ssa Di Croce fa presente che non è pervenuta all'ARTA la documentazione afferente il progetto in esame e che, pertanto, è impossibilitata ad esprimere il proprio parere.

**ESPRIME PARERE****PRESA D'ATTO**

I presenti si esprimono a maggioranza con l'astensione della Dott.ssa Di Croce per le motivazioni in premessa.

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

avv. Valeri

dott. Gerardini - 15.8m in

(CH) arch. Ursini (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

arch. Chiavaroli





GIUNTA REGIONALE

ing. De Santis *Melardi*

Di Carlo

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

